

#162614#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Лицей № 23, МАОУ

Адрес потребителя

Вагнера 51, Калининград

Номер абонента

3782

Порядковый номер

6811

Тип теплосчётчика

ВКТ-7

Заводской номер

00268791

Номер системы

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,025	6,25	6,24	6,24	24	0	0	57,3	52,4	4,94	0,53	0,5	-
22.09.2025	0,087	8	7,9	7,9	24	0	0	58,9	47,6	11,28	0,52	0,5	-
23.09.2025	0,105	8,32	8,2	8,2	24	0	0	59,4	46,6	12,88	0,52	0,5	-
24.09.2025	0,091	8,01	7,91	7,91	24	0	0	59,2	47,6	11,62	0,52	0,5	-
25.09.2025	0,09	8,12	8,01	8,01	24	0	0	58,8	47,9	10,94	0,52	0,5	-
26.09.2025	0,091	8,23	8,1	8,1	24	0	0	58,9	47,8	11,14	0,52	0,5	-
27.09.2025	0,045	6,93	6,91	6,91	24	0	0	57,7	52,2	5,58	0,52	0,5	-
28.09.2025	0,043	7,03	6,99	6,99	24	0	0	57,6	52,2	5,41	0,51	0,5	-
29.09.2025	0,1	8,52	8,4	8,4	24	0	0	59,2	47,4	11,77	0,51	0,5	-
30.09.2025	0,107	9,11	8,95	8,95	24	0	0	59,1	47,4	11,62	0,44	0,38	-
01.10.2025	0,093	10,08	9,92	9,92	24	0	0	57,6	48,3	9,32	0,49	0,36	-
02.10.2025	2,777	166,45	162,86	162,86	24	0	0	69,1	52,1	17,04	0,5	0,42	-
03.10.2025	4,138	250,56	245,2	245,2	24	0	0	68,8	52	16,88	0,53	0,42	-
04.10.2025	4,11	265,7	260,03	260,03	24	0	0	69	53,2	15,8	0,53	0,42	-
05.10.2025	3,852	255,78	250,31	250,31	23	1	1	68,9	53,5	15,38	0,52	0,42	-
06.10.2025	4,105	261,3	255,7	255,7	24	0	0	69,1	53,1	16,04	0,51	0,41	-
07.10.2025	4,14	257,05	251,52	251,52	24	0	0	69,2	52,7	16,45	0,5	0,4	-
08.10.2025	4,113	252,8	247,41	247,41	24	0	0	69	52,3	16,62	0,5	0,4	-
09.10.2025	3,951	251,69	246,36	246,36	24	0	0	68,4	52,4	16,04	0,5	0,4	-
10.10.2025	3,958	250,18	244,84	244,84	24	0	0	68,8	52,6	16,16	0,5	0,4	-
11.10.2025	3,852	251,42	246	246	24	0	0	69,2	53,5	15,66	0,5	0,4	-
12.10.2025	3,802	247,55	242,23	242,23	24	0	0	69,1	53,4	15,69	0,51	0,4	-
13.10.2025	2,857	179,96	176,14	176,14	24	0	0	68,6	52,4	16,21	0,55	0,41	-
14.10.2025	1,789	105,24	103,02	103,02	24	0	0	68,6	51,3	17,35	0,56	0,41	-
15.10.2025	4,318	250,37	244,92	244,92	24	0	0	69,4	51,7	17,61	0,57	0,41	-
16.10.2025	4,166	222,24	217,47	217,47	24	0	0	69,3	50,1	19,15	0,57	0,41	-
17.10.2025	4,121	222,97	218,18	218,18	24	0	0	69,2	50,4	18,87	0,56	0,42	-
18.10.2025	4,004	218,21	213,57	213,57	24	0	0	68,6	49,8	18,75	0,56	0,42	-
19.10.2025	4,018	218,13	213,45	213,45	24	0	0	68,9	50,1	18,81	0,55	0,4	-
20.10.2025	4,336	220,89	216,05	216,05	24	0	0	69,9	49,9	20,06	0,55	0,42	-
Итого:	73,284	4437,09	4342,79	4342,79	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	73,284												

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.09.2025	2,408	334,39	332,16	332,16
20.10.2025	75,692	4771,48	4674,95	4674,95

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.10.2025 7:30:59