

#193652#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель

Лицей № 23, МАОУ

Адрес потребителя

Вагнера 51, Калининград

Номер абонента

3782

Порядковый номер

6811

Тип теплосчётчика

ВКТ-7

Заводской номер

00268791

Номер системы

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	5,154	294,38	287,69	287,69	24	0	0	71,3	53,4	17,91	0,55	0,43	5,6
22.12.2025	5,132	291,73	285,03	285,03	24	0	0	71,7	53,7	18,01	0,54	0,43	3,7
23.12.2025	5,86	284,63	277,1	277,1	24	0	0	77,6	56,4	21,13	0,53	0,43	0
24.12.2025	6,864	280,61	272,05	272,05	24	0	0	84	58,8	25,2	0,52	0,43	-6,3
25.12.2025	6,447	277,32	269,42	269,42	24	0	0	80,8	56,9	23,91	0,54	0,43	-5,6
26.12.2025	5,392	293,51	286,57	286,57	24	0	0	72,8	54	18,8	0,54	0,43	4,4
27.12.2025	4,933	286,31	279,79	279,79	24	0	0	71,2	53,6	17,62	0,53	0,43	5,4
28.12.2025	4,973	277,17	270,86	270,86	24	0	0	71,3	53	18,34	0,54	0,43	3,8
29.12.2025	5,504	283,84	276,89	276,89	24	0	0	74,3	54,5	19,87	0,54	0,43	2,5
30.12.2025	5,853	287,04	279,18	279,18	24	0	0	79,1	58,2	20,94	0,53	0,43	-1,1
31.12.2025	6,142	285,42	277,08	277,08	24	0	0	82	59,9	22,14	0,53	0,43	-4,2
01.01.2026	5,995	285,88	277,8	277,8	24	0	0	80,4	58,8	21,57	0,54	0,43	-5,2
02.01.2026	5,811	297,89	289,95	289,95	24	0	0	77,9	57,9	20,02	0,53	0,43	1,2
03.01.2026	6,021	286,66	278,86	278,86	24	0	0	78,8	57,2	21,57	0,53	0,43	-0,6
04.01.2026	6,338	285,22	277,07	277,07	24	0	0	80,9	58,1	22,85	0,53	0,43	-4
05.01.2026	6,424	289,27	280,96	280,96	24	0	0	81,2	58,4	22,83	0,53	0,43	-3
06.01.2026	6,854	292,68	283,77	283,77	24	0	0	84	59,9	24,11	0,52	0,43	-5,5
07.01.2026	7,047	283,44	274,5	274,5	24	0	0	85,5	59,9	25,63	0,51	0,43	-7,8
08.01.2026	7,318	274,36	265,47	265,47	24	0	0	87	59,5	27,52	0,51	0,43	-11
09.01.2026	7,269	279,72	270,77	270,77	24	0	0	86,4	59,6	26,81	0,52	0,43	-9,6
10.01.2026	6,702	294,03	285,14	285,14	24	0	0	83,7	60,2	23,46	0,52	0,44	-5,2
11.01.2026	6,638	293,53	284,81	284,81	24	0	0	82,8	59,5	23,28	0,52	0,43	-5,2
12.01.2026	7,648	285,05	276,27	276,27	24	0	0	84,5	56,8	27,66	0,5	0,44	-
13.01.2026	7,926	272,07	263,5	263,5	24	0	0	85,5	55,5	30,03	0,51	0,43	-
14.01.2026	7,455	276,02	267,44	267,44	24	0	0	84,8	57	27,84	0,52	0,43	-
15.01.2026	6,703	286,51	278,53	278,53	24	0	0	79,7	55,7	24,05	0,52	0,43	-
16.01.2026	7,194	280,41	272,08	272,08	24	0	0	82,7	56,3	26,41	0,52	0,43	-
17.01.2026	7,146	279,84	270,96	270,96	24	0	0	85,8	59,4	26,34	0,51	0,43	-
18.01.2026	7,323	271,48	262,65	262,65	24	0	0	87,1	59,3	27,84	0,51	0,43	-
19.01.2026	7,667	266,41	257,67	257,67	24	0	0	87,6	57,9	29,72	0,52	0,44	-
20.01.2026	7,729	271,97	263,12	263,12	24	0	0	87,1	57,8	29,33	0,52	0,44	-
Итого:	201,462	8794,4	8542,98	8542,98	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	201,462												

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.12.2025	369,086	19301,25	18862,78	18862,78
20.01.2026	570,548	28095,65	27405,76	27405,76

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.01.2026 7:38:30