

#133677#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 116, МАДОУ ЦРР
Горького 36а, Калининград
3968
7246
ТВ7 (ASCII)
16030332
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	4,539	0	53,609	0	0	52,46	0	0	24	0	68,9	48,3	0,4	0,28	-
22.05.2025	2,357	0	29,667	0	0	29,059	0	0	24	0	67	47,7	0,41	0,28	-
23.05.2025	0,329	0	9,655	0	0	9,51	0	0	24	0	57	48,8	0,41	0,28	-
24.05.2025	0,043	0	7,489	0	0	7,388	0	0	24	0	53,6	52,2	0,41	0,28	-
25.05.2025	0,037	0	7,165	0	0	7,07	0	0	24	0	53,5	52,3	0,41	0,28	-
26.05.2025	0,29	0	9,621	0	0	9,478	0	0	24	0	56,6	49,3	0,41	0,28	-
27.05.2025	0,359	0	9,739	0	0	9,59	0	0	24	0	57,4	48,5	0,43	0,28	-
28.05.2025	0,337	0	9,431	0	0	9,288	0	0	24	0	57,2	48,6	0,45	0,28	-
29.05.2025	0,304	0	9,34	0	0	9,2	0	0	24	0	56,9	49	0,44	0,28	-
30.05.2025	0,313	0	9,394	0	0	9,253	0	0	24	0	56,9	48,9	0,45	0,28	-
31.05.2025	0,046	0	8,314	0	0	8,203	0	0	24	0	53,5	52,2	0,44	0,28	-
01.06.2025	0,044	0	7,054	0	0	6,96	0	0	24	0	53,5	52,1	0,45	0,28	-
02.06.2025	0,328	0	9,597	0	0	9,453	0	0	24	0	57	48,8	0,45	0,28	-
03.06.2025	0,308	0	9,446	0	0	9,305	0	0	24	0	56,8	48,9	0,45	0,28	-
04.06.2025	0,275	0	9,042	0	0	8,907	0	0	24	0	56,5	49,2	0,45	0,28	-
05.06.2025	0,271	0	8,418	0	0	8,293	0	0	24	0	56,7	49	0,44	0,28	-
06.06.2025	0,283	0	9,099	0	0	8,963	0	0	21	3	56,7	49,2	0,45	0,28	-
07.06.2025	0,036	0	7,205	0	0	7,11	0	0	24	0	53,5	52,3	0,45	0,28	-
08.06.2025	0,043	0	7,242	0	0	7,145	0	0	24	0	53,6	52,2	0,45	0,28	-
09.06.2025	0,291	0	9,911	0	0	9,765	0	0	24	0	56,5	49,4	0,45	0,28	-
10.06.2025	0,225	0	9,108	0	0	8,976	0	0	24	0	55,9	49,9	0,45	0,28	-
11.06.2025	0,248	0	9,504	0	0	9,366	0	0	24	0	56	49,7	0,45	0,28	-
12.06.2025	0,039	0	7,512	0	0	7,412	0	0	24	0	53,6	52,3	0,45	0,28	-
13.06.2025	0,038	0	7,462	0	0	7,362	0	0	24	0	53,5	52,3	0,45	0,29	-
14.06.2025	0,049	0	7,512	0	0	7,412	0	0	24	0	53,7	52,1	0,46	0,29	-
15.06.2025	0,038	0	7,455	0	0	7,356	0	0	24	0	53,5	52,3	0,46	0,29	-
16.06.2025	0,296	0	9,399	0	0	9,26	0	0	24	0	56,7	49,1	0,46	0,29	-
17.06.2025	0,38	0	10,361	0	0	10,203	0	0	24	0	57,4	48,5	0,46	0,29	-
18.06.2025	0,338	0	9,911	0	0	9,762	0	0	24	0	57	48,8	0,45	0,29	-
19.06.2025	0,283	0	10,844	0	0	10,686	0	0	24	0	55,9	49,6	0,45	0,29	-
20.06.2025	0,31	0	9,456	0	0	9,315	0	0	24	0	56,7	48,8	0,45	0,29	-
Итого:	13,077	0	338,962	0	0	333,51	0	0	741	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,123														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч741

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	1028,757	11444,529	0	0	11187,81	0	0	7379	553
20.06.2025	1041,832	11783,488	0	0	11521,321	0	0	8120	556

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 13:30:19