

#162612#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 116, МАДОУ ЦРР
Горького 36а, Калининград
3968
7246
ТВ7 (АСЦП)
16030332
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,081	0	7,692	0	0	7,582	0	0	24	0	55,5	53	0,43	0,27	-
22.09.2025	0,333	0	9,975	0	0	9,823	0	0	24	0	57,3	49,2	0,42	0,27	-
23.09.2025	0,389	0	10,573	0	0	10,41	0	0	24	0	57,7	48,8	0,42	0,27	-
24.09.2025	0,444	0	10,932	0	0	10,764	0	0	24	0	57,9	48,1	0,42	0,27	-
25.09.2025	0,31	0	10,064	0	0	9,91	0	0	24	0	57,6	50,2	0,42	0,27	-
26.09.2025	0,398	0	10,583	0	0	10,422	0	0	24	0	57,6	48,5	0,42	0,27	-
27.09.2025	0,13	0	8,662	0	0	8,541	0	0	24	0	54,7	51,1	0,42	0,27	-
28.09.2025	0,114	0	8,578	0	0	8,461	0	0	24	0	54,5	51,3	0,42	0,27	-
29.09.2025	4,265	0	55,067	0	0	53,923	0	0	24	0	67,7	48,9	0,43	0,27	-
30.09.2025	5,322	0	63,167	0	0	61,842	0	0	24	0	68,2	47,7	0,43	0,27	-
01.10.2025	5,275	0	67,676	0	0	66,265	0	0	24	0	67,9	49	0,46	0,27	-
02.10.2025	5,764	0	74,191	0	0	72,523	0	0	24	0	70,8	51,9	0,51	0,27	-
03.10.2025	5,668	0	73,495	0	0	71,824	0	0	24	0	71,3	52,5	0,52	0,29	-
04.10.2025	5,29	0	68,974	0	0	67,397	0	0	24	0	71,5	52,8	0,52	0,3	-
05.10.2025	5,21	0	69,482	0	0	67,9	0	0	24	0	71,4	53,1	0,52	0,3	-
06.10.2025	4,509	0	47,85	0	0	46,776	0	0	24	0	70,8	47,9	0,52	0,3	-
07.10.2025	4,254	0	39,724	0	0	38,826	0	0	24	0	71,1	44,9	0,52	0,3	-
08.10.2025	4,18	0	39,49	0	0	38,612	0	0	24	0	70,4	44,6	0,52	0,3	-
09.10.2025	4,251	0	40,412	0	0	39,511	0	0	24	0	70,6	44,9	0,52	0,3	-
10.10.2025	4,146	0	39,588	0	0	38,706	0	0	24	0	70,5	45	0,52	0,3	-
11.10.2025	3,902	0	38,035	0	0	37,186	0	0	24	0	70,6	45,6	0,52	0,3	-
12.10.2025	3,851	0	38,113	0	0	37,275	0	0	24	0	70	45,4	0,52	0,3	-
13.10.2025	4,133	0	39,551	0	0	38,675	0	0	24	0	70,3	44,9	0,52	0,3	-
14.10.2025	4,151	0	38,88	0	0	38,013	0	0	24	0	70,6	44,5	0,52	0,3	-
15.10.2025	4,199	0	39,088	0	0	38,217	0	0	24	0	70,6	44,4	0,52	0,3	-
16.10.2025	4,182	0	39,125	0	0	38,253	0	0	24	0	70,5	44,4	0,52	0,31	-
17.10.2025	4,177	0	39,176	0	0	38,304	0	0	24	0	70,5	44,5	0,52	0,31	-
18.10.2025	3,983	0	37,373	0	0	36,538	0	0	24	0	70,5	44,5	0,52	0,31	-
19.10.2025	3,955	0	36,923	0	0	36,101	0	0	24	0	70,5	44,3	0,52	0,31	-
20.10.2025	4,219	0	38,408	0	0	37,558	0	0	24	0	70,2	43,5	0,51	0,31	-
Итого:	101,085	0	1140,847	0	0	1116,138	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,144														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	1056,331	12488,535	0	0	12216,349	0	0	10328	556
20.10.2025	1157,416	13629,385	0	0	13332,487	0	0	11048	556

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 12:09:52