

#165996#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 116, МАДОУ ЦРР

Горького 36а, Калининград

3968

7246

ТВ7 (АСЦП)

16030332

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.10.2025 | 4,563   | 0         | 41,496   | 0       | 0       | 40,566   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,7   | 43,9   | 0,52    | 0,31    | -           |
| 22.10.2025 | 4,372   | 0         | 40,617   | 0       | 0       | 39,72    | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,2   | 44     | 0,52    | 0,3     | -           |
| 23.10.2025 | 4,421   | 0         | 41,163   | 0       | 0       | 40,241   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,7   | 44,5   | 0,52    | 0,3     | -           |
| 24.10.2025 | 4,405   | 0         | 41,361   | 0       | 0       | 40,438   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,6   | 44,6   | 0,52    | 0,3     | -           |
| 25.10.2025 | 4,011   | 0         | 38,081   | 0       | 0       | 37,232   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,5   | 44,8   | 0,52    | 0,3     | -           |
| 26.10.2025 | 3,996   | 0         | 37,968   | 0       | 0       | 37,128   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,3   | 44,7   | 0,52    | 0,3     | -           |
| 27.10.2025 | 4,473   | 0         | 40,868   | 0       | 0       | 39,951   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,9   | 44,2   | 0,52    | 0,3     | -           |
| 28.10.2025 | 4,369   | 0         | 40,687   | 0       | 0       | 39,789   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,1   | 43,9   | 0,52    | 0,3     | -           |
| 29.10.2025 | 4,365   | 0         | 40,613   | 0       | 0       | 39,721   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,1   | 43,8   | 0,52    | 0,3     | -           |
| 30.10.2025 | 4,325   | 0         | 40,615   | 0       | 0       | 39,729   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,7   | 43,7   | 0,52    | 0,3     | -           |
| 31.10.2025 | 4,229   | 0         | 39,945   | 0       | 0       | 39,084   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,2   | 43,4   | 0,52    | 0,31    | -           |
| 01.11.2025 | 4,28    | 0         | 39,806   | 0       | 0       | 38,933   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,9   | 43,7   | 0,52    | 0,3     | -           |
| 02.11.2025 | 4,023   | 0         | 38,359   | 0       | 0       | 37,515   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70     | 44,5   | 0,52    | 0,3     | -           |
| 03.11.2025 | 3,983   | 0         | 38,17    | 0       | 0       | 37,326   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,2   | 44,7   | 0,52    | 0,3     | -           |
| 04.11.2025 | 3,984   | 0         | 38,241   | 0       | 0       | 37,401   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70     | 44,6   | 0,52    | 0,3     | -           |
| 05.11.2025 | 4,373   | 0         | 41,234   | 0       | 0       | 40,316   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,4   | 44,6   | 0,52    | 0,3     | -           |
| 06.11.2025 | 4,343   | 0         | 40,708   | 0       | 0       | 39,8     | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,5   | 44,5   | 0,52    | 0,3     | -           |
| 07.11.2025 | 4,586   | 0         | 42,069   | 0       | 0       | 41,12    | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,1   | 44,5   | 0,52    | 0,31    | -           |
| 08.11.2025 | 4,302   | 0         | 39,96    | 0       | 0       | 39,064   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,9   | 44,6   | 0,52    | 0,31    | -           |
| 09.11.2025 | 4,301   | 0         | 39,69    | 0       | 0       | 38,8     | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,8   | 44,4   | 0,52    | 0,31    | -           |
| 10.11.2025 | 4,668   | 0         | 41,984   | 0       | 0       | 41,034   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,1   | 44     | 0,52    | 0,31    | -           |
| 11.11.2025 | 4,637   | 0         | 41,336   | 0       | 0       | 40,396   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,3   | 44     | 0,51    | 0,3     | -           |
| 12.11.2025 | 4,446   | 0         | 39,926   | 0       | 0       | 39,032   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,8   | 43,6   | 0,51    | 0,3     | -           |
| 13.11.2025 | 4,396   | 0         | 39,662   | 0       | 0       | 38,772   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,8   | 43,7   | 0,51    | 0,3     | -           |
| 14.11.2025 | 4,342   | 0         | 39,869   | 0       | 0       | 38,983   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,4   | 43,8   | 0,52    | 0,31    | -           |
| 15.11.2025 | 4,125   | 0         | 36,394   | 0       | 0       | 35,56    | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,6   | 43,9   | 0,51    | 0,31    | -           |
| 16.11.2025 | 4,506   | 0         | 36,615   | 0       | 0       | 35,712   | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,6   | 44,5   | 0,51    | 0,31    | -           |
| 17.11.2025 | 4,696   | 0         | 39,945   | 0       | 0       | 39,026   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,7   | 43     | 0,51    | 0,31    | -           |
| 18.11.2025 | 4,598   | 0         | 38,763   | 0       | 0       | 37,874   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,7   | 42,7   | 0,51    | 0,31    | -           |
| 19.11.2025 | 5,603   | 0         | 54,923   | 0       | 0       | 53,613   | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,2   | 48,3   | 0,51    | 0,31    | -           |
| 20.11.2025 | 6,113   | 0         | 63,481   | 0       | 0       | 61,913   | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,7   | 51,2   | 0,51    | 0,31    | -           |
| Итого:     | 137,834 | 0         | 1274,549 | 0       | 0       | 1245,789 | 0      | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 32,921  |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.10.2025 | 1157,416 | 13629,385 | 0      | 0      | 13332,487 | 0     | 0     | 11048   | 556    |
| 20.11.2025 | 1295,25  | 14903,935 | 0      | 0      | 14578,274 | 0     | 0     | 11792   | 556    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 15:41:32