

#133675#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 36, МАДОУ
Ракитная 1, Калининград

7554
ТЕМ104-1
1123376
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,697	31,414	30,766	24	24	0	0	0	0	0	0	67,6	45	0,41	0,29	-
22.05.2025	0,729	32,703	32,023	24	24	0	0	0	0	2	0	67,8	45	0,4	0,29	-
23.05.2025	0,747	34,234	33,523	24	24	0	0	0	0	0	0	67,6	45,3	0,4	0,29	-
24.05.2025	0,649	32,047	31,383	24	24	0	0	0	0	2	0	67,6	47	0,4	0,29	-
25.05.2025	0,547	27,695	27,125	24	24	0	0	0	0	0	0	67,4	47,2	0,4	0,29	-
26.05.2025	0,635	29,203	28,594	24	24	0	0	0	0	0	0	67,4	45,2	0,4	0,29	-
27.05.2025	0,506	25,523	25,008	24	24	0	0	0	0	2	0	67,1	46,9	0,4	0,29	-
28.05.2025	0,233	14,922	14,617	24	24	0	0	0	0	0	0	66,9	51	0,42	0,29	-
29.05.2025	0,233	14,711	14,414	24	24	0	0	0	0	0	0	67	50,8	0,44	0,29	-
30.05.2025	0,23	14,742	14,445	24	24	0	0	0	0	2	0	66,8	50,9	0,44	0,29	-
31.05.2025	0,143	20,891	20,508	24	24	0	0	0	0	0	0	63,1	56,2	0,44	0,29	-
01.06.2025	0,148	13,562	13,289	24	24	0	0	0	0	1	0	66,2	55,1	0,44	0,29	-
02.06.2025	0,221	14,961	14,664	24	24	0	0	0	0	0	0	66,6	51,5	0,44	0,29	-
03.06.2025	0,218	15,258	14,953	24	24	0	0	0	0	0	0	66,3	51,8	0,44	0,29	-
04.06.2025	0,215	15,094	14,789	24	24	0	0	0	0	0	0	66,4	51,9	0,44	0,29	-
05.06.2025	0,207	14,617	14,328	24	24	0	0	0	0	0	0	66,3	51,9	0,44	0,29	-
06.06.2025	0,21	14,891	14,586	24	24	0	0	0	0	0	0	66,6	52,2	0,44	0,29	-
07.06.2025	0,145	12,844	12,586	24	24	0	0	0	0	0	0	66,3	54,8	0,44	0,29	-
08.06.2025	0,143	14	13,727	24	24	0	0	0	0	0	0	66	55,6	0,44	0,29	-
09.06.2025	0,212	14,898	14,602	24	24	0	0	0	0	0	0	66,2	51,7	0,44	0,29	-
10.06.2025	0,22	15,867	15,547	24	24	0	0	0	0	0	0	65,9	51,8	0,44	0,29	-
11.06.2025	0,229	15,93	15,617	24	24	0	0	0	0	0	0	66,1	51,4	0,44	0,29	-
12.06.2025	0,148	13,648	13,375	24	24	0	0	0	0	0	0	65,8	54,7	0,44	0,29	-
13.06.2025	0,148	13,742	13,477	24	24	0	0	0	0	0	0	66,1	55,1	0,44	0,29	-
14.06.2025	0,147	13,945	13,664	24	24	0	0	0	0	2	0	65,9	55,2	0,44	0,3	-
15.06.2025	0,142	13,703	13,438	24	24	0	0	0	0	0	0	65,8	55,3	0,45	0,3	-
16.06.2025	0,224	15,883	15,562	24	24	0	0	0	0	0	0	65,9	51,5	0,45	0,3	-
17.06.2025	0,224	15,594	15,289	24	24	0	0	0	0	0	0	66,1	51,5	0,45	0,3	-
18.06.2025	0,213	15,562	15,258	24	24	0	0	0	0	0	0	65,8	51,9	0,45	0,3	-
19.06.2025	0,221	20,703	20,312	24	24	0	0	0	0	0	0	64	53,1	0,45	0,3	-
20.06.2025	0,215	15,531	15,227	24	24	0	0	0	0	1	0	65,9	51,8	0,44	0,3	-
Итого:	9,199	578,318	566,696	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,199															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	1187,933	90879,203	88842,742	35488,12	6,46
20.06.2025	1197,133	91457,523	89409,438	36232,12	6,46

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:27:16