

#144988#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Детский Сад № 36, МАДОУ  
Ракитная 1, Калининград  
  
7554  
ТЕМ104-1  
1123376  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3  | M1, т   | TRab   | TNar, ч | Tmin | Tmax | Tdt | Ttn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|---------|--------|---------|------|------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.07.2025 | 0,187   | 14,398  | 14,117  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 65,7   | 52,5   | 0,44    | 0,3     | -           |
| 22.07.2025 | 0,188   | 14,859  | 14,562  | 23,99  | 23,99   | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 65,7   | 52,8   | 0,44    | 0,3     | -           |
| 23.07.2025 | 0,195   | 15,031  | 14,742  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 128    | 65,8   | 52,6   | 0,44    | 0,3     | -           |
| 24.07.2025 | 0,182   | 15,031  | 14,734  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 65,8   | 53,4   | 0,44    | 0,3     | -           |
| 25.07.2025 | 0,188   | 14,172  | 13,883  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 66,6   | 53,1   | 0,44    | 0,3     | -           |
| 26.07.2025 | 0,136   | 14,102  | 13,828  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 65,5   | 55,7   | 0,44    | 0,3     | -           |
| 27.07.2025 | 0,135   | 12,961  | 12,711  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 65,7   | 55,1   | 0,44    | 0,3     | -           |
| 28.07.2025 | 0,182   | 14,492  | 14,203  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 65,6   | 52,8   | 0,44    | 0,3     | -           |
| 29.07.2025 | 0,197   | 14,578  | 14,297  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 65,9   | 52,1   | 0,44    | 0,3     | -           |
| 30.07.2025 | 0,196   | 14,883  | 14,578  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 2      | 0      | 65,9   | 52,5   | 0,44    | 0,29    | -           |
| 31.07.2025 | 0,202   | 14,969  | 14,672  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 66,2   | 52,5   | 0,45    | 0,3     | -           |
| 01.08.2025 | 0,188   | 14,898  | 14,609  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 66     | 53,1   | 0,45    | 0,3     | -           |
| 02.08.2025 | 0,136   | 12,82   | 12,57   | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 65,9   | 55,2   | 0,45    | 0,3     | -           |
| 03.08.2025 | 0,133   | 12,984  | 12,727  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 65,4   | 55     | 0,44    | 0,3     | -           |
| 04.08.2025 | 0,197   | 14,688  | 14,391  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 66,2   | 52,6   | 0,44    | 0,3     | -           |
| 05.08.2025 | 0,189   | 14,305  | 14,023  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 66,3   | 52,8   | 0,44    | 0,3     | -           |
| 06.08.2025 | 0,2     | 14,914  | 14,617  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 65,9   | 52,3   | 0,44    | 0,3     | -           |
| 07.08.2025 | 0,196   | 15,266  | 14,961  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 65,8   | 52,7   | 0,44    | 0,3     | -           |
| 08.08.2025 | 0,189   | 15,383  | 15,078  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 65,6   | 53,1   | 0,45    | 0,3     | -           |
| 09.08.2025 | 0,135   | 12,852  | 12,602  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 65,5   | 54,8   | 0,45    | 0,3     | -           |
| 10.08.2025 | 0,132   | 11,867  | 11,648  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 65     | 53,7   | 0,45    | 0,3     | -           |
| 11.08.2025 | 0,187   | 14,805  | 14,508  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 65,6   | 52,8   | 0,45    | 0,3     | -           |
| 12.08.2025 | 0,187   | 15,562  | 15,258  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 65,4   | 53,2   | 0,45    | 0,3     | -           |
| 13.08.2025 | 0,057   | 50,805  | 50,125  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 53,7   | 52,6   | 0,44    | 0,29    | -           |
| 14.08.2025 | 0       | 0       | 0       | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 3      | 0      | 27,6   | 28,8   | 0,18    | 0,14    | -           |
| 15.08.2025 | 0       | 0,008   | 0,008   | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 3      | 0      | 27,1   | 28,5   | 0       | 0       | -           |
| 16.08.2025 | 0       | 0       | 0       | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 3      | 0      | 28     | 35,8   | 0       | 0       | -           |
| 17.08.2025 | 0       | 0       | 0       | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 3      | 0      | 27,4   | 35,3   | 0       | 0       | -           |
| 18.08.2025 | 0       | 0       | 0       | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 3      | 0      | 24,6   | 29,7   | 0       | 0       | -           |
| 19.08.2025 | 0       | 0       | 0       | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 3      | 0      | 24,5   | 32,8   | 0,01    | 0,01    | -           |
| 20.08.2025 | 0       | 0       | 0       | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 3      | 0      | 24     | 31,8   | 0       | 0       | -           |
| Итого:     | 4,114   | 380,633 | 373,452 | 743,99 | 743,99  | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 4,114   |         |         |        |         |      |      |     |        |        |        |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч  
Период нормальной работы системы, ч

744  
743,99

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал  | V1, м3    | M1, т     | TNar, ч  | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 20.07.2025 | 1202,675 | 91898,781 | 89841,992 | 36952,12 | 6,46   |
| 20.08.2025 | 1206,789 | 92279,414 | 90215,445 | 37696,11 | 6,46   |

Подпись абонента  
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 10:55:32