

#162610#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 36, МАДОУ
Ракитная 1, Калининград

7554
ТЕМ104-1
1123376
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,154	34,992	34,266	24	24	0	0	0	0	0	0	67,5	63	0,42	0,27	-
22.09.2025	0,216	36,109	35,359	24	24	0	0	0	0	0	0	67,6	61,5	0,42	0,27	-
23.09.2025	0,224	36,328	35,578	24	24	0	0	0	0	0	0	67,4	61,1	0,42	0,27	-
24.09.2025	0,225	35,93	35,195	24	24	0	0	0	0	0	0	67,4	61	0,41	0,27	-
25.09.2025	0,224	36,133	35,391	24	24	0	0	0	0	0	0	67,4	61,1	0,41	0,27	-
26.09.2025	0,229	36,078	35,328	24	24	0	0	0	0	0	0	67,7	61,2	0,41	0,27	-
27.09.2025	0,169	35,133	34,414	24	24	0	0	0	0	0	0	67,3	62,4	0,41	0,27	-
28.09.2025	0,165	33,977	33,273	24	24	0	0	0	0	0	0	67,3	62,4	0,41	0,27	-
29.09.2025	0,592	52,812	51,711	24	24	0	0	0	0	0	128	67,8	56,4	0,41	0,27	-
30.09.2025	1,004	71,406	69,891	24	24	0	0	0	0	0	0	68,6	54,3	0,41	0,28	-
01.10.2025	0,953	69,609	68,141	24	24	0	0	0	0	0	0	68,2	54,3	0,43	0,28	-
02.10.2025	1,028	83,891	82,133	24	24	0	0	0	0	0	0	68,2	55,7	0,44	0,28	-
03.10.2025	1,036	75,07	73,336	24	24	0	0	0	0	0	0	72	57,9	0,49	0,28	-
04.10.2025	0,935	69,609	68,008	24	24	0	0	0	0	0	0	71,6	57,9	0,52	0,29	-
05.10.2025	0,844	63,898	62,422	23,99	23,99	0	0	0	0	0	0	71,9	58,4	0,51	0,31	-
06.10.2025	0,855	62,742	61,297	24	24	0	0	0	0	2	128	71,7	57,8	0,51	0,3	-
07.10.2025	0,867	62,195	60,75	24	24	0	0	0	0	0	0	72,2	58	0,51	0,31	-
08.10.2025	0,861	62,117	60,68	24	24	0	0	0	0	0	0	71,9	57,7	0,51	0,31	-
09.10.2025	0,776	57,719	56,383	24	24	0	0	0	0	0	0	72	58,3	0,51	0,31	-
10.10.2025	0,807	59,305	57,938	24	24	0	0	0	0	0	0	71,9	58	0,51	0,31	-
11.10.2025	0,69	55,922	54,633	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	59,2	0,51	0,32	-
12.10.2025	0,719	57,562	56,242	24	24	0	0	0	0	0	0	71,6	58,9	0,51	0,31	-
13.10.2025	0,882	63,961	62,484	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	57,8	0,51	0,31	-
14.10.2025	0,924	65,938	64,422	24	24	0	0	0	0	0	0	71,9	57,6	0,51	0,32	-
15.10.2025	0,885	62,422	60,969	24	24	0	0	0	0	0	0	72,1	57,6	0,51	0,32	-
16.10.2025	0,86	61,328	59,914	24	24	0	0	0	0	0	0	71,9	57,6	0,51	0,32	-
17.10.2025	0,853	61,203	59,781	24	24	0	0	0	0	0	0	72	57,8	0,51	0,32	-
18.10.2025	0,92	67,906	66,32	24	24	0	0	0	0	0	0	72,2	58,4	0,51	0,32	-
19.10.2025	0,929	67,93	66,352	24	24	0	0	0	0	0	128	72,4	58,4	0,51	0,32	-
20.10.2025	1,096	78,305	76,477	24	24	0	0	0	0	0	128	72,2	57,9	0,5	0,32	-
Итого:	20,922	1717,53	1679,088	719,99	719,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,922															

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
719,99

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	1211,658	93203,18	91120,883	38440,11	6,46
20.10.2025	1232,579	94920,711	92799,969	39160,1	6,46

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2025 7:34:50