

#165994#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 36, МАДОУ
Ракитная 1, Калининград

7554
ТЕМ104-1
1123376
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	1,107	78,242	76,406	24	24	0	0	0	0	0	0	72,4	58	0,5	0,32	-
22.10.2025	0,999	69,789	68,164	24	24	0	0	0	0	0	0	72,2	57,6	0,5	0,32	-
23.10.2025	0,851	61,227	59,82	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	57,6	0,51	0,32	-
24.10.2025	0,877	61,828	60,383	24	24	0	0	0	0	0	0	72,4	57,9	0,51	0,32	-
25.10.2025	0,892	65,398	63,875	24	24	0	0	0	0	0	0	72,4	58,4	0,51	0,32	-
26.10.2025	0,873	64,406	62,906	24	24	0	0	0	0	0	0	72,2	58,4	0,51	0,32	-
27.10.2025	1,03	71,57	69,883	24	24	0	0	0	0	0	0	72,5	57,8	0,51	0,32	-
28.10.2025	0,989	69,031	67,43	24	24	0	0	0	0	0	0	72	57,4	0,51	0,32	-
29.10.2025	0,983	68,742	67,156	24	24	0	0	0	0	0	0	71,9	57,3	0,51	0,32	-
30.10.2025	0,95	67,781	66,227	24	24	0	0	0	0	0	0	71,7	57,4	0,51	0,32	-
31.10.2025	0,982	69,008	67,414	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	57,3	0,51	0,32	-
01.11.2025	1,001	71,25	69,602	24	24	0	0	0	0	0	0	72	57,6	0,51	0,32	-
02.11.2025	0,818	61,367	59,938	24	24	0	0	0	0	0	0	72,2	58,6	0,5	0,32	-
03.11.2025	0,785	58,828	57,461	24	24	0	0	0	0	0	0	72,2	58,6	0,51	0,32	-
04.11.2025	0,852	64,172	62,688	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	58,3	0,51	0,32	-
05.11.2025	0,858	61,008	59,594	24	24	0	0	0	0	0	0	72	57,7	0,51	0,32	-
06.11.2025	0,895	62,773	61,312	24	24	0	0	0	0	0	0	72,2	57,6	0,51	0,32	-
07.11.2025	1,006	69,312	67,688	24	24	0	0	0	0	0	0	72,6	57,8	0,51	0,32	-
08.11.2025	1,011	73,312	71,578	24	24	0	0	0	0	0	0	72,7	58,6	0,51	0,32	-
09.11.2025	1,027	75,406	73,633	24	24	0	0	0	0	0	0	72,7	58,8	0,5	0,32	-
10.11.2025	1,065	73,031	71,305	24	24	0	0	0	0	0	0	72,8	57,9	0,5	0,32	-
11.11.2025	1,027	69,07	67,422	24	24	0	0	0	0	0	0	73,1	57,9	0,5	0,32	-
12.11.2025	1,027	69,156	67,531	24	24	0	0	0	0	0	0	72,6	57,5	0,5	0,31	-
13.11.2025	0,942	64,609	63,086	24	24	0	0	0	0	0	0	72,5	57,6	0,5	0,32	-
14.11.2025	0,931	65,609	64,078	24	24	0	0	0	0	0	0	72,4	58	0,49	0,31	-
15.11.2025	1,015	74,305	72,547	24	24	0	0	0	0	0	0	72,8	58,9	0,51	0,32	-
16.11.2025	1,215	83,609	81,43	24	24	0	0	0	0	0	0	76,8	61,9	0,5	0,32	-
17.11.2025	1,216	81,219	79,211	24	24	0	0	0	0	0	0	74,8	59,5	0,49	0,32	-
18.11.2025	1,258	90,867	88,688	24	24	0	0	0	0	0	0	73,4	59,2	0,5	0,32	-
19.11.2025	1,221	83,789	81,734	24	24	0	0	0	0	0	0	74,2	59,3	0,49	0,32	-
20.11.2025	1,326	89,812	87,523	24	24	0	0	0	0	0	0	75,9	60,8	0,49	0,32	-
Итого:	31,029	2189,526	2137,713	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,029															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	1232,579	94920,711	92799,969	39160,1	6,46
20.11.2025	1263,609	97110,242	94937,68	39904,1	6,46

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:33:28