

#162611#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 1, МАДОУ

Свободная 34, Калининград (новый корпус)

3928

9496

ТВ7 (ASCII)

20118124

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,81	0	160,113	0	0	156,506	0	0	24	0	70,9	69,6	0,44	0,42	-
22.09.2025	0,989	0	159,101	0	0	155,516	0	0	24	0	70,9	69,3	0,44	0,42	-
23.09.2025	1,03	0	156,704	0	0	153,199	0	0	24	0	70,7	69,1	0,44	0,42	-
24.09.2025	1,045	0	155,88	0	0	152,39	0	0	24	0	70,7	69	0,44	0,42	-
25.09.2025	1,045	0	154,681	0	0	151,212	0	0	24	0	70,7	69	0,44	0,42	-
26.09.2025	0,978	0	153,197	0	0	149,748	0	0	24	0	70,9	69,3	0,44	0,42	-
27.09.2025	0,116	0	21,906	0	0	21,42	0	0	24	0	70,5	69,2	0,46	0,41	-
28.09.2025	0,129	0	2,086	0	0	2,06	0	0	24	0	50,8	35,9	0,47	0,41	-
29.09.2025	1,326	0	17,51	0	0,032	17,173	0	0,032	24	0	65,1	46,7	0,46	0,42	-
30.09.2025	3,631	0,006	42,615	0	0	41,69	0	0	24	0	69,5	48,7	0,44	0,42	-
01.10.2025	2,965	0	47,185	0	0	46,357	0	0	24	0	61,1	46	0,31	0,25	-
02.10.2025	4,088	0	51,443	0	0	50,341	0	0	24	0	68,8	49,5	0,33	0,16	-
03.10.2025	4,159	0	52,127	0	0	51,015	0	0	24	0	68,7	49,2	0,39	0,19	-
04.10.2025	3,479	0	41,845	0	0	40,967	0	0	24	0	68,1	47,9	0,41	0,2	-
05.10.2025	2,643	0	34,114	0	0	33,409	0	0	24	0	67,6	48,8	0,42	0,2	-
06.10.2025	2,865	0	41,635	0	0	40,754	0	0	24	0	68,5	51,7	0,4	0,2	-
07.10.2025	3,276	0	45,14	0	0	44,182	0	0	24	0	68,5	50,9	0,38	0,2	-
08.10.2025	3,171	0	44,597	0	0	43,659	0	0	24	0	68,2	50,9	0,37	0,19	-
09.10.2025	2,47	0	39,705	0	0	38,882	0	0	24	0	67,7	52,6	0,37	0,2	-
10.10.2025	2,672	0	41,315	0	0	40,452	0	0	24	0	68	52,3	0,36	0,19	-
11.10.2025	2,143	0	29,379	0	0	28,773	0	0	24	0	67,5	49,7	0,37	0,19	-
12.10.2025	2,241	0	30,314	0	0	29,69	0	0	24	0	67,5	49,5	0,36	0,19	-
13.10.2025	3,426	0	48,26	0	0	47,244	0	0	24	0	68,2	50,9	0,37	0,2	-
14.10.2025	3,596	0	48,573	0	0	47,546	0	0	24	0	68,4	50,4	0,39	0,2	-
15.10.2025	3,15	0	44,319	0	0	43,373	0	0	24	0	68,7	51,4	0,41	0,2	-
16.10.2025	2,792	0	42,818	0	0	41,907	0	0	24	0	68,7	52,8	0,41	0,2	-
17.10.2025	2,628	0	40,261	0	0	39,404	0	0	24	0	68,7	52,9	0,41	0,2	-
18.10.2025	3,14	0	36,92	0	0	36,155	0	0	24	0	67,7	47	0,41	0,2	-
19.10.2025	3,381	0	38,261	0	0	37,461	0	0	24	0	68	46,5	0,41	0,2	-
20.10.2025	4,27	0	47,639	0	0	46,603	0	0	24	0	69,5	47,7	0,39	0,2	-
Итого:	73,654	0	1869,643	0	0,032	1829,088	0	0,032	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,592														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	3372,875	44618,014	0	0,856	43627,61	0	0,846	28682	777
20.10.2025	3446,525	46487,656	0	0,888	45456,696	0	0,878	29402	777

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 11:44:05