

#165995#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 1, МАДОУ
Свободная 34, Калининград (новый корпус)
3928
9496
ТВ7 (ASCII)
20118124
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	4,236	0	52,034	0	0	50,918	0	0	24	0	68,9	49,1	0,4	0,21	-
22.10.2025	3,275	0	45,202	0	0	44,241	0	0	24	0	68,6	51	0,41	0,2	-
23.10.2025	2,458	0	37,421	0	0	36,613	0	0	24	0	69,1	53,1	0,42	0,2	-
24.10.2025	2,382	0	35,079	0	0	34,312	0	0	24	0	69,6	53,1	0,42	0,2	-
25.10.2025	2,664	0	32,55	0	0	31,854	0	0	24	0	68,8	48,9	0,42	0,2	-
26.10.2025	2,838	0	33,364	0	0	32,642	0	0	24	0	69,3	48,5	0,41	0,2	-
27.10.2025	3,55	0	43,301	0	0	42,351	0	0	24	0	69,8	49,8	0,41	0,2	-
28.10.2025	3,283	0	42,767	0	0	41,823	0	0	24	0	70	51,3	0,41	0,2	-
29.10.2025	3,242	0	42,736	0	0	41,788	0	0	24	0	70,2	51,8	0,41	0,2	-
30.10.2025	2,97	0	39,981	0	0	39,098	0	0	24	0	70,1	52	0,41	0,2	-
31.10.2025	3,27	0	43,066	0	0	42,121	0	0	24	0	69,9	51,4	0,41	0,2	-
01.11.2025	3,727	0	45,6	0	0	44,581	0	0	24	0	70,5	50,6	0,41	0,2	-
02.11.2025	2,584	0	32,819	0	0	32,116	0	0	24	0	68,9	49,7	0,42	0,2	-
03.11.2025	2,467	0	31,763	0	0	31,082	0	0	24	0	68,9	49,9	0,42	0,2	-
04.11.2025	2,969	0	35,566	0	0	34,796	0	0	24	0	69,3	49	0,41	0,2	-
05.11.2025	2,742	0	39,235	0	0	38,368	0	0	24	0	70,1	53,1	0,42	0,2	-
06.11.2025	2,627	0	38,839	0	0	37,981	0	0	24	0	70	53,6	0,42	0,2	-
07.11.2025	4,107	0	51,999	0	0	50,841	0	0	24	0	70,3	51,1	0,41	0,2	-
08.11.2025	5,184	0	58,266	0	0	56,977	0	0	24	0	70,1	48,4	0,41	0,2	-
09.11.2025	5,087	0	56,476	0	0	55,229	0	0	24	0	70	48	0,4	0,2	-
10.11.2025	5,162	0	62,254	0	0	60,869	0	0	24	0	70,4	50,2	0,41	0,2	-
11.11.2025	4,827	0	58,081	0	0	56,776	0	0	24	0	70,8	50,5	0,41	0,2	-
12.11.2025	4,749	0	59,573	0	0	58,252	0	0	24	0	70,3	50,8	0,41	0,2	-
13.11.2025	4,152	0	52,184	0	0	51,011	0	0	24	0	70,8	51,4	0,42	0,2	-
14.11.2025	4,161	0	55,246	0	0	54,025	0	0	24	0	70,1	51,7	0,42	0,2	-
15.11.2025	5,31	0	56,349	0	0	55,083	0	0	24	0	70,7	47,8	0,41	0,2	-
16.11.2025	6,638	0	58,452	0	0	56,982	0	0	24	0	75,3	47,5	0,4	0,2	-
17.11.2025	6,326	0	63,275	0	0	61,745	0	0	24	0	73,7	49,3	0,4	0,2	-
18.11.2025	6,988	0	75,616	0	0	73,83	0	0	24	0	72,7	50,2	0,38	0,21	-
19.11.2025	6,383	0	66,238	0	0	64,652	0	0	24	0	73,2	49,7	0,4	0,21	-
20.11.2025	7,259	0	70,389	0	0	68,634	0	0	24	0	74,9	49,7	0,39	0,21	-
Итого:	127,617	0	1515,721	0	0	1481,591	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,481														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	3446,525	46487,656	0	0,888	45456,696	0	0,878	29402	777
20.11.2025	3574,142	48003,378	0	0,888	46938,288	0	0,878	30146	777

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:41:54