

#207202#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель Детский Сад № 1, МАДОУ
 Адрес потребителя Свободная 34, Калининград (старый корпус)
 Номер абонента 3928
 Порядковый номер 4102
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00104604
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	1,51	0	88,21	86,59	0	85,5	84,86	0	0	24	0	0	84,9	67,2	17,67	0,7	0,7	-12,2
22.01.2026	1,525	0	85,31	83,7	0	82,65	82,02	0	0	24	0	0	85,2	66,8	18,4	0,7	0,7	-11,6
23.01.2026	1,489	0	88,04	86,45	0	85,35	84,73	0	0	24	0	0	84,4	67	17,41	0,7	0,7	-8,3
24.01.2026	1,414	0	85,12	83,6	0	82,51	81,86	0	0	24	0	0	84,3	67,2	17,09	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	1,399	0	88,11	86,61	0	85,43	84,87	0	0	24	0	0	83,3	67	16,33	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	1,358	0	89,99	88,51	0	87,42	86,83	0	0	24	0	0	80,8	65,2	15,53	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	1,357	0	90,36	88,91	0	87,8	87,23	0	0	24	0	0	80,4	65	15,43	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	1,387	0	88,18	86,68	0	85,65	85	0	0	24	0	0	81,4	65,2	16,2	0,7	0,7	-6
29.01.2026	1,447	0	85,64	84,09	0	82,98	82,41	0	0	24	0	0	84,4	66,9	17,43	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	1,493	0	84,24	82,64	0	81,57	80,95	0	0	24	0	0	85,9	67,6	18,27	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	1,461	0	82,04	80,45	0	79,44	78,79	0	0	24	0	0	85,8	67,4	18,37	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	1,508	0	79,5	77,89	0	76,91	76,27	0	0	24	0	0	86,7	67,2	19,58	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	1,583	0	80,26	78,57	0	77,61	77	0	0	24	0	0	87,7	67,3	20,37	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	1,643	0	85,09	83,34	0	82,24	81,57	0	0	24	0	0	88,5	68,6	19,94	0,7	0,7	-18
04.02.2026	1,593	0	85,69	83,99	0	82,87	82,2	0	0	24	0	0	87,8	68,6	19,19	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	1,55	0	89,68	88	0	86,85	86,14	0	0	24	0	0	86,3	68,5	17,8	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	1,444	0	91,7	90,14	0	88,97	88,31	0	0	24	0	0	82,9	66,7	16,23	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	1,328	0	89,81	88,34	0	87,18	86,66	0	0	24	0	0	81	65,7	15,23	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	1,354	0	88,34	86,85	0	85,75	85,16	0	0	24	0	0	81,9	66,2	15,77	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	1,504	0	85,82	84,19	0	83,15	82,46	0	0	24	0	0	85,2	67,2	18,06	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	1,445	0	85,58	84	0	82,97	82,32	0	0	24	0	0	84,2	66,8	17,38	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	1,367	0	91,37	89,89	0	88,78	88,16	0	0	24	0	0	80,8	65,4	15,37	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	1,282	0	91,21	89,81	0	88,79	88,13	0	0	24	0	0	77,5	63,1	14,4	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	1,291	0	90,86	89,44	0	88,43	87,76	0	0	24	0	0	78,6	64	14,61	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	1,346	0	88,48	87	0	85,87	85,29	0	0	24	0	0	82,1	66,4	15,64	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	1,455	0	88,07	86,46	0	85,25	84,59	0	0	24	0	0	86,2	69,2	17,01	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	1,568	0	87,5	85,8	0	84,58	83,91	0	0	24	0	0	88,4	69,9	18,48	0,7	0,7	-17,4
17.02.2026	1,539	0	87,59	85,92	0	84,77	84,06	0	0	24	0	0	87,3	69,2	18,09	0,7	0,7	-11,6
18.02.2026	1,418	0	88,43	86,9	0	85,8	85,12	0	0	24	0	0	82,9	66,4	16,51	0,7	0,7	-
19.02.2026	1,353	0	86,23	84,75	0	83,82	83,22	0	0	24	0	0	79,5	63,4	16,12	0,7	0,7	-
20.02.2026	1,349	0	87,77	86,27	0	85,34	84,72	0	0	24	0	0	79,2	63,4	15,79	0,7	0,7	-
Итого:	44,76	0	2704,22	2655,78	0	2622,23	2602,6	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,76																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.01.2026	518,868	33110,21	32295,2	0	32408,25	31875,11	0
20.02.2026	563,628	35814,43	34950,98	0	35030,48	34477,71	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.02.2026 7:40:15