

#282678#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Детский Сад № 1, МАДОУ
Адрес потребителя Свободная 34, Калининград (старый корпус)
Номер абонента 3928
Порядковый номер 4102
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104604
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	0,928	0	62,73	61,57	0	61,04	60,49	0	0	24	0	0	78,5	63,3	15,19	0,7	0,7	-
22.02.2026	0	0	3,1	2,81	0	3,1	2,81	0	0	24	0	0	57,2	55	2,22	0,7	0,7	-
23.02.2026	0,338	0	22,52	22	0	22,05	21,73	0	0	24	0	0	71	55,4	15,61	0,7	0,7	-
24.02.2026	1,231	0	85,58	84,06	0	83,58	82,76	0	0	24	0	0	73,2	58,5	14,75	0,7	0,7	-
25.02.2026	1,242	0	86,4	85,03	0	84,22	83,59	0	0	24	0	0	75,3	60,5	14,75	0,7	0,7	-
26.02.2026	1,212	0	86,37	85,09	0	84,28	83,71	0	0	24	0	0	73,8	59,4	14,42	0,7	0,7	-
27.02.2026	1,138	0	89,87	88,68	0	87,86	87,26	0	0	24	0	0	71,2	58,2	12,95	0,7	0,7	-
28.02.2026	1,068	0	90,13	88,99	0	88,1	87,55	0	0	24	0	0	70,9	58,7	12,13	0,7	0,7	-
01.03.2026	1,031	0	86,9	85,78	0	84,98	84,42	0	0	24	0	0	70,5	58,4	12,15	0,7	0,7	-
02.03.2026	1,086	0	88,01	86,86	0	86,04	85,48	0	0	24	0	0	70,8	58,2	12,65	0,7	0,7	-
03.03.2026	1,099	0	90,63	89,48	0	88,6	88,03	0	0	24	0	0	70,9	58,5	12,39	0,7	0,7	-
04.03.2026	1,084	0	87,72	86,58	0	85,76	85,27	0	0	24	0	0	70,5	57,9	12,66	0,7	0,7	-
05.03.2026	1,101	0	89,98	88,85	0	87,97	87,48	0	0	24	0	0	70,8	58,3	12,52	0,7	0,7	-
06.03.2026	1,144	0	93,96	92,79	0	91,82	91,3	0	0	24	0	0	71,3	58,9	12,44	0,7	0,7	-
07.03.2026	1,053	0	91,93	90,81	0	89,87	89,32	0	0	24	0	0	70,8	59,1	11,72	0,7	0,7	-
08.03.2026	0,656	0	60,43	59,59	0	59,11	58,65	0	0	24	0	0	70,4	59,3	11,14	0,7	0,7	-
09.03.2026	0	0	4,17	3,91	0	4,17	3,91	0	0	24	0	0	56,6	55,5	1,12	0,7	0,7	-
10.03.2026	0,985	0	80,09	78,77	0	78,32	77,56	0	0	24	0	0	70,4	57,8	12,59	0,7	0,7	-
11.03.2026	1,088	0	97,62	96,22	0	95,4	94,69	0	0	24	0	0	70,6	59,2	11,43	0,7	0,7	-
12.03.2026	1,099	0	96,35	95,04	0	94,22	93,51	0	0	24	0	0	70,8	59,2	11,68	0,7	0,7	-
13.03.2026	0,427	0	98,14	97,32	0	95,93	95,37	0	0	24	0	0	70,9	66,6	4,32	0,7	0,7	-
14.03.2026	-0,143	0	95,44	95,1	0	93,31	92,94	0	0	24	0	0	70,4	72,2	-1,77	0,7	0,7	-
15.03.2026	0,005	0	92,85	92,42	0	90,84	90,34	0	0	24	0	0	70,1	70,2	-0,18	0,7	0,7	-
16.03.2026	1,177	0	96,34	94,83	0	94,17	93,37	0	0	24	0	0	70,8	58,3	12,51	0,7	0,7	-
17.03.2026	1,13	0	98,31	97,01	0	96,13	95,48	0	0	24	0	0	70,6	58,8	11,77	0,7	0,7	-
18.03.2026	1,113	0	95,65	94,41	0	93,52	92,92	0	0	24	0	0	70,5	58,6	11,91	0,7	0,7	-
19.03.2026	0,596	0	59,55	58,73	0	58,23	57,75	0	0	24	0	0	69,9	59,7	10,21	0,7	0,7	-
20.03.2026	0,592	0	48,48	47,93	0	47,46	47,24	0	0	24	0	0	69,6	57	12,53	0,7	0,7	-
Итого:	23,48	0	2179,25	2150,66	0	2130,08	2114,93	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,48																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2026	563,628	35814,43	34950,98	0	35030,48	34477,71	0
20.03.2026	587,108	37993,68	37101,64	0	37160,56	36592,64	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2026 14:14:36