

# #130636#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 19.05.2025

Потребитель Детский Сад № 1, МАДОУ  
Адрес потребителя Свободная 34, Калининград (старый корпус)  
Номер абонента 3928  
Порядковый номер 4102  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104604  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,049	0	8,29	8,11	0	8,21	8,07	0	0	24	0	0	57,4	51	6,36	0,7	0,7	-
22.04.2025	0,065	0	7,38	7,12	0	7,31	7,11	0	0	24	0	0	60,4	51,1	9,28	0,7	0,7	-
23.04.2025	0,053	0	6,94	6,68	0	6,88	6,67	0	0	24	0	0	60	52	7,91	0,7	0,7	-
24.04.2025	0,061	0	7,22	6,95	0	7,17	6,93	0	0	24	0	0	60,2	51,6	8,63	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,064	0	7,62	7,34	0	7,54	7,33	0	0	24	0	0	60,1	51,1	9	0,7	0,7	-
26.04.2025	0,102	0	8,25	7,94	0	8,21	7,94	0	0	24	0	0	60,2	46,8	13,43	0,7	0,7	-
27.04.2025	0,425	0	16,92	16,31	0	16,68	16,31	0	0	24	0	0	62,5	37,1	25,47	0,7	0,7	-
28.04.2025	0,28	0	16,77	16,18	0	16,48	16,02	0	0	24	0	0	63,5	46,3	17,18	0,7	0,7	-
29.04.2025	0,467	0	23,88	23,18	0	23,47	22,95	0	0	24	0	0	65	45,1	19,9	0,7	0,7	-
30.04.2025	0,33	0	18,92	18,34	0	18,63	18,16	0	0	24	0	0	64,4	46,5	17,84	0,7	0,7	-
01.05.2025	0,024	0	6,18	5,9	0	6,18	5,9	0	0	24	0	0	58,8	54,3	4,49	0,7	0,7	-
02.05.2025	0,024	0	6,15	5,89	0	6,15	5,89	0	0	24	0	0	58,7	54,3	4,43	0,7	0,7	-
03.05.2025	0,022	0	6,98	6,74	0	6,95	6,73	0	0	24	0	0	57,3	53,8	3,48	0,7	0,7	-
04.05.2025	0,176	0	11,49	11,1	0	11,37	11,06	0	0	24	0	0	62,4	46,4	15,96	0,7	0,7	-
05.05.2025	0,604	0	38,63	37,72	0	37,88	37,2	0	0	24	0	0	66	50	15,9	0,7	0,7	-
06.05.2025	0,276	0	18,15	17,63	0	17,88	17,52	0	0	24	0	0	57,8	42,4	15,41	0,7	0,7	-
07.05.2025	0,453	0	25,22	24,59	0	24,73	24,37	0	0	24	0	0	63,5	45,1	18,37	0,7	0,7	-
08.05.2025	0,024	0	8,26	7,95	0	8,02	7,94	0	0	24	0	0	59,5	55,7	3,77	0,7	0,7	-
09.05.2025	0,024	0	8,27	7,95	0	8,03	7,93	0	0	24	0	0	59,4	55,7	3,75	0,7	0,7	-
10.05.2025	0,024	0	8,25	7,92	0	8,01	7,91	0	0	24	0	0	59,6	55,8	3,8	0,7	0,7	-
11.05.2025	0,215	0	14,91	14,42	0	14,57	14,33	0	0	24	0	0	62,4	47,2	15,11	0,7	0,7	-
12.05.2025	0,697	0	33,74	32,78	0	33,12	32,47	0	0	24	0	0	65,2	44,1	21,08	0,7	0,7	-
13.05.2025	0,555	0	39,98	39,08	0	39,22	38,61	0	0	24	0	0	65,8	51,8	14,01	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,556	0	27,55	26,7	0	27,04	26,48	0	0	24	0	0	64,9	44,4	20,54	0,7	0,7	-
15.05.2025	0,699	0	32,8	31,82	0	32,15	31,59	0	0	24	0	0	64,6	42,8	21,8	0,7	0,7	-
16.05.2025	0,769	0	38,19	37,15	0	37,46	36,87	0	0	24	0	0	64,9	44,4	20,52	0,7	0,7	-
17.05.2025	0,315	0	19	18,34	0	18,72	18,23	0	0	24	0	0	64	46,7	17,24	0,7	0,7	-
18.05.2025	0,078	0	8,07	7,68	0	8,02	7,67	0	0	24	0	0	59,9	49,1	10,79	0,7	0,7	-
19.05.2025	0,75	0	37,32	36,33	0	36,65	35,99	0	0	24	0	0	65,1	44,6	20,53	0,7	0,7	-
Итого:	8,181	0	511,33	495,84	0	502,73	492,18	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,181																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.04.2025	407,778	24171,44	23543,24	0	23662,24	23250,14	0
19.05.2025	416,501	24712,45	24067,88	0	24194,07	23770,83	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.05.2025 9:54:15