

#162613#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель Детский Сад № 1, МАДОУ
Адрес потребителя Свободная 34, Калининград (старый корпус)
Номер абонента 3928
Порядковый номер 4102
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104604
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,024	0	4,94	4,5	0	4,94	4,5	0	0	24	0	0	59,9	54,1	5,8	0,7	0,7	-
22.09.2025	0,023	0	2,99	2,74	0	2,97	2,74	0	0	24	0	0	60,8	52,6	8,16	0,7	0,7	-
23.09.2025	0,032	0	3,54	3,21	0	3,52	3,2	0	0	24	0	0	61,2	51,8	9,39	0,7	0,7	-
24.09.2025	0,047	0	5,99	5,45	0	5,97	5,44	0	0	24	0	0	60,7	52,4	8,37	0,7	0,7	-
25.09.2025	0,043	0	5,91	5,37	0	5,88	5,36	0	0	24	0	0	60,6	52,5	8,12	0,7	0,7	-
26.09.2025	0,045	0	5,95	5,4	0	5,92	5,4	0	0	24	0	0	60,7	52,4	8,26	0,7	0,7	-
27.09.2025	0,024	0	7,11	6,58	0	7,11	6,58	0	0	24	0	0	58,4	53,8	4,61	0,7	0,7	-
28.09.2025	0,024	0	7,17	6,66	0	7,17	6,66	0	0	24	0	0	58,4	53,9	4,56	0,7	0,7	-
29.09.2025	0,24	0	20,8	20,08	0	20,46	19,88	0	0	24	0	0	64,5	52,7	11,84	0,7	0,7	-
30.09.2025	0,689	0	41,48	40,18	0	40,62	39,7	0	0	24	0	0	67,4	50,4	16,96	0,7	0,7	-
01.10.2025	0,744	0	52,29	51,5	0	51,34	50,89	0	0	24	0	0	63,9	49,5	14,43	0,7	0,7	-
02.10.2025	0,927	0	84,82	84,43	0	83,05	83,14	0	0	24	0	0	67,8	56,7	11,16	0,7	0,7	-
03.10.2025	0,746	0	72,56	72,2	0	71,09	71,1	0	0	24	0	0	67,4	56,9	10,52	0,7	0,7	-
04.10.2025	0,024	0	6,43	6,15	0	6,43	6,15	0	0	24	0	0	60,4	55,4	5,05	0,7	0,7	-
05.10.2025	0,225	0	20,1	19,76	0	19,8	19,58	0	0	24	0	0	65	53,2	11,79	0,7	0,7	-
06.10.2025	1,047	0	92,91	92,5	0	90,99	91,12	0	0	24	0	0	67,6	56,1	11,48	0,7	0,7	-
07.10.2025	0,462	0	46,53	46,09	0	45,6	45,46	0	0	24	0	0	67,3	57,2	10,11	0,7	0,7	-
08.10.2025	0,62	0	46,84	46,3	0	45,95	45,72	0	0	24	0	0	66,8	53,4	13,48	0,7	0,7	-
09.10.2025	0,975	0	85,77	85,24	0	84,05	84,04	0	0	24	0	0	67	55,3	11,62	0,7	0,7	-
10.10.2025	0,427	0	39,03	38,61	0	38,3	38,09	0	0	24	0	0	66,6	55,4	11,2	0,7	0,7	-
11.10.2025	0,024	0	5,86	5,55	0	5,86	5,55	0	0	24	0	0	59,9	54,5	5,39	0,7	0,7	-
12.10.2025	0,024	0	6	5,69	0	6	5,69	0	0	24	0	0	59,8	54,4	5,37	0,7	0,7	-
13.10.2025	0,885	0	71,35	70,5	0	69,91	69,58	0	0	24	0	0	66,9	54,2	12,7	0,7	0,7	-
14.10.2025	1,039	0	90,31	88,95	0	88,45	87,72	0	0	24	0	0	67,4	55,7	11,77	0,7	0,7	-
15.10.2025	0,857	0	73,99	72,73	0	72,47	71,66	0	0	24	0	0	67,7	55,9	11,79	0,7	0,7	-
16.10.2025	1,028	0	95,74	94,34	0	93,79	92,9	0	0	24	0	0	68	57	10,97	0,7	0,7	-
17.10.2025	0,618	0	95,25	94,14	0	93,31	92,5	0	0	24	0	0	68	61,5	6,48	0,7	0,7	-
18.10.2025	-0,073	0	91,99	91,42	0	90,11	89,51	0	0	24	0	0	67,2	68,3	-1,11	0,7	0,7	-
19.10.2025	0,217	0	93,02	92,26	0	91,1	90,5	0	0	24	0	0	67,4	65,3	2,12	0,7	0,7	-
20.10.2025	1,102	0	90,68	89,3	0	88,8	88,02	0	0	24	0	0	68,3	55,9	12,43	0,7	0,7	-
Итого:	13,109	0	1367,35	1347,83	0	1340,96	1328,38	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,109																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.09.2025	422,957	25536,45	24845,65	0	25011,68	24546,29	0
20.10.2025	436,066	26903,8	26193,48	0	26352,64	25874,67	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.10.2025 16:17:14