

#165997#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 1, МАДОУ
Свободная 34, Калининград (старый корпус)
3928
4102
ВКТ-7
00104604
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	0,557	0	48,5	47,62	0	47,5	46,99	0	0	24	0	0	67,6	55,8	11,77	0,7	0,7	-
22.10.2025	0,957	0	82,9	81,64	0	81,22	80,47	0	0	24	0	0	67,7	55,9	11,8	0,7	0,7	-
23.10.2025	0,837	0	73,17	71,95	0	71,65	70,89	0	0	24	0	0	68,4	56,7	11,68	0,7	0,7	-
24.10.2025	0,69	0	63,17	62,06	0	61,81	61,14	0	0	24	0	0	69,2	58	11,19	0,7	0,7	-
25.10.2025	0,027	0	5,74	5,34	0	5,74	5,34	0	0	24	0	0	60,3	54,5	5,81	0,7	0,7	-
26.10.2025	0,369	0	29,93	29,26	0	29,4	28,89	0	0	24	0	0	67,4	54,8	12,62	0,7	0,7	-
27.10.2025	0,638	0	56,07	55,01	0	54,95	54,19	0	0	24	0	0	68,6	56,9	11,65	0,7	0,7	-
28.10.2025	0,746	0	57,54	56,42	0	56,37	55,61	0	0	24	0	0	68,8	55,5	13,28	0,7	0,7	-
29.10.2025	0,969	0	83,52	82,11	0	81,72	80,86	0	0	24	0	0	69,3	57,4	11,88	0,7	0,7	-
30.10.2025	1,057	0	95,79	94,44	0	93,72	93	0	0	24	0	0	69,2	57,9	11,27	0,7	0,7	-
31.10.2025	0,846	0	73,17	72,04	0	71,62	70,96	0	0	24	0	0	69	57,2	11,79	0,7	0,7	-
01.11.2025	0,7	0	62,31	61,31	0	60,99	60,38	0	0	24	0	0	69,4	57,9	11,51	0,7	0,7	-
02.11.2025	0,024	0	5,68	5,27	0	5,68	5,27	0	0	24	0	0	60,2	54,6	5,69	0,7	0,7	-
03.11.2025	0,024	0	5,64	5,28	0	5,64	5,28	0	0	24	0	0	60,2	54,5	5,65	0,7	0,7	-
04.11.2025	0,024	0	5,61	5,28	0	5,61	5,28	0	0	24	0	0	60,1	54,4	5,71	0,7	0,7	-
05.11.2025	1,134	0	93,12	91,76	0	91,1	90,39	0	0	24	0	0	69,3	56,8	12,46	0,7	0,7	-
06.11.2025	1,09	0	96,94	95,63	0	94,84	94,18	0	0	24	0	0	69,4	57,9	11,49	0,7	0,7	-
07.11.2025	0,626	0	55,65	54,7	0	54,49	53,88	0	0	24	0	0	68,8	57,3	11,48	0,7	0,7	-
08.11.2025	0,035	0	5,69	5,26	0	5,69	5,26	0	0	24	0	0	60,4	54,3	6,03	0,7	0,7	-
09.11.2025	0,048	0	6,03	5,66	0	6,03	5,66	0	0	24	0	0	60,5	54,2	6,29	0,7	0,7	-
10.11.2025	0,922	0	71,41	70,32	0	69,95	69,31	0	0	24	0	0	68,6	55,4	13,15	0,7	0,7	-
11.11.2025	1,141	0	95,24	93,9	0	93,18	92,46	0	0	24	0	0	69,4	57,2	12,22	0,7	0,7	-
12.11.2025	0,886	0	73,09	72,02	0	71,55	70,95	0	0	24	0	0	68,9	56,6	12,36	0,7	0,7	-
13.11.2025	0,894	0	85,88	84,77	0	83,99	83,44	0	0	24	0	0	69,5	58,9	10,65	0,7	0,7	-
14.11.2025	0,641	0	59,16	58,25	0	57,89	57,4	0	0	24	0	0	69	57,9	11,09	0,7	0,7	-
15.11.2025	0,04	0	5,67	5,27	0	5,67	5,27	0	0	24	0	0	60,8	54,4	6,43	0,7	0,7	-
16.11.2025	0,451	0	28,47	27,78	0	27,86	27,42	0	0	24	0	0	72,8	56,8	15,97	0,7	0,7	-
17.11.2025	1,243	0	93,58	92,11	0	91,38	90,67	0	0	24	0	0	72,1	58,4	13,63	0,7	0,7	-
18.11.2025	1,183	0	90,2	88,87	0	88,17	87,48	0	0	24	0	0	71	57,6	13,43	0,7	0,7	-
19.11.2025	1,171	0	91,11	89,83	0	88,99	88,39	0	0	24	0	0	71,7	58,6	13,13	0,7	0,7	-
20.11.2025	1,203	0	89,69	88,38	0	87,52	86,93	0	0	24	0	0	73,3	59,5	13,77	0,7	0,7	-
Итого:	21,173	0	1789,67	1759,54	0	1751,92	1733,64	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,173																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.10.2025	436,066	26903,8	26193,48	0	26352,64	25874,67	0
20.11.2025	457,239	28693,47	27953,02	0	28104,56	27608,31	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 11:03:14