

#190083#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 1, МАДОУ
Свободная 34, Калининград (старый корпус)
3928
4102
ВКТ-7
00104604
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	0,902	0	70,73	69,59	0	69,02	68,49	0	0	24	0	0	72,8	59,7	13,12	0,7	0,7	2,2
22.11.2025	0	0	6,42	5,89	0	6,2	5,89	0	0	24	0	0	65,1	63,6	1,52	0,7	0,7	1,3
23.11.2025	0,865	0	55,17	53,91	0	53,69	53,07	0	0	24	0	0	76,8	60,6	16,15	0,7	0,7	-3,3
24.11.2025	1,342	0	87,95	86,18	0	85,58	84,72	0	0	24	0	0	77,8	62,1	15,71	0,7	0,7	-3,9
25.11.2025	1,287	0	89,21	87,75	0	86,95	86,31	0	0	24	0	0	76,3	61,5	14,78	0,7	0,7	-0,9
26.11.2025	1,166	0	88,81	87,53	0	86,59	86,03	0	0	24	0	0	75,7	62,3	13,42	0,7	0,7	-0,4
27.11.2025	1,219	0	87,66	86,35	0	85,53	84,93	0	0	24	0	0	75	60,7	14,26	0,7	0,7	-1,3
28.11.2025	1,194	0	85,72	84,42	0	83,57	82,98	0	0	24	0	0	74,5	60,2	14,27	0,7	0,7	-0,4
29.11.2025	0,341	0	27,6	26,94	0	26,99	26,51	0	0	24	0	0	72,9	60	12,85	0,7	0,7	-0,3
30.11.2025	0,431	0	28,06	27,36	0	27,43	26,96	0	0	24	0	0	73,3	57,6	15,68	0,7	0,7	-0,5
01.12.2025	1,235	0	90,59	89,03	0	88,42	87,59	0	0	24	0	0	73,6	59,6	13,98	0,7	0,7	-
02.12.2025	1,243	0	88,78	87,41	0	86,58	85,95	0	0	24	0	0	75	60,7	14,37	0,7	0,7	-
03.12.2025	1,138	0	90,72	89,5	0	88,64	88,06	0	0	24	0	0	71,7	58,8	12,84	0,7	0,7	-
04.12.2025	1,095	0	90,94	89,79	0	88,96	88,39	0	0	24	0	0	70	57,7	12,32	0,7	0,7	-
05.12.2025	1,085	0	92,71	91,58	0	90,73	90,14	0	0	24	0	0	69,4	57,5	11,97	0,7	0,7	-
06.12.2025	1,025	0	92,28	91,2	0	90,32	89,76	0	0	24	0	0	69,4	58	11,35	0,7	0,7	-
07.12.2025	1,018	0	89,6	88,54	0	87,68	87,11	0	0	24	0	0	69,2	57,6	11,65	0,7	0,7	-
08.12.2025	0,975	0	81,87	80,81	0	80,13	79,56	0	0	24	0	0	69,7	57,5	12,15	0,7	0,7	-
09.12.2025	0,645	0	55,59	54,72	0	54,42	53,92	0	0	24	0	0	68,9	57,1	11,85	0,7	0,7	-
10.12.2025	0,695	0	61,33	60,31	0	60,01	59,41	0	0	24	0	0	69	57,4	11,57	0,7	0,7	-
11.12.2025	0,463	0	37,89	37,15	0	37,12	36,63	0	0	24	0	0	68,4	55,8	12,6	0,7	0,7	-
12.12.2025	0,597	0	48,52	47,6	0	47,49	46,92	0	0	24	0	0	69,2	56,6	12,62	0,7	0,7	-
13.12.2025	0	0	4,06	3,8	0	4,06	3,8	0	0	24	0	0	57,4	55,2	2,24	0,7	0,7	-
14.12.2025	0,367	0	28,91	28,38	0	28,36	28,05	0	0	24	0	0	67,5	54,3	13,21	0,7	0,7	-
15.12.2025	1,121	0	91,17	89,57	0	89,22	88,22	0	0	24	0	0	69,1	56,5	12,56	0,7	0,7	-
16.12.2025	1,141	0	91,43	89,93	0	89,39	88,49	0	0	24	0	0	71	58,2	12,8	0,7	0,7	-
17.12.2025	0,619	0	47,59	46,49	0	46,45	45,72	0	0	24	0	0	73,2	59,8	13,37	0,7	0,7	-
18.12.2025	1,209	0	90,07	88,46	0	87,94	87,03	0	0	24	0	0	72,9	59,1	13,75	0,7	0,7	-
19.12.2025	0,599	0	50	49,06	0	48,92	48,31	0	0	24	0	0	70,4	58,1	12,29	0,7	0,7	-
20.12.2025	0	0	4,03	3,78	0	4,03	3,78	0	0	24	0	0	57,4	55,2	2,14	0,7	0,7	-
Итого:	25,017	0	1955,41	1923,03	0	1910,42	1892,73	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,017																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.11.2025	457,239	28693,47	27953,02	0	28104,56	27608,31	0
20.12.2025	482,256	30648,88	29876,05	0	30014,98	29501,04	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 9:58:47