

#193651#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 1, МАДОУ
Свободная 34, Калининград (старый корпус)
3928
4102
ВКТ-7
00104604
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	0,386	0	29,79	29,27	0	29,22	28,9	0	0	24	0	0	68	54,6	13,42	0,7	0,7	5,6
22.12.2025	0,739	0	62,3	61,23	0	60,98	60,32	0	0	24	0	0	69,1	57	12,17	0,7	0,7	3,7
23.12.2025	1,118	0	75,21	73,73	0	73,32	72,5	0	0	24	0	0	75,7	60,4	15,29	0,7	0,7	0
24.12.2025	1,424	0	90,03	88,22	0	87,41	86,55	0	0	24	0	0	81,6	65,3	16,28	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	1,34	0	89,44	87,9	0	87	86,31	0	0	24	0	0	78,7	63,3	15,39	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	0,614	0	51,17	50,28	0	50,02	49,52	0	0	24	0	0	71,7	59,4	12,33	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	0	0	3,99	3,7	0	3,99	3,7	0	0	24	0	0	57,3	55,3	2,04	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	0,215	0	15,81	15,41	0	15,54	15,26	0	0	24	0	0	66,8	52,5	14,33	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	1,228	0	91,55	89,87	0	89,42	88,46	0	0	24	0	0	72,1	58,4	13,71	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	1,296	0	91,87	90,3	0	89,47	88,67	0	0	24	0	0	76,8	62,3	14,48	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	1,305	0	90,01	88,53	0	87,55	86,85	0	0	24	0	0	79,6	64,7	14,86	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	1,237	0	88,56	87,17	0	86,19	85,54	0	0	24	0	0	78,2	63,9	14,36	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	1,167	0	91,42	90,14	0	89,08	88,46	0	0	24	0	0	75,6	62,5	13,09	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	1,174	0	89,09	87,79	0	86,82	86,19	0	0	24	0	0	76,2	62,6	13,5	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	1,221	0	89,06	87,72	0	86,68	86,06	0	0	24	0	0	78,3	64,2	14,08	0,7	0,7	-4
05.01.2026	1,233	0	90,15	88,8	0	87,73	87,12	0	0	24	0	0	78,6	64,5	14,04	0,7	0,7	-3
06.01.2026	1,305	0	90,27	88,82	0	87,65	87,08	0	0	24	0	0	81,2	66,4	14,87	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	1,351	0	88,4	86,9	0	85,77	85,16	0	0	24	0	0	82,6	66,9	15,73	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	1,398	0	85,79	84,25	0	83,16	82,56	0	0	24	0	0	84,1	67,3	16,83	0,7	0,7	-11
09.01.2026	1,395	0	86,67	85,14	0	84,03	83,46	0	0	24	0	0	83,7	67,1	16,57	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	1,318	0	89,5	88,05	0	86,96	86,34	0	0	24	0	0	81	65,9	15,16	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	1,296	0	90,08	88,65	0	87,55	86,97	0	0	24	0	0	80,2	65,4	14,78	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	1,4	0	89,8	88,28	0	87,15	86,59	0	0	24	0	0	82	65,9	16,06	0,7	0,7	-
13.01.2026	1,448	0	87,41	85,86	0	84,77	84,18	0	0	24	0	0	83,1	66,1	17,05	0,7	0,7	-
14.01.2026	1,41	0	87,25	85,7	0	84,64	84,02	0	0	24	0	0	82,5	65,8	16,63	0,7	0,7	-
15.01.2026	1,273	0	89,7	88,31	0	87,31	86,68	0	0	24	0	0	77,6	63	14,58	0,7	0,7	-
16.01.2026	1,356	0	88,37	86,88	0	85,87	85,23	0	0	24	0	0	80,3	64,5	15,79	0,7	0,7	-
17.01.2026	1,422	0	87,64	86,1	0	85,05	84,37	0	0	24	0	0	83,3	66,6	16,73	0,7	0,7	-
18.01.2026	1,497	0	86,41	84,81	0	83,74	83,12	0	0	24	0	0	84,6	66,7	17,85	0,7	0,7	-
19.01.2026	1,539	0	86,84	85,19	0	84,14	83,48	0	0	24	0	0	85,1	66,8	18,28	0,7	0,7	-
20.01.2026	1,507	0	87,75	86,15	0	85,06	84,42	0	0	24	0	0	84,7	67	17,71	0,7	0,7	-
Итого:	36,612	0	2461,33	2419,15	0	2393,27	2374,07	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,612																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.12.2025	482,256	30648,88	29876,05	0	30014,98	29501,04	0
20.01.2026	518,868	33110,21	32295,2	0	32408,25	31875,11	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.01.2026 8:24:54