

#162609#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 53, МАДОУ ЦРР
Киевская 101а, Калининград

8134
ВКТ-9
3661
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,105	0	11,657	0	0	11,456	0	0	24	0	0	0	61,4	52,3	0	0,36	0,26	0	-
22.09.2025	0,208	0	14,337	0	0	14,086	0	0	24	0	0	0	61,9	48,5	0	0,35	0,26	0	-
23.09.2025	0,23	0	15,012	0	0	14,749	0	0	24	0	0	0	61,9	48,2	0	0,36	0,26	0	-
24.09.2025	0,213	0	14,017	0	0	13,769	0	0	24	0	0	0	62,2	48,1	0	0,37	0,27	0	-
25.09.2025	0,214	0	14,767	0	0	14,511	0	0	24	0	0	0	61,6	48,4	0	0,38	0,28	0	-
26.09.2025	0,226	0	15,15	0	0	14,887	0	0	24	0	0	0	61,6	48,1	0	0,37	0,27	0	-
27.09.2025	0,107	0	11,815	0	0	11,612	0	0	24	0	0	0	61,2	52	0	0,36	0,26	0	-
28.09.2025	0,109	0	11,652	0	0	11,451	0	0	24	0	0	0	61,4	51,9	0	0,36	0,26	0	-
29.09.2025	1,576	0	126,115	0	0	123,82	0	0	24	0	0	0	63	49,8	0	0,35	0,26	0	-
30.09.2025	2,273	0	219,362	0	0	215,506	0	0	24	0	0	0	61,9	51,4	0	0,36	0,27	0	-
01.10.2025	2,059	0	206,607	0	0	203,056	0	0	24	0	0	0	61,2	51	0	0,35	0,27	0	-
02.10.2025	1,774	0	174,41	0	0	171,702	0	0	23,98	0,02	0	32774	57,8	47,6	0	0,32	0,26	0	-
03.10.2025	1,946	0	154,806	0	0	152,095	0	0	24	0	0	0	61,8	49	0	0,36	0,31	0	-
04.10.2025	1,842	0	151,076	0	0	148,362	0	0	24	0	0	0	62,6	50,2	0	0,37	0,31	0	-
05.10.2025	1,823	0	150,506	0	0	147,79	0	0	24	0	0	0	62,8	50,4	0	0,36	0,31	0	-
06.10.2025	1,953	0	151,181	0	0	148,427	0	0	24	0	0	0	63,1	50	0	0,37	0,31	0	-
07.10.2025	1,918	0	151,201	0	0	148,49	0	0	24	0	0	0	62,6	49,7	0	0,37	0,32	0	-
08.10.2025	1,904	0	151,036	0	0	148,338	0	0	24	0	0	0	62,4	49,6	0	0,37	0,32	0	-
09.10.2025	1,832	0	150,878	0	0	148,252	0	0	24	0	0	0	61,6	49,3	0	0,37	0,32	0	-
10.10.2025	1,79	0	151,083	0	0	148,527	0	0	24	0	0	0	60,7	48,7	0	0,37	0,32	0	-
11.10.2025	1,658	0	150,251	0	0	147,67	0	0	24	0	0	0	61,2	50	0	0,37	0,32	0	-
12.10.2025	1,628	0	150,983	0	0	148,401	0	0	24	0	0	0	61	50,1	0	0,37	0,32	0	-
13.10.2025	1,752	0	152,348	0	0	149,814	0	0	24	0	0	0	60,2	48,5	0	0,36	0,31	0	-
14.10.2025	1,848	0	153,758	0	0	151,093	0	0	24	0	0	0	61,5	49,3	0	0,37	0,32	0	-
15.10.2025	1,82	0	153,581	0	0	150,958	0	0	24	0	0	0	61	49	0	0,37	0,31	0	-
16.10.2025	1,768	0	152,573	0	0	150,061	0	0	24	0	0	0	59,8	48,1	0	0,37	0,32	0	-
17.10.2025	1,608	0	150,453	0	0	147,963	0	0	24	0	0	0	60	49,1	0	0,37	0,32	0	-
18.10.2025	1,682	0	149,573	0	0	147,047	0	0	24	0	0	0	60,6	49,2	0	0,37	0,32	0	-
19.10.2025	1,644	0	150,171	0	0	147,637	0	0	24	0	0	0	60,6	49,5	0	0,37	0,32	0	-
20.10.2025	1,685	0	146,871	0	0	144,383	0	0	24	0	0	0	60,7	49	0	0,37	0,32	0	-
Итого:	41,195	0	3557,23	0	0	3495,913	0	0	719,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,195																		

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719,98

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.09.2025	1708,721	127814,547	0	0	125321,023	0	0	29395,8	768	2749,67	0
20.10.2025	1749,918	131371,781	0	0	128816,938	0	0	30115,78	1487,98	2749,68	0,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.10.2025 7:53:57