

#165993#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 53, МАДОУ ЦРР
Киевская 101а, Калининград
8134
ВКТ-9
3661
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	1,816	0	147,251	0	0	144,633	0	0	24	0	0	0	62,3	49,7	0	0,37	0,32	0	-
22.10.2025	1,809	0	150,506	0	0	147,827	0	0	24	0	0	0	62,3	50,1	0	0,38	0,33	0	-
23.10.2025	1,815	0	150,871	0	0	148,195	0	0	24	0	0	0	62,2	50	0	0,38	0,33	0	-
24.10.2025	1,809	0	151,383	0	0	148,655	0	0	24	0	0	0	62,7	50,6	0	0,37	0,32	0	-
25.10.2025	1,703	0	150,978	0	0	148,364	0	0	24	0	0	0	61,4	50	0	0,37	0,32	0	-
26.10.2025	1,754	0	151,256	0	0	148,573	0	0	24	0	0	2	62,2	50,4	0	0,37	0,31	0	-
27.10.2025	1,993	0	152,518	0	0	149,752	0	0	24	0	0	0	63	49,7	0	0,37	0,32	0	-
28.10.2025	1,912	0	153,541	0	0	150,96	0	0	24	0	0	0	60,5	47,8	0	0,37	0,32	0	-
29.10.2025	2,013	0	154,181	0	0	151,475	0	0	24	0	0	2	61,9	48,6	0	0,37	0,32	0	-
30.10.2025	1,998	0	157,538	0	0	154,79	0	0	24	0	0	0	61,6	48,8	0	0,38	0,32	0	-
31.10.2025	1,898	0	154,971	0	0	152,415	0	0	24	0	0	0	59,8	47,4	0	0,38	0,33	0	-
01.11.2025	1,872	0	157,558	0	0	155,001	0	0	24	0	0	0	59,4	47,4	0	0,38	0,33	0	-
02.11.2025	1,751	0	159,51	0	0	156,885	0	0	24	0	0	0	59,9	48,7	0	0,38	0,33	0	-
03.11.2025	1,796	0	137,868	0	0	135,412	0	0	24	0	0	0	62,4	49,1	0	0,37	0,32	0	-
04.11.2025	1,787	0	128,141	0	0	125,806	0	0	24	0	0	0	63,1	48,9	0	0,37	0,33	0	-
05.11.2025	1,907	0	147,893	0	0	145,351	0	0	24	0	0	0	61,2	48,1	0	0,38	0,33	0	-
06.11.2025	2,032	0	152,633	0	0	149,834	0	0	24	0	0	0	63,3	49,8	0	0,38	0,33	0	-
07.11.2025	1,972	0	139,766	0	0	137,234	0	0	24	0	0	0	62,9	48,5	0	0,39	0,34	0	-
08.11.2025	1,798	0	137,321	0	0	134,877	0	0	24	0	0	2	62,3	49	0	0,39	0,35	0	-
09.11.2025	1,803	0	151,211	0	0	148,586	0	0	24	0	0	0	61,5	49,4	0	0,39	0,34	0	-
10.11.2025	2,015	0	150,948	0	0	148,307	0	0	24	0	0	0	61,8	48,2	0	0,39	0,34	0	-
11.11.2025	2,039	0	136,593	0	0	134,065	0	0	24	0	0	0	63,6	48,4	0	0,39	0,34	0	-
12.11.2025	1,986	0	136,411	0	0	133,976	0	0	24	0	0	0	62,4	47,6	0	0,39	0,35	0	-
13.11.2025	2,011	0	150,013	0	0	147,374	0	0	24	0	0	0	62	48,4	0	0,39	0,34	0	-
14.11.2025	2,112	0	152,236	0	0	149,429	0	0	24	0	0	0	63,5	49,4	0	0,39	0,34	0	-
15.11.2025	1,872	0	135,338	0	0	132,828	0	0	24	0	0	0	63,7	49,6	0	0,39	0,34	0	-
16.11.2025	1,895	0	129,068	0	0	126,672	0	0	24	0	0	0	63,8	48,8	0	0,39	0,35	0	-
17.11.2025	1,997	0	146,311	0	0	143,78	0	0	24	0	0	0	61,4	47,5	0	0,39	0,34	0	-
18.11.2025	1,987	0	141,953	0	0	139,527	0	0	24	0	0	0	61	46,8	0	0,38	0,34	0	-
19.11.2025	2,101	0	131,788	0	0	129,319	0	0	24	0	0	0	64,1	47,7	0	0,39	0,35	0	-
20.11.2025	2,123	0	126,33	0	0	123,96	0	0	24	0	0	0	64,1	46,8	0	0,39	0,35	0	-
Итого:	59,376	0	4523,884	0	0	4443,862	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,376																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.10.2025	1749,918	131371,781	0	0	128816,938	0	0	30115,78	743,98	2749,68	0,02
20.11.2025	1809,293	135895,656	0	0	133260,797	0	0	30859,78	1487,98	2749,68	0,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 7:19:27