

#193647#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель Детский Сад № 53, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Киевская 101а, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 8134
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3661
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 21.12.2025 | 2,188 | 0 | 219,775 | 0 | 0 | 215,633 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,3 | 54,2 | 0 | 0,44 | 0,41 | 0 | 5,6 |
| 22.12.2025 | 2,3 | 0 | 219,93 | 0 | 0 | 215,802 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 64,2 | 53,5 | 0 | 0,44 | 0,41 | 0 | 3,7 |
| 23.12.2025 | 2,25 | 0 | 211,917 | 0 | 0 | 208,111 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 62,7 | 51,9 | 0 | 0,45 | 0,42 | 0 | 0 |
| 24.12.2025 | 2,668 | 0 | 205,059 | 0 | 0 | 200,651 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 55,9 | 0 | 0,44 | 0,41 | 0 | -6,3 |
| 25.12.2025 | 2,778 | 0 | 205,572 | 0 | 0 | 201,005 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,4 | 56,6 | 0 | 0,44 | 0,41 | 0 | -5,6 |
| 26.12.2025 | 2,466 | 0 | 217,722 | 0 | 0 | 213,509 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 65,2 | 53,7 | 0 | 0,45 | 0,41 | 0 | 4,4 |
| 27.12.2025 | 2,148 | 0 | 215,237 | 0 | 0 | 211,406 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 62,4 | 52,2 | 0 | 0,44 | 0,41 | 0 | 5,4 |
| 28.12.2025 | 2,201 | 0 | 212,045 | 0 | 0 | 208,165 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,3 | 52,7 | 0 | 0,44 | 0,41 | 0 | 3,8 |
| 29.12.2025 | 2,408 | 0 | 214,895 | 0 | 0 | 210,781 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,9 | 53,4 | 0 | 0,45 | 0,42 | 0 | 2,5 |
| 30.12.2025 | 2,478 | 0 | 216,295 | 0 | 0 | 211,979 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 66,3 | 54,7 | 0 | 0,45 | 0,42 | 0 | -1,1 |
| 31.12.2025 | 2,371 | 0 | 214,632 | 0 | 0 | 210,464 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 65,4 | 54,1 | 0 | 0,45 | 0,42 | 0 | -4,2 |
| 01.01.2026 | 2,586 | 0 | 214,792 | 0 | 0 | 210,158 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 56,9 | 0 | 0,45 | 0,41 | 0 | -5,2 |
| 02.01.2026 | 2,342 | 0 | 207,192 | 0 | 0 | 203,132 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,7 | 54,2 | 0 | 0,44 | 0,41 | 0 | 1,2 |
| 03.01.2026 | 2,358 | 0 | 202,647 | 0 | 0 | 198,661 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,8 | 54 | 0 | 0,45 | 0,42 | 0 | -0,6 |
| 04.01.2026 | 2,574 | 0 | 211,127 | 0 | 0 | 206,652 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 68,5 | 56 | 0 | 0,45 | 0,42 | 0 | -4 |
| 05.01.2026 | 2,513 | 0 | 213,577 | 0 | 0 | 209,193 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,4 | 55,4 | 0 | 0,45 | 0,41 | 0 | -3 |
| 06.01.2026 | 2,538 | 0 | 212,827 | 0 | 0 | 208,456 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,4 | 55,2 | 0 | 0,45 | 0,42 | 0 | -5,5 |
| 07.01.2026 | 2,754 | 0 | 212,452 | 0 | 0 | 207,704 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,6 | 57,4 | 0 | 0,45 | 0,42 | 0 | -7,8 |
| 08.01.2026 | 3,018 | 0 | 215,035 | 0 | 0 | 209,769 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,3 | 59,8 | 0 | 0,46 | 0,42 | 0 | -11 |
| 09.01.2026 | 3,274 | 0 | 220,402 | 0 | 0 | 214,438 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,6 | 63,4 | 0 | 0,45 | 0,41 | 0 | -9,6 |
| 10.01.2026 | 3,157 | 0 | 216,9 | 0 | 0 | 211,152 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77,6 | 62,7 | 0 | 0,46 | 0,42 | 0 | -5,2 |
| 11.01.2026 | 2,971 | 0 | 214,715 | 0 | 0 | 209,356 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,1 | 60,9 | 0 | 0,46 | 0,42 | 0 | -5,2 |
| 12.01.2026 | 3,048 | 0 | 214,332 | 0 | 0 | 209,181 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,5 | 59 | 0 | 0,45 | 0,41 | 0 | - |
| 13.01.2026 | 3,469 | 0 | 214,96 | 0 | 0 | 209,046 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79,3 | 62,8 | 0 | 0,45 | 0,41 | 0 | - |
| 14.01.2026 | 3,28 | 0 | 216,697 | 0 | 0 | 211,064 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,8 | 61,3 | 0 | 0,42 | 0,38 | 0 | - |
| 15.01.2026 | 2,999 | 0 | 220,125 | 0 | 0 | 215,011 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,1 | 58,2 | 0 | 0,45 | 0,41 | 0 | - |
| 16.01.2026 | 3,04 | 0 | 221,832 | 0 | 0 | 216,717 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,9 | 57,8 | 0 | 0,45 | 0,41 | 0 | - |
| 17.01.2026 | 3,089 | 0 | 223,672 | 0 | 0 | 218,066 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,2 | 61,1 | 0 | 0,45 | 0,41 | 0 | - |
| 18.01.2026 | 3,149 | 0 | 217,835 | 0 | 0 | 212,208 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,5 | 61,7 | 0 | 0,46 | 0,41 | 0 | - |
| 19.01.2026 | 3,361 | 0 | 217,305 | 0 | 0 | 211,675 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,7 | 60,8 | 0 | 0,45 | 0,41 | 0 | - |
| 20.01.2026 | 3,426 | 0 | 216,96 | 0 | 0 | 211,259 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77,3 | 61,1 | 0 | 0,45 | 0,41 | 0 | - |
| Итого: | 85,202 | 0 | 6658,463 | 0 | 0 | 6510,404 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 85,202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 20.12.2025 | 1880,551 | 142476,156 | 0 | 0 | 139717,5 | 0 | 0 | 31579,78 | 744 | 2749,68 | 0 |
| 20.01.2026 | 1965,751 | 149134,625 | 0 | 0 | 146227,906 | 0 | 0 | 32323,78 | 1488 | 2749,68 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.01.2026 7:40:09