

#282676#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 2, МАДОУ ЦРР
Менделеева 18, Калининград
9439
ТВ7 (АСЦП)
20118764
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	8,699	0,006	122,485	0	0,025	119,029	0	0,025	24	0	80,5	63,1	0,46	0,25	-
22.02.2026	6,871	0,006	81,978	0	0,029	79,877	0	0,029	24	0	76,2	55,7	0,46	0,25	-
23.02.2026	6,901	0,006	87,576	0	0,026	85,379	0	0,026	24	0	75,2	56	0,46	0,25	-
24.02.2026	8,005	0,005	107,331	0	0,042	104,647	0	0,041	24	0	75,1	56,9	0,46	0,25	-
25.02.2026	8,524	0,009	124,084	0	0,04	120,858	0	0,039	24	0	76,7	60	0,46	0,25	-
26.02.2026	8,342	0,009	124,654	0	0,038	121,461	0	0,037	24	0	76,1	59,8	0,46	0,25	-
27.02.2026	6,589	0,008	83,24	0	0,101	81,308	0	0,1	24	0	72,1	52,8	0,46	0,25	-
28.02.2026	5,143	0,017	63,237	0	0,135	61,818	0	0,134	24	0	70,8	51,1	0,46	0,25	-
01.03.2026	6,276	0,023	93,418	0	0,042	91,282	0	0,041	24	0	71,5	55,1	0,46	0,25	-
02.03.2026	7,024	0,008	102,236	0	-1,59208257998863E+29	99,86	0	0	24	0	72,1	55,4	0,46	0,25	-
03.03.2026	6,441	0,009	79,13	0	0,093	77,307	0	0,092	24	0	71,7	51,9	0,46	0,25	-
04.03.2026	7,076	0,016	100,071	0	0,041	97,761	0	0,04	24	0	71,9	54,6	0,46	0,25	-
05.03.2026	6,53	0,008	78,995	0	0,038	77,201	0	0,038	24	0	71,2	51	0,46	0,25	-
06.03.2026	6,417	0,007	79,089	0	0,069	77,267	0	0,068	24	0	71,8	52	0,46	0,25	-
07.03.2026	5,036	0,012	63,737	0	0,077	62,288	0	0,076	24	0	71,3	52	0,46	0,25	-
08.03.2026	4,492	0,013	51,926	0	0,052	50,776	0	0,052	24	0	70,2	49,2	0,46	0,25	-
09.03.2026	4,171	0,009	48,376	0	0,094	47,31	0	0,093	24	0	70,1	49,1	0,46	0,25	-
10.03.2026	4,64	0,015	46,877	0	0,093	45,842	0	0,092	24	0	70,1	46,1	0,47	0,25	-
11.03.2026	4,415	0,014	44,8	0	0,156	43,832	0	0,155	24	0	69,2	45,4	0,46	0,25	-
12.03.2026	4,941	0,024	49,199	0	0,104	48,127	0	0,103	24	0	69,6	45,2	0,46	0,25	-
13.03.2026	4,611	0,017	47,077	0	0,119	46,049	0	0,118	24	0	69,7	45,9	0,46	0,25	-
14.03.2026	3,02	0,018	29,561	0	0,137	28,941	0	0,136	24	0	68,2	43,5	0,47	0,25	-
15.03.2026	3,932	0,022	40,076	0	0,093	39,208	0	0,092	24	0	69,4	45,6	0,46	0,25	-
16.03.2026	5,273	0,015	52,864	0	0,059	51,673	0	0,058	24	0	70,9	46,6	0,47	0,25	-
17.03.2026	5,309	0,01	52,329	0	0,061	51,156	0	0,06	24	0	70,7	46	0,47	0,25	-
18.03.2026	5,813	0,009	67,559	0	0,058	66,029	0	0,057	24	0	71,1	50,2	0,46	0,24	-
19.03.2026	5,696	0,01	64,069	0	0,019	62,598	0	0,019	24	0	71,6	50	0,46	0,25	-
20.03.2026	5,496	0,003	55,369	0	0,011	54,109	0	0,011	24	0	71,2	47	0,47	0,24	-
Итого:	165,683	0	2041,343	0	-1,59208257998863E+29	1992,993	0	1,832	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,573														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	1302,152	18761,146	0	10,844	18304,83	0	10,727	8041	123
20.03.2026	1467,837	20802,49	0	12,744	20297,822	0	12,608	8713	123

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 8:48:13