

#162608#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 2, МАДОУ ЦРР
Менделеева 18, Калининград

9439
ТВ7 (ASCII)
20118764
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,452	0	16,344	0	0,003	16,071	0	0,003	24	0	60,3	53,6	0,42	0,25	-
22.09.2025	0,793	0,001	19,68	0	0	19,338	0	0	24	0	61,5	51,7	0,42	0,25	-
23.09.2025	0,856	0	20,825	0	0,012	20,466	0	0,012	24	0	61,2	51,3	0,42	0,25	-
24.09.2025	0,834	0,002	20,104	0	0	19,756	0	0	24	0	61,3	51,3	0,42	0,24	-
25.09.2025	0,832	0	20,237	0	0	19,89	0	0	24	0	61,1	51,2	0,42	0,24	-
26.09.2025	0,815	0	21,17	0	0	20,802	0	0	24	0	61,6	52,3	0,42	0,24	-
27.09.2025	0,471	0	17,614	0	0	17,321	0	0	24	0	60,1	53,7	0,42	0,25	-
28.09.2025	0,477	0	17,483	0	0	17,191	0	0	24	0	60,2	53,6	0,42	0,24	-
29.09.2025	0,905	0	21,496	0	0	21,126	0	0	24	0	61,3	51,1	0,42	0,24	-
30.09.2025	1,886	0	32,022	0	0,272	31,447	0	0,269	24	0	62,7	48,7	0,42	0,24	-
01.10.2025	3,79	0,049	52,085	0	1,985	51,092	0	1,967	24	0	64,7	48,7	0,43	0,25	-
02.10.2025	4,674	0,32	60,541	0	0,002	59,373	0	0,002	24	0	65	46,3	0,43	0,25	-
03.10.2025	5,045	0	56,229	0	2,365	55,067	0	2,342	24	0	67,6	47,5	0,44	0,25	-
04.10.2025	3,903	0,394	45,94	0	0,12	45,016	0	0,119	24	0	66,5	45,9	0,44	0,25	-
05.10.2025	3,284	0,019	34,716	0	0,063	34,032	0	0,062	24	0	65,9	43	0,44	0,25	-
06.10.2025	3,848	0,01	38,002	0	0,815	37,241	0	0,808	24	0	66,5	42,6	0,44	0,26	-
07.10.2025	4,315	0,13	47,245	0	0,029	46,298	0	0,029	24	0	66,4	44,2	0,44	0,25	-
08.10.2025	4,51	0,005	50,455	0	0,024	49,443	0	0,024	24	0	66,4	44,7	0,44	0,24	-
09.10.2025	4,313	0,004	46,074	0	0,016	45,143	0	0,016	24	0	66,8	44	0,44	0,25	-
10.10.2025	4,499	0,003	49,531	0	0,024	48,532	0	0,024	24	0	66,7	44,6	0,44	0,25	-
11.10.2025	3,774	0,004	39,847	0	0,056	39,024	0	0,055	24	0	67,6	44,6	0,44	0,25	-
12.10.2025	3,77	0,009	40,954	0	0,053	40,114	0	0,053	24	0	67,3	44,9	0,44	0,25	-
13.10.2025	4,67	0,009	51,584	0	0,074	50,488	0	0,073	24	0	68,6	46,6	0,44	0,25	-
14.10.2025	4,859	0,012	55,772	0	0,079	54,589	0	0,078	24	0	68,6	47,4	0,43	0,25	-
15.10.2025	4,472	0,013	48,123	0	0,104	47,112	0	0,103	24	0	68,2	45,6	0,45	0,26	-
16.10.2025	4,346	0,017	45,561	0	0,115	44,611	0	0,114	24	0	68	44,8	0,46	0,26	-
17.10.2025	4,281	0,019	44,831	0	0,119	43,897	0	0,118	24	0	68	44,8	0,46	0,25	-
18.10.2025	4,34	0,02	52,771	0	0	51,664	0	0	24	0	68,2	48,1	0,46	0,25	-
19.10.2025	4,372	0	56,502	0	0,017	55,333	0	0,017	24	0	67,6	48,8	0,46	0,25	-
20.10.2025	5,724	0,003	86,509	0	0,054	84,785	0	0,053	24	0	66	49,9	0,45	0,26	-
Итого:	95,11	0	1210,247	0	6,401	1186,262	0	6,341	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,717														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	320,347	7558,8	0	1,366	7400,276	0	1,351	4369	123
20.10.2025	415,458	8769,049	0	7,767	8586,537	0	7,693	5089	123

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2025 7:41:44