

#190078#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Детский Сад № 2, МАДОУ ЦРР  
Менделеева 18, Калининград  
  
9439  
ТВ7 (ASCII)  
20118764  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.11.2025 | 6,112   | 0,003     | 63,474   | 0       | 0,011   | 61,969   | 0      | 0,011  | 24       | 0       | 72,8   | 49,4   | 0,46    | 0,25    | 0,2         |
| 22.11.2025 | 5,716   | 0,002     | 65,851   | 0       | 0,011   | 64,29    | 0      | 0,011  | 24       | 0       | 73     | 51,9   | 0,46    | 0,25    | 2,2         |
| 23.11.2025 | 6,496   | 0,002     | 72,911   | 0       | 0,009   | 70,996   | 0      | 0,009  | 24       | 0       | 77,2   | 55,4   | 0,46    | 0,25    | 1,3         |
| 24.11.2025 | 7,406   | 0,002     | 76,475   | 0       | 0,041   | 74,427   | 0      | 0,04   | 24       | 0       | 78,1   | 54,4   | 0,46    | 0,25    | -3,3        |
| 25.11.2025 | 7,095   | 0,008     | 71,262   | 0       | 0,017   | 69,438   | 0      | 0,017  | 24       | 0       | 76,1   | 51,8   | 0,46    | 0,25    | -3,9        |
| 26.11.2025 | 7,065   | 0,003     | 74,054   | 0       | 0,022   | 72,185   | 0      | 0,022  | 24       | 0       | 75,5   | 52,2   | 0,46    | 0,25    | -0,9        |
| 27.11.2025 | 6,635   | 0,004     | 73,418   | 0       | 0,032   | 71,571   | 0      | 0,032  | 24       | 0       | 75,4   | 53,3   | 0,46    | 0,25    | -0,4        |
| 28.11.2025 | 6,558   | 0,006     | 71,024   | 0       | 0,015   | 69,27    | 0      | 0,015  | 24       | 0       | 74,6   | 52,1   | 0,46    | 0,25    | -1,3        |
| 29.11.2025 | 6,209   | 0,003     | 71,025   | 0       | 0,024   | 69,273   | 0      | 0,024  | 24       | 0       | 74,6   | 53,3   | 0,46    | 0,25    | -0,4        |
| 30.11.2025 | 6,259   | 0,005     | 67,94    | 0       | 0,015   | 66,248   | 0      | 0,015  | 24       | 0       | 75     | 52,5   | 0,46    | 0,25    | -0,3        |
| 01.12.2025 | 6,449   | 0,003     | 64,819   | 0       | 0,029   | 63,236   | 0      | 0,029  | 24       | 0       | 74,1   | 49,8   | 0,46    | 0,25    | -0,5        |
| 02.12.2025 | 7,294   | 0,005     | 77,74    | 0       | 0,024   | 75,776   | 0      | 0,024  | 24       | 0       | 75,5   | 52,6   | 0,46    | 0,25    | -           |
| 03.12.2025 | 6,334   | 0,005     | 66,213   | 0       | 0,026   | 64,671   | 0      | 0,026  | 24       | 0       | 72,2   | 48,9   | 0,46    | 0,25    | -           |
| 04.12.2025 | 6,115   | 0,005     | 65,393   | 0       | 0,018   | 63,937   | 0      | 0,018  | 24       | 0       | 70,4   | 47,7   | 0,46    | 0,25    | -           |
| 05.12.2025 | 5,634   | 0,003     | 60,055   | 0       | 0,018   | 58,761   | 0      | 0,018  | 24       | 0       | 69,2   | 46,3   | 0,46    | 0,25    | -           |
| 06.12.2025 | 4,6     | 0,003     | 48,579   | 0       | 0,009   | 47,552   | 0      | 0,009  | 24       | 0       | 68,5   | 45,4   | 0,46    | 0,25    | -           |
| 07.12.2025 | 5,042   | 0,002     | 57,04    | 0       | 0,014   | 55,818   | 0      | 0,014  | 24       | 0       | 68,9   | 47,3   | 0,46    | 0,25    | -           |
| 08.12.2025 | 5,449   | 0,002     | 58,382   | 0       | 0,029   | 57,131   | 0      | 0,029  | 24       | 0       | 69     | 46,3   | 0,46    | 0,25    | -           |
| 09.12.2025 | 4,897   | 0,005     | 48,191   | 0       | 0,102   | 47,174   | 0      | 0,101  | 24       | 0       | 68,5   | 43,8   | 0,45    | 0,25    | -           |
| 10.12.2025 | 4,67    | 0,016     | 45,911   | 0       | 0,122   | 44,943   | 0      | 0,121  | 24       | 0       | 68,3   | 43,7   | 0,45    | 0,25    | -           |
| 11.12.2025 | 5,018   | 0,019     | 48,403   | 0       | 0,096   | 47,365   | 0      | 0,095  | 24       | 0       | 68,9   | 43,7   | 0,46    | 0,25    | -           |
| 12.12.2025 | 5,057   | 0,015     | 49,224   | 0       | 0,056   | 48,152   | 0      | 0,055  | 24       | 0       | 69,5   | 44,5   | 0,46    | 0,25    | -           |
| 13.12.2025 | 4,96    | 0,009     | 56,305   | 0       | 0,039   | 55,108   | 0      | 0,039  | 24       | 0       | 68,6   | 47,2   | 0,45    | 0,25    | -           |
| 14.12.2025 | 4,634   | 0,007     | 51,575   | 0       | 0,017   | 50,497   | 0      | 0,017  | 24       | 0       | 68     | 46,2   | 0,45    | 0,25    | -           |
| 15.12.2025 | 5,856   | 0,003     | 64,871   | 0       | 0,02    | 63,446   | 0      | 0,02   | 24       | 0       | 69,9   | 47,9   | 0,46    | 0,25    | -           |
| 16.12.2025 | 6,223   | 0,004     | 66,574   | 0       | 0,026   | 65,044   | 0      | 0,026  | 24       | 0       | 71,7   | 48,9   | 0,46    | 0,25    | -           |
| 17.12.2025 | 6,639   | 0,005     | 70,864   | 0       | 0,024   | 69,161   | 0      | 0,024  | 24       | 0       | 73,4   | 50,5   | 0,46    | 0,25    | -           |
| 18.12.2025 | 6,455   | 0,004     | 69,555   | 0       | 0,028   | 67,888   | 0      | 0,028  | 24       | 0       | 73,4   | 50,7   | 0,46    | 0,25    | -           |
| 19.12.2025 | 5,94    | 0,005     | 62,369   | 0       | 0,024   | 60,949   | 0      | 0,024  | 24       | 0       | 71,3   | 48,1   | 0,46    | 0,25    | -           |
| 20.12.2025 | 4,782   | 0,004     | 48,607   | 0       | 0,032   | 47,525   | 0      | 0,032  | 24       | 0       | 70,5   | 46,5   | 0,46    | 0,25    | -           |
| Итого:     | 177,599 | 0         | 1888,104 | 0       | 0,95    | 1843,801 | 0      | 0,945  | 720      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 42,419  |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч  
Период нормальной работы системы, ч

720  
720

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.11.2025 | 570,556 | 10579,519 | 0      | 8,254  | 10358,075 | 0     | 8,175 | 5833    | 123    |
| 20.12.2025 | 748,154 | 12467,621 | 0      | 9,204  | 12201,876 | 0     | 9,115 | 6553    | 123    |

Подпись абонента  
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 12:07:03