

#190077#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа № 9, МАОУ СОШ

Балтийское шоссе 110, Калининград

7716

ТВ7 (АСЦП)

16037778

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	15,244	0	486,253	0	0	479,304	0	0	24	0	51,7	45,1	0,33	0,31	2,2
22.11.2025	13,545	0	496,223	0	0	490,031	0	0	24	0	54,7	47,3	0,32	0,31	1,3
23.11.2025	15,087	0	494,362	0	0	487,495	0	0	24	0	61	52,3	0,32	0,3	-3,3
24.11.2025	18,516	0	517,838	0	0	508,98	0	0	24	0	61,1	52,8	0,32	0,3	-3,9
25.11.2025	18,378	0	532,828	0	0	523,634	0	0	24	0	57,1	49,7	0,33	0,31	-0,9
26.11.2025	16,452	0	535,092	0	0	526,969	0	0	24	0	57,1	49,3	0,32	0,3	-0,4
27.11.2025	16,362	0	505,73	0	0	498,048	0	0	24	0	56,5	48,6	0,32	0,3	-1,3
28.11.2025	16,004	0	491,885	0	0	484,601	0	0	24	0	55,5	47,9	0,32	0,3	-0,4
29.11.2025	15,387	0	489,107	0	0	482,117	0	0	24	0	57,1	49	0,32	0,3	-0,3
30.11.2025	16,445	0	491,45	0	0	484,013	0	0	24	0	57,6	49,4	0,32	0,3	-0,5
01.12.2025	16,578	0	489,385	0	0	481,858	0	0	24	0	54,4	47,1	0,32	0,3	-
02.12.2025	15,023	0	493,003	0	0	486,189	0	0	24	0	56,1	48,3	0,32	0,31	-
03.12.2025	15,802	0	496,098	0	0	488,869	0	0	24	0	51,6	45	0,32	0,31	-
04.12.2025	13,626	0	499,615	0	0	493,42	0	0	24	0	50	43,6	0,31	0,3	-
05.12.2025	12,529	0	473,39	0	0	467,869	0	0	24	0	46,2	40,8	0,32	0,3	-
06.12.2025	10,958	0	486,39	0	0	481,549	0	0	24	0	45,1	39,9	0,32	0,31	-
07.12.2025	10,488	0	488,48	0	0	483,868	0	0	24	0	47,8	42	0,32	0,31	-
08.12.2025	11,881	0	488,458	0	0	483,264	0	0	24	0	46,7	41,2	0,32	0,31	-
09.12.2025	11,21	0	490,378	0	0	485,403	0	0	24	0	42,9	38,3	0,32	0,3	-
10.12.2025	9,362	0	490,073	0	0	485,911	0	0	24	0	41,5	37,3	0,32	0,31	-
11.12.2025	8,665	0	488,375	0	0	484,519	0	0	24	0	41,4	37,1	0,33	0,31	-
12.12.2025	8,713	0	489,82	0	0	486,009	0	0	24	0	43,1	38,2	0,32	0,31	-
13.12.2025	9,565	0	474,533	0	0	470,466	0	0	24	0	47,6	41,7	0,32	0,3	-
14.12.2025	11,582	0	471,89	0	0	466,922	0	0	24	0	45,2	39,8	0,32	0,31	-
15.12.2025	10,595	0	474,878	0	0	470,383	0	0	24	0	49	42,6	0,32	0,3	-
16.12.2025	12,308	0	467,122	0	0	461,895	0	0	24	0	52,3	45,2	0,32	0,3	-
17.12.2025	13,908	0	472,9	0	0	466,874	0	0	24	0	54,8	47,1	0,32	0,3	-
18.12.2025	15,048	0	471,177	0	0	464,606	0	0	24	0	53,3	46,3	0,32	0,3	-
19.12.2025	14,405	0	502,057	0	0	495,419	0	0	24	0	49,7	43,8	0,32	0,3	-
20.12.2025	12,699	0	519,7	0	0	513,728	0	0	24	0	46,4	41,3	0,32	0,3	-
Итого:	406,365	0	14768,49	0	0	14584,213	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	97,059														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2025	2752,235	120371,3	0	0	115798,513	0	0	10715	268
20.12.2025	3158,6	135139,787	0	0	130382,725	0	0	11435	268

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 7:38:03