

#162601#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК

Березовая 19-35, Калининград

6954

7945

ВКТ-7

00208143

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0,31	0	0,31	-0,31	24	0	1	14,5	15,8	-1,35	0,6	0,4	-
02.10.2025	-0,004	-0,004	0	0,61	0	0,61	-0,61	24	0	1	14,3	15,7	-1,37	0,6	0,4	-
03.10.2025	1,377	-0,012	107,28	107,46	105,8	106,61	-0,81	24	0	1	54,2	40,9	13,28	0,6	0,4	-
04.10.2025	2,408	-0,022	198,51	198,43	195,76	196,75	-0,99	24	0	0	54,7	42,2	12,49	0,6	0,4	-
05.10.2025	2,379	-0,005	184	183,6	181,38	182,05	-0,67	24	0	0	55,3	42,1	13,25	0,6	0,4	-
06.10.2025	2,463	-0,02	191,61	191,48	188,75	189,76	-1,01	24	0	0	56,6	43,4	13,26	0,6	0,4	-
07.10.2025	2,481	-0,027	199,02	199,02	196,04	197,2	-1,16	24	0	0	57	44,1	12,91	0,6	0,4	-
08.10.2025	2,322	-0,029	207,18	207,38	204,32	205,52	-1,2	24	0	0	54,8	43,2	11,6	0,6	0,4	-
09.10.2025	1,972	-0,029	202,92	203,21	200,49	201,62	-1,13	24	0	0	50,4	40,3	10,06	0,6	0,4	-
10.10.2025	2,485	-0,033	226,57	226,65	223,32	224,57	-1,25	24	0	0	55,4	44,1	11,35	0,6	0,4	-
11.10.2025	2,511	-0,009	221,31	221	218,06	218,88	-0,82	24	0	0	56,2	44,6	11,66	0,6	0,4	-
12.10.2025	2,381	-0,014	220,34	220,19	217,28	218,19	-0,91	24	0	0	54,9	43,8	11,12	0,6	0,4	-
13.10.2025	2,434	-0,022	221,04	221,03	217,98	219,01	-1,03	24	0	0	54,9	43,5	11,36	0,6	0,4	-
14.10.2025	2,527	-0,026	220,13	220,09	216,95	218,06	-1,11	24	0	0	55,9	44,1	11,86	0,6	0,4	-
15.10.2025	2,509	-0,024	217,66	217,53	214,54	215,61	-1,07	24	0	0	55,9	44	11,91	0,6	0,4	-
16.10.2025	2,494	-0,025	218,71	218,66	215,59	216,68	-1,09	24	0	0	55,9	44,1	11,77	0,6	0,4	-
17.10.2025	2,589	-0,035	227,51	227,6	224,1	225,42	-1,32	24	0	0	56,8	45	11,8	0,6	0,4	-
18.10.2025	2,602	-0,045	229,88	230,18	226,46	227,97	-1,51	24	0	0	56,7	44,9	11,78	0,6	0,4	-
19.10.2025	2,619	-0,043	229,85	230,09	226,47	227,93	-1,46	24	0	0	56,6	44,8	11,83	0,6	0,4	-
20.10.2025	2,629	-0,034	229,17	229,3	225,83	227,14	-1,31	24	0	0	56,1	44,3	11,87	0,6	0,4	-
21.10.2025	2,696	-0,033	229,27	229,27	225,86	227,11	-1,25	24	0	0	56,7	44,6	12,16	0,6	0,4	-
22.10.2025	2,688	-0,031	228,97	228,92	225,53	226,76	-1,23	24	0	0	57	44,8	12,13	0,6	0,4	-
23.10.2025	2,647	-0,033	231,31	231,29	227,78	229,05	-1,27	24	0	0	57,3	45,5	11,86	0,6	0,4	-
Итого:	51,209	0	4442,24	4443,3	4378,29	4402,81	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,209															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
30.09.2025	805,247	64083,66	64251,87	63121,69	63664,71
23.10.2025	856,456	68525,9	68695,17	67499,98	68067,52

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 16:18:16