

#282637#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Школа №12, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Багратиона 107а, Калининград
Номер абонента 3791
Порядковый номер 10008
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 24216909
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	11,174	0	105,793	105,596	0,001	102,836	104,161	0,001	19	5	80	54,1	0,46	0,37	-
22.02.2026	9,07	0	78,101	78,11	0,007	76,092	77,28	0,007	24	0	76,3	47,9	0,47	0,37	-
23.02.2026	9,121	0,001	82,421	82,681	0,005	80,353	81,792	0,005	24	0	75,2	48,2	0,47	0,37	-
24.02.2026	9,363	0,001	87,684	87,915	0,008	85,509	86,942	0,008	24	0	74,8	48,7	0,46	0,36	-
25.02.2026	9,945	0,001	92,609	92,702	0,002	90,235	91,632	0,002	24	0	76,2	49,9	0,45	0,36	-
26.02.2026	10,011	0	100,394	100,471	0,004	97,863	99,242	0,004	24	0	75,5	51,1	0,45	0,36	-
27.02.2026	8,243	0,001	79,363	79,474	0,002	77,527	78,67	0,002	24	0	72	46,6	0,46	0,36	-
28.02.2026	7,888	0	78,222	78,417	0,001	76,464	77,638	0,001	24	0	70,8	46,2	0,46	0,36	-
01.03.2026	8,596	0	89,728	90,114	0,001	87,715	89,178	0,001	24	0	70,7	47,3	0,45	0,36	-
02.03.2026	8,793	0	89,771	90,048	0,005	87,721	89,106	0,005	24	0	71,4	47,5	0,45	0,36	-
03.03.2026	8,138	0,001	79,221	79,359	0,011	77,435	78,582	0,011	24	0	70,9	45,9	0,45	0,36	-
04.03.2026	9,048	0,002	97,812	98,151	0,005	95,625	97,101	0,005	24	0	70,6	48	0,45	0,36	-
05.03.2026	9,42	0,001	100,78	101,059	0,009	98,474	99,949	0,009	24	0	71,5	48,7	0,45	0,36	-
06.03.2026	9,605	0,002	102,285	102,393	0,013	99,912	101,239	0,013	24	0	72,1	49,2	0,45	0,36	-
07.03.2026	8,877	0,002	96,645	96,714	0,007	94,448	95,642	0,007	24	0	71,1	48,7	0,45	0,36	-
08.03.2026	7,767	0,001	76,9	76,974	0,003	75,184	76,221	0,003	24	0	70,6	45,9	0,46	0,36	-
09.03.2026	7,499	0	74,826	74,941	0,004	73,154	74,201	0,004	24	0	70,6	46,1	0,46	0,36	-
10.03.2026	6,932	0,001	64,075	64,535	0,015	62,645	63,95	0,015	24	0	70,6	44,2	0,47	0,36	-
11.03.2026	6,572	0,002	58,685	58,929	0,015	57,379	58,425	0,015	24	0	70,5	43,1	0,47	0,36	-
12.03.2026	6,883	0,002	60,467	60,805	0,01	59,124	60,299	0,01	24	0	70,4	42,6	0,47	0,36	-
13.03.2026	6,931	0,002	64,124	64,359	0,017	62,693	63,775	0,017	24	0	70,6	44,2	0,47	0,36	-
14.03.2026	5,741	0,003	47,811	48,084	0,011	46,742	47,712	0,011	24	0	70,5	41,2	0,48	0,36	-
15.03.2026	6,7	0,002	59,174	59,444	0,011	57,858	58,941	0,011	24	0	70,4	42,8	0,48	0,36	-
16.03.2026	7,782	0,002	72,656	73,079	0,01	71,025	72,404	0,01	24	0	70,8	44,7	0,47	0,36	-
17.03.2026	7,622	0,002	71,18	71,526	0,012	69,589	70,874	0,012	24	0	70,6	44,5	0,47	0,36	-
18.03.2026	8,249	0,002	84,089	84,359	0,013	82,196	83,497	0,013	24	0	70,7	46,8	0,47	0,36	-
19.03.2026	8,17	0,002	79,295	79,521	0,015	77,479	78,726	0,015	24	0	71,6	46,4	0,47	0,36	-
20.03.2026	7,657	0,002	71,586	71,86	0,013	69,983	71,201	0,013	24	0	70,6	44,5	0,47	0,36	-
Итого:	231,797	0	2245,697	2251,62	0,23	2193,26	2228,38	0,23	667	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,364														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 667

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	3223,988	34703,257	34757,881	3,812	33846,309	34321,574	3,768	10956	987
20.03.2026	3455,785	36948,955	37009,5	4,042	36039,568	36549,955	3,996	11628	987

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 8:53:35