

#165951#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель Школа №12, МАОУ СОШ
 Адрес потребителя Багратиона 107а, Калининград
 Номер абонента 3791
 Порядковый номер 10008
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
 Заводской номер 24216909
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	8,183	0	81,42	81,927	0,006	79,591	81,113	0,006	24	0	70,7	46,2	0,42	0,33	-
22.10.2025	6,916	0,001	60,626	61,1	0,005	59,263	60,581	0,005	24	0	70,8	42,9	0,44	0,33	-
23.10.2025	5,833	0,001	47,919	48,386	0,005	46,851	48,023	0,005	24	0	70,4	40,7	0,45	0,33	-
24.10.2025	5,812	0,001	48,355	48,851	0,003	47,284	48,479	0,003	24	0	70,3	40,9	0,45	0,34	-
25.10.2025	6,211	0	52,999	53,466	0,003	51,816	53,033	0,003	24	0	70,6	42	0,45	0,33	-
26.10.2025	6,301	0	54,814	55,278	0,002	53,594	54,824	0,002	24	0	70,4	42,4	0,44	0,33	-
27.10.2025	6,988	0	63,653	64,086	0,003	62,234	63,526	0,003	24	0	70,4	43,6	0,44	0,34	-
28.10.2025	6,65	0	58,884	59,298	0,004	57,574	58,798	0,004	24	0	70,4	42,8	0,44	0,34	-
29.10.2025	6,591	0,001	57,397	57,795	0,013	56,111	57,315	0,013	24	0	70,6	42,6	0,44	0,33	-
30.10.2025	6,431	0,002	55,533	55,921	0	54,294	55,463	0	24	0	70,5	42,2	0,44	0,33	-
31.10.2025	6,584	0	58,333	58,743	0,002	57,038	58,252	0,002	24	0	70,3	42,7	0,44	0,33	-
01.11.2025	6,957	0	63,584	63,98	0,167	62,164	63,41	0,166	24	0	70,5	43,9	0,44	0,33	-
02.11.2025	5,996	0,027	50,046	50,42	0,001	48,926	50,027	0,001	24	0	70,7	41,4	0,45	0,33	-
03.11.2025	5,719	0	46,993	47,394	0,004	45,944	47,035	0,004	24	0	70,4	40,7	0,45	0,34	-
04.11.2025	6,217	0,001	53,294	53,671	0,007	52,104	53,242	0,007	24	0	70,4	42	0,45	0,34	-
05.11.2025	5,664	0,001	46,356	46,725	0,015	45,323	46,374	0,015	24	0	70,4	40,6	0,45	0,34	-
06.11.2025	5,84	0,002	48,79	49,179	0,015	47,699	48,793	0,015	24	0	70,6	41,4	0,45	0,34	-
07.11.2025	6,652	0,002	59,389	59,784	0,016	58,058	59,268	0,016	24	0	70,7	43,4	0,44	0,34	-
08.11.2025	7,251	0,003	69,041	69,426	0,007	67,497	68,779	0,007	24	0	70,5	44,9	0,43	0,34	-
09.11.2025	7,216	0,001	68,291	68,659	0,004	66,767	68,027	0,004	24	0	70,5	44,7	0,43	0,34	-
10.11.2025	6,877	0,001	61,641	61,989	0,015	60,255	61,451	0,015	24	0	70,7	43,5	0,43	0,34	-
11.11.2025	6,618	0,002	57,755	58,101	0,013	56,459	57,613	0,013	24	0	70,7	42,8	0,44	0,34	-
12.11.2025	6,751	0,002	60,193	60,525	0,016	58,851	60,01	0,016	24	0	70,4	43	0,44	0,34	-
13.11.2025	6,214	0,003	53,524	53,864	0,018	52,332	53,426	0,018	24	0	70,5	42,1	0,44	0,34	-
14.11.2025	6,167	0,003	51,73	52,05	0,019	50,566	51,632	0,019	24	0	70,9	41,8	0,45	0,34	-
15.11.2025	7,481	0,003	72,783	73,165	0,007	71,149	72,458	0,007	24	0	70,8	45,7	0,43	0,34	-
16.11.2025	8,952	0,001	89,049	89,236	0,004	86,88	88,226	0,004	24	0	73,9	49,3	0,42	0,33	-
17.11.2025	8,007	0,001	79,007	79,265	0,026	77,185	78,451	0,026	24	0	71,8	47	0,42	0,34	-
18.11.2025	8,862	0,004	90,451	90,73	0,005	88,347	89,75	0,005	23	1	72,1	48,2	0,41	0,33	-
19.11.2025	8,553	0,001	81,298	81,519	0,008	79,384	80,685	0,008	24	0	72,6	46,9	0,43	0,34	-
20.11.2025	9,621	0,001	95,941	96,066	0,01	93,602	94,971	0,01	24	0	74	49,5	0,44	0,34	-
Итого:	214,115	0	1939,089	1950,599	0,423	1895,142	1933,035	0,422	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,14														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	1996,096	22937,243	22923,787	2,149	22405,173	22647,727	2,122	8014	977
20.11.2025	2210,211	24876,329	24874,386	2,572	24300,318	24580,764	2,542	8757	978

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.11.2025 7:47:19