

#193606#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель Школа №12, МАОУ СОШ
 Адрес потребителя Багратиона 107а, Калининград
 Номер абонента 3791
 Порядковый номер 10008
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
 Заводской номер 24216909
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	7,716	0,003	71,982	73,848	0,018	70,363	73,168	0,018	24	0	70,8	44,7	0,47	0,35	5,6
22.12.2025	7,835	0,003	73,679	75,467	0,042	72,026	74,765	0,042	24	0	70,8	44,9	0,47	0,35	5,6
23.12.2025	6,468	0,007	69,786	71,726	0,085	68,311	71,045	0,084	24	0	67,6	45,2	0,38	0,3	3,7
24.12.2025	6,579	0,011	78,835	81,067	0,039	77,036	80,114	0,039	24	0	69,8	49,7	0,42	0,37	0
25.12.2025	12,449	0,005	127,23	129,636	0,042	123,624	127,714	0,041	24	0	80,6	56,6	0,45	0,35	-6,3
26.12.2025	8,635	0,009	80,397	82,259	0,025	78,508	81,444	0,025	24	0	72,5	46,3	0,47	0,36	-5,6
27.12.2025	8,304	0,004	82,591	84,81	0,013	80,741	83,98	0,013	24	0	70,6	46,1	0,46	0,36	4,4
28.12.2025	8,888	0,002	93,054	94,634	0,007	90,949	93,634	0,007	24	0	71	47,7	0,45	0,35	5,4
29.12.2025	9,237	0,001	93,154	94,793	0,018	90,941	93,741	0,018	24	0	73	48,8	0,46	0,35	3,8
30.12.2025	10,525	0,003	100,38	102,096	0,013	97,713	100,809	0,013	24	0	77,7	52	0,45	0,35	2,5
31.12.2025	11,105	0,003	105,174	107,535	0,006	102,195	106,032	0,006	24	0	80,6	54,7	0,45	0,35	-1,1
01.01.2026	11,257	0,001	117,533	120,67	0,009	114,211	118,842	0,009	24	0	80,5	57	0,46	0,35	-4,2
02.01.2026	8,575	0,002	80,229	81,875	0,002	78,196	80,942	0,002	24	0	75,6	49,5	0,46	0,36	-5,2
03.01.2026	10,086	0	97,245	98,971	0,002	94,712	97,75	0,002	22	2	76,9	51,5	0,45	0,36	1,2
04.01.2026	11,063	0	112,395	114,607	0,001	109,319	113,005	0,001	24	0	79,1	54,9	0,45	0,35	-0,6
05.01.2026	10,889	0	101,122	102,856	0,004	98,282	101,473	0,004	24	0	80,2	53,8	0,46	0,36	-4
06.01.2026	11,661	0,001	103,701	104,575	0,003	100,607	103,08	0,003	24	0	83,1	55,4	0,46	0,36	-3
07.01.2026	12,785	0,001	124,45	125,054	0,001	120,631	123,042	0,001	24	0	84,3	59	0,45	0,35	-5,5
08.01.2026	13,941	0	146,004	146,82	0,001	141,372	144,186	0,001	24	0	86	62,5	0,44	0,35	-7,8
09.01.2026	13,481	0	133,34	136,485	0,003	129,129	134,156	0,003	24	0	85,8	60,9	0,45	0,35	-11
10.01.2026	11,624	0,001	104,959	107,069	0,003	101,849	105,538	0,003	24	0	82,7	55,5	0,46	0,36	-9,6
11.01.2026	11,348	0,001	102,819	104,545	0,006	99,859	103,115	0,006	24	0	81,4	54,3	0,46	0,36	-5,2
12.01.2026	12,328	0,001	119,546	121,774	0,015	115,972	119,882	0,015	24	0	83,1	57,8	0,45	0,35	-5,2
13.01.2026	13,045	0,003	138,895	140,721	0,013	134,603	138,263	0,013	24	0	84,7	61,6	0,45	0,35	-
14.01.2026	12,382	0,003	126,298	126,857	0,013	122,408	124,722	0,013	24	0	84,5	60,4	0,44	0,36	-
15.01.2026	9,89	0,003	93,594	94,051	0,019	91,033	92,816	0,019	24	0	79	53,1	0,45	0,36	-
16.01.2026	11,39	0,004	118,765	119,345	0,013	115,373	117,521	0,013	24	0	81	57,4	0,44	0,36	-
17.01.2026	12,158	0,003	121,386	121,607	0,007	117,666	119,604	0,007	24	0	84,3	59,7	0,45	0,36	-
18.01.2026	13,286	0,001	138,663	138,764	0,003	134,253	136,277	0,003	24	0	86,1	62,5	0,44	0,36	-
19.01.2026	12,704	0,001	134,805	134,794	0,005	130,458	132,302	0,005	24	0	86,8	63,6	0,44	0,36	-
20.01.2026	13,544	0,001	145,973	146,054	0,01	141,365	143,405	0,01	22	2	85,7	62,9	0,44	0,36	-
Итого:	335,178	0	3337,984	3385,365	0,441	3243,705	3336,367	0,439	740	0	0	0	0	0	0
Гкал	80,056														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2025	2473,751	27374,714	27392,786	3,175	26738,663	27072,546	3,139	9477	978
20.01.2026	2808,93	30712,696	30778,152	3,616	29982,366	30408,914	3,575	10217	982

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.01.2026 16:36:50