

#193642#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Карамзина 1-7, Калининград

4113

9840

ТВ7 (АСЦП)

22177496

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTTn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2025 | 5,262 | 0 | 138,97 | 135,623 | 0 | 136,607 | 133,945 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 51,7 | 0,44 | 0,38 | 0 |
| 25.12.2025 | 5,488 | 0 | 138,049 | 135,452 | 0 | 135,619 | 133,732 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 52,2 | 0,44 | 0,38 | -6,3 |
| 26.12.2025 | 4,146 | 0 | 136,469 | 134,651 | 0 | 134,627 | 133,296 | 0 | 24 | 0 | 53,9 | 46,6 | 0,43 | 0,38 | -5,6 |
| 27.12.2025 | 3,954 | 0 | 136,195 | 134,479 | 0 | 134,436 | 133,179 | 0 | 24 | 0 | 52,7 | 45,7 | 0,43 | 0,38 | 4,4 |
| 28.12.2025 | 4,171 | 0 | 136,072 | 134,428 | 0 | 134,208 | 133,057 | 0 | 24 | 0 | 54,4 | 47 | 0,43 | 0,38 | 5,4 |
| 29.12.2025 | 4,25 | 0 | 136,512 | 134,515 | 0 | 134,607 | 133,119 | 0 | 24 | 0 | 54,8 | 47,2 | 0,43 | 0,38 | 3,8 |
| 30.12.2025 | 4,779 | 0 | 136,976 | 134,896 | 0 | 134,832 | 133,349 | 0 | 24 | 0 | 58,2 | 49,7 | 0,44 | 0,38 | 2,5 |
| 31.12.2025 | 5,121 | 0 | 138,049 | 135,357 | 0 | 135,767 | 133,717 | 0 | 24 | 0 | 59,9 | 50,9 | 0,44 | 0,38 | -1,1 |
| 01.01.2026 | 5,369 | 0 | 138,136 | 135,37 | 0 | 135,704 | 133,636 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 52,4 | 0,44 | 0,38 | -4,2 |
| 02.01.2026 | 4,71 | 0 | 137,257 | 134,852 | 0 | 135,137 | 133,321 | 0 | 24 | 0 | 57,8 | 49,5 | 0,43 | 0,38 | -5,2 |
| 03.01.2026 | 4,959 | 0 | 137,614 | 134,988 | 0 | 135,398 | 133,392 | 0 | 24 | 0 | 59,1 | 50,4 | 0,44 | 0,38 | 1,2 |
| 04.01.2026 | 5,352 | 0 | 138,149 | 135,362 | 0 | 135,744 | 133,651 | 0 | 24 | 0 | 61,6 | 52,2 | 0,44 | 0,38 | -0,6 |
| 05.01.2026 | 5,243 | 0 | 137,398 | 135,167 | 0 | 135,068 | 133,509 | 0 | 24 | 0 | 60,7 | 51,4 | 0,44 | 0,38 | -4 |
| 06.01.2026 | 5,431 | 0 | 138,357 | 135,51 | 0 | 135,949 | 133,802 | 0 | 24 | 0 | 61,6 | 52,1 | 0,44 | 0,38 | -3 |
| 07.01.2026 | 6,081 | 0 | 138,42 | 135,677 | 0 | 135,724 | 133,786 | 0 | 24 | 0 | 65,4 | 54,7 | 0,44 | 0,38 | -5,5 |
| 08.01.2026 | 6,374 | 0 | 138,603 | 135,768 | 0 | 135,776 | 133,806 | 0 | 24 | 0 | 67 | 55,8 | 0,44 | 0,38 | -7,8 |
| 09.01.2026 | 6,19 | 0 | 138,413 | 135,63 | 0 | 135,677 | 133,723 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 55,1 | 0,44 | 0,39 | -11 |
| 10.01.2026 | 5,613 | 0 | 137,969 | 135,438 | 0 | 135,488 | 133,676 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 52,9 | 0,44 | 0,38 | -9,6 |
| 11.01.2026 | 5,396 | 0 | 137,702 | 135,462 | 0 | 135,328 | 133,777 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 51,7 | 0,44 | 0,38 | -5,2 |
| 12.01.2026 | 5,765 | 0 | 138,264 | 135,676 | 0 | 135,734 | 133,894 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 53,2 | 0,44 | 0,38 | -5,2 |
| 13.01.2026 | 6,239 | 0 | 138,491 | 135,686 | 0 | 135,759 | 133,789 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 55 | 0,44 | 0,38 | - |
| 14.01.2026 | 6,283 | 0 | 138,304 | 135,457 | 0 | 135,555 | 133,547 | 0 | 24 | 0 | 66,2 | 55,1 | 0,44 | 0,38 | - |
| 15.01.2026 | 5,376 | 0 | 137,953 | 135,497 | 0 | 135,608 | 133,841 | 0 | 24 | 0 | 60,8 | 51,4 | 0,44 | 0,38 | - |
| 16.01.2026 | 5,872 | 0 | 138,214 | 135,378 | 0 | 135,671 | 133,61 | 0 | 24 | 0 | 63,4 | 53,1 | 0,44 | 0,38 | - |
| 17.01.2026 | 6,167 | 0 | 138,377 | 135,442 | 0 | 135,687 | 133,571 | 0 | 24 | 0 | 65,3 | 54,5 | 0,44 | 0,38 | - |
| 18.01.2026 | 6,375 | 0 | 138,462 | 135,538 | 0 | 135,69 | 133,633 | 0 | 24 | 0 | 66,3 | 55,1 | 0,44 | 0,38 | - |
| 19.01.2026 | 6,471 | 0 | 138,338 | 135,536 | 0 | 135,538 | 133,604 | 0 | 24 | 0 | 66,8 | 55,4 | 0,44 | 0,39 | - |
| 20.01.2026 | 6,223 | 0 | 138,173 | 135,538 | 0 | 135,474 | 133,666 | 0 | 24 | 0 | 65,5 | 54,5 | 0,44 | 0,38 | - |
| 21.01.2026 | 6,211 | 0 | 138,053 | 135,511 | 0 | 135,353 | 133,635 | 0 | 24 | 0 | 65,6 | 54,7 | 0,44 | 0,38 | - |
| 22.01.2026 | 6,655 | 0 | 138,079 | 135,432 | 0 | 135,201 | 133,458 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 56,1 | 0,44 | 0,38 | - |
| 23.01.2026 | 6,499 | 0 | 138,163 | 135,453 | 0 | 135,357 | 133,528 | 0 | 24 | 0 | 66,9 | 55,5 | 0,44 | 0,38 | - |
| Итого: | 172,025 | 0 | 4274,181 | 4194,769 | 0 | 4198,323 | 4141,249 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 41,087 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.12.2025 | 1614,855 | 55119,054 | 53727,585 | 0 | 54372,903 | 53179,44 | 0 | 17996 | 17 |
| 23.01.2026 | 1786,883 | 59393,23 | 57922,354 | 0 | 58571,229 | 57320,692 | 0 | 18740 | 17 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 15:12:41