

#144733#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/25г.-23/08/25г.

Абонент: ЖЭУ-23

Адрес: Земельная, 8-8а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00262881

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x5450

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.07.2025	67,03	49,33	17,7	37,77	37,03	37,81	37,33	-0,3	6	4	0,64	0,001	24	0	
23.07.2025	66,69	50,19	16,5	33,43	32,76	33,41	32,95	-0,19	6	4	0,531	0,002	24	0	
24.07.2025	66,57	49,54	17,03	31,86	31,2	31,97	31,61	-0,41	6	4	0,511	-0,002	24	0	
25.07.2025	66,87	50,03	16,84	29,47	28,9	29,46	29,13	-0,23	6	4	0,477	0,002	24	0	
26.07.2025	66,33	49,34	16,99	32,13	31,5	32,02	31,64	-0,14	6	4	0,53	0	24	0	
27.07.2025	66,77	48,74	18,03	32,88	32,2	32,75	32,37	-0,17	6	4	0,572	0,003	24	0	
28.07.2025	66,5	49,08	17,42	32,03	31,37	31,99	31,59	-0,22	6	4	0,534	0	24	0	
29.07.2025	66,64	49,79	16,85	31,3	30,65	31,32	30,97	-0,32	6	4	0,502	0	24	0	
30.07.2025	66,64	49	17,64	32,11	31,44	32,18	31,83	-0,39	6	4	0,537	0	24	0	
31.07.2025	66,88	49,16	17,72	31,48	30,84	31,41	31,05	-0,21	6	4	0,535	0,001	24	0	
01.08.2025	66,6	49,67	16,93	30,98	30,37	30,95	30,58	-0,21	6	4	0,502	0	24	0	
02.08.2025	66,76	49,43	17,33	30,91	30,29	30,68	30,32	-0,03	6	4	0,526	0,002	24	0	
03.08.2025	66,57	48,64	17,93	33,5	32,85	33,28	32,9	-0,05	6	4	0,585	0,001	24	0	
04.08.2025	66,94	49,32	17,62	30,5	29,88	30,31	30,01	-0,13	6	4	0,519	0,001	24	0	
05.08.2025	67,16	50,12	17,04	30,94	30,3	30,76	30,42	-0,12	6	4	0,513	0,001	24	0	
06.08.2025	66,39	49,67	16,72	30,92	30,3	30,61	30,24	0,06	6	4	0,507	0,005	24	0	
07.08.2025	66,71	48,4	18,31	33,24	32,57	33,03	32,64	-0,07	6	4	0,594	0,001	24	0	
08.08.2025	66,08	49,61	16,47	30,85	30,23	30,66	30,31	-0,08	6	4	0,495	0,002	24	0	
09.08.2025	66,48	49,12	17,36	32,11	31,47	31,88	31,51	-0,04	6	4	0,546	0,004	24	0	
10.08.2025	66,29	48,62	17,67	34,17	33,49	33,95	33,53	-0,04	6	4	0,591	0,004	24	0	
11.08.2025	66,47	48,86	17,61	33,28	32,6	33,03	32,62	-0,02	6	4	0,572	0,001	24	0	
12.08.2025	65,82	49,43	16,39	34,58	33,88	34,49	34,05	-0,17	6	4	0,546	0	24	0	
13.08.2025	53,61	50,8	2,81	63,89	63,03	65,58	64,77	-1,74	6	4	0,093	-0,078	24	0	*
14.08.2025	26,91	20,49	6,42	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
15.08.2025	21,71	20,45	1,26	0,04	0,04	0,05	0,05	-0,01	6	4	0	0	24	0	*
16.08.2025	21,62	20,56	1,06	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
17.08.2025	21,27	19,88	1,39	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
18.08.2025	20,69	19,55	1,14	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
19.08.2025	20,21	19,33	0,88	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
20.08.2025	19,85	19,1	0,75	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
21.08.2025	19,32	18,59	0,73	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
22.08.2025	19,09	18,55	0,54	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
23.08.2025	18,78	18,25	0,53	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
Итого:				774,37	759,19	773,58	764,42	-5,23			11,958	-0,049	792	0	
Средние:	52,37	40,32	12,04						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/07/2524:00	31957,73	31257,57	32217,43	31859,57	-602	660,588	-21,983	12923	4
23/08/2524:00	32732,1	32016,76	32991,01	32623,99	-607,23	672,546	-22,032	13715	4
Итого:	774,37	759,19	773,58	764,42	-5,23	11,958	-0,049	792	0

Период нормальной работы

Период отсутств.счета теплоснабж.орг

Время работы прибора после сброса

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

