

#151755#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/09/25г.-22/10/25г.

Абонент: ЖЭУ-23

Адрес: Земельная, 8-8а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00262881

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x5450

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.09.2025	67,37	49,52	17,85	37,86	37,06	37,84	37,36	-0,3	6	4	0,649	0	24	0	
23.09.2025	67,33	49,18	18,15	34,18	33,49	34,21	33,79	-0,3	6	4	0,595	0	24	0	*
24.09.2025	67,23	49,65	17,58	37,85	37,09	37,77	37,29	-0,2	6	4	0,642	0	24	0	
25.09.2025	67,26	49,88	17,38	37,97	37,18	38,04	37,56	-0,38	6	4	0,629	-0,001	24	0	
26.09.2025	67,43	49,44	17,99	37,96	37,19	38,12	37,64	-0,45	6	4	0,646	0	24	0	
27.09.2025	67,32	49,13	18,19	39,38	38,56	39,41	38,93	-0,37	6	4	0,685	0	24	0	
28.09.2025	67,47	48,72	18,75	40,54	39,67	40,53	40,05	-0,38	6	4	0,726	-0,001	24	0	
29.09.2025	66,89	49,77	17,12	40,13	39,3	40,18	39,68	-0,38	6	4	0,652	-0,002	24	0	
30.09.2025	67,33	49,55	17,78	38,74	37,93	38,77	38,29	-0,36	6	4	0,658	0	24	0	
01.10.2025	67,41	49,5	17,91	40,86	40,02	40,98	40,49	-0,47	6	4	0,694	-0,004	24	0	
02.10.2025	65,48	50,98	14,5	50,7	49,73	51,01	50,36	-0,63	6	4	0,688	-0,016	24	0	
03.10.2025	68,47	48,84	19,63	36,89	36,1	36,89	36,44	-0,34	6	4	0,692	0	24	0	
04.10.2025	69,35	46,56	22,79	53,25	52,09	52,72	52,15	-0,06	6	4	1,188	0,016	24	0	*
05.10.2025	70,28	45,06	25,22	64,85	63,42	64,03	63,4	0,02	6	4	1,599	0,004	24	0	
06.10.2025	70,15	45,14	25,01	61,95	60,56	61,08	60,49	0,07	6	4	1,519	0,005	24	0	*
07.10.2025	70,74	45,37	25,37	65,15	63,68	64,42	63,79	-0,11	6	4	1,612	0,001	24	0	
08.10.2025	70,45	44,99	25,46	66,42	64,92	65,68	65,02	-0,1	6	4	1,649	0,007	24	0	*
09.10.2025	70,3	44,58	25,72	58,37	57,04	57,75	57,2	-0,16	6	4	1,458	0,004	24	0	*
10.10.2025	70,33	44,86	25,47	61,87	60,52	61,41	60,84	-0,32	6	4	1,531	-0,002	24	0	
11.10.2025	70,26	44,45	25,81	59,92	58,6	59,66	59,11	-0,51	6	4	1,492	0	24	0	
12.10.2025	70,13	44,45	25,68	62,59	61,2	62,39	61,82	-0,62	6	4	1,543	-0,003	24	0	
13.10.2025	70,43	45,24	25,19	68,44	66,93	68,31	67,65	-0,72	6	4	1,651	-0,006	24	0	
14.10.2025	70,65	45,37	25,28	71,47	69,85	71,34	70,66	-0,81	6	4	1,728	-0,009	24	0	
15.10.2025	70,69	44,97	25,72	65,89	64,44	65,58	64,92	-0,48	6	4	1,637	0	24	0	
16.10.2025	70,57	44,83	25,74	65,94	64,48	65,6	64,96	-0,48	6	4	1,637	-0,001	24	0	
17.10.2025	70,58	44,84	25,74	65,86	64,4	65,62	64,97	-0,57	6	4	1,634	-0,001	24	0	
18.10.2025	70,97	45,9	25,07	75,04	73,37	74,9	74,15	-0,78	6	4	1,805	-0,011	24	0	
19.10.2025	71,01	45,66	25,35	77,6	75,84	77,32	76,57	-0,73	6	4	1,89	-0,009	24	0	
20.10.2025	70,86	46,59	24,27	84,14	82,28	83,93	83,04	-0,76	6	4	1,963	-0,012	24	0	
21.10.2025	71,03	46,58	24,45	81,18	79,33	80,96	80,15	-0,82	6	4	1,901	-0,014	24	0	
22.10.2025	70,61	45,42	25,19	73,73	72,1	73,33	72,62	-0,52	6	4	1,794	-0,001	24	0	
Итого:				1756,7	1718,37	1749,7	1731,39	-13,02			39,187	-0,056	744	0	
Средние:	69,23	46,93	22,3						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/09/2524:00	33700,76	32966,51	33949,45	33570,45	-603,94	688,867	-21,702	14411	4
22/10/2524:00	35457,48	34684,88	35699,23	35301,84	-616,96	728,054	-21,758	15155	4
Итого:	1756,72	1718,37	1749,78	1731,39	-13,02	39,187	-0,056	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

