

#165200#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/25г.-23/11/25г.

Абонент: ЖЭУ-23

Адрес: Земельная, 8-8а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00262881

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x5450

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2025	70,16	44,79	25,37	65,06	63,61	64,72	64,1	-0,49	6	4	1,592	-0,001	24	0	
24.10.2025	70,63	44,81	25,82	63,76	62,35	63,43	62,83	-0,48	6	4	1,589	-0,002	24	0	
25.10.2025	70,84	45	25,84	72,05	70,43	71,62	70,91	-0,48	6	4	1,8	0	24	0	
26.10.2025	70,76	45,34	25,42	74,51	72,82	74,07	73,34	-0,52	6	4	1,831	-0,001	24	0	
27.10.2025	71,13	45,99	25,14	78,54	76,76	78,2	77,46	-0,7	6	4	1,898	-0,006	24	0	
28.10.2025	70,56	45,42	25,14	75,82	74,12	75,45	74,72	-0,6	6	4	1,839	-0,003	24	0	
29.10.2025	70,43	45,36	25,07	75,35	73,66	75,19	74,46	-0,8	6	4	1,813	-0,011	24	0	
30.10.2025	70,18	45,28	24,9	72,99	71,38	72,9	72,19	-0,81	6	4	1,74	-0,011	24	0	
31.10.2025	70,35	45,78	24,57	77,36	75,63	77,39	76,63	-1	6	4	1,815	-0,02	24	0	
01.11.2025	70,49	45,77	24,72	77,37	75,65	77,29	76,53	-0,88	6	4	1,829	-0,014	24	0	
02.11.2025	70,51	44,95	25,56	68,61	67,09	68,25	67,55	-0,46	6	4	1,694	-0,002	24	0	
03.11.2025	70,46	44,87	25,59	65,56	64,1	64,59	63,98	0,12	6	4	1,644	0,002	24	0	
04.11.2025	70,31	45,21	25,1	72,81	71,23	71,64	70,93	0,3	6	4	1,804	0,01	24	0	
05.11.2025	70,29	44,77	25,52	65,19	63,74	63,56	62,96	0,78	6	4	1,663	0,032	24	0	
06.11.2025	70,45	45,2	25,25	67,1	65,6	64,68	64,03	1,57	6	4	1,73	0,071	24	0	
07.11.2025	71,08	45,8	25,28	75,48	73,77	70,38	69,69	4,08	6	4	2,053	0,188	24	0	*
08.11.2025	71,37	46,3	25,07	82,45	80,6	76,95	76,2	4,4	6	4	2,227	0,203	24	0	*
09.11.2025	71,32	46,43	24,89	84,31	82,39	79,14	78,4	3,99	6	4	2,235	0,185	24	0	*
10.11.2025	71,4	46,01	25,39	81,51	79,65	76,49	75,74	3,91	6	4	2,204	0,179	24	0	*
11.11.2025	71,55	45,62	25,93	75,34	73,61	70,25	69,53	4,08	6	4	2,096	0,185	24	0	*
12.11.2025	71,12	45,83	25,29	76,8	75,06	71,47	70,74	4,32	6	4	2,098	0,198	24	0	*
13.11.2025	70,84	45,07	25,77	70,48	68,9	64,8	64,18	4,72	6	4	1,989	0,213	24	0	*
14.11.2025	70,83	45,48	25,35	72,08	70,51	66,37	65,74	4,77	6	4	2,004	0,216	24	0	*
15.11.2025	71,6	46,8	24,8	84,99	83,06	79,54	78,7	4,36	6	4	2,264	0,205	24	0	*
16.11.2025	75,43	47,95	27,48	87,89	85,69	81,5	80,61	5,08	6	4	2,6	0,242	24	0	*
17.11.2025	73,18	47,15	26,03	85,73	83,68	77,79	76,98	6,7	6	4	2,494	0,318	24	0	*
18.11.2025	72,15	47,76	24,39	91,29	89,19	83,59	82,65	6,54	6	4	2,488	0,313	24	0	*
19.11.2025	72,73	46,99	25,74	87,84	85,75	80,61	79,77	5,98	6	4	2,49	0,281	24	0	*
20.11.2025	74,53	48,11	26,42	88,83	86,65	81,34	80,43	6,22	6	4	2,591	0,298	24	0	*
21.11.2025	74,1	47,99	26,11	68,53	66,85	65,07	64,38	2,47	6	4	1,865	0,121	24	0	*
22.11.2025	74,35	48,12	26,23	79,67	77,73	76,52	75,66	2,07	6	4	2,14	0,096	24	0	
23.11.2025	79,18	49,77	29,41	79,65	77,47	76,68	75,73	1,74	6	4	2,367	0,086	24	0	
Итого:				2444,9	2388,73	2341,4	2317,75	70,98			64,486	3,571	768	0	
Средние:	71,69	46,11	25,58						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2524:00	35457,48	34684,88	35699,23	35301,84	-616,96	728,054	-21,758	15155	4
23/11/2524:00	37902,43	37073,61	38040,7	37619,59	-545,98	792,54	-18,187	15923	4
Итого:	2444,95	2388,73	2341,47	2317,75	70,98	64,486	3,571	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 15940ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

