

#179330#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/11/25г.-23/12/25г.

Абонент: ЖЭУ-23

Адрес: Земельная, 8-8а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00262881

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x5450

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.2025	79,18	49,77	29,41	79,65	77,47	76,68	75,73	1,74	6	4	2,367	0,086	24	0	
24.11.2025	79,64	49,99	29,65	79	76,8	76,69	75,78	1,02	6	4	2,333	0,052	24	0	
25.11.2025	77,59	48,85	28,74	77,99	75,93	76,37	75,5	0,43	6	4	2,205	0,016	24	0	
26.11.2025	77,25	49,06	28,19	81,73	79,59	80,64	79,71	-0,12	6	4	2,24	0,001	24	0	
27.11.2025	76,49	48,7	27,79	81,84	79,75	81,27	80,34	-0,59	6	4	2,188	-0,004	24	0	
28.11.2025	75,98	48,57	27,41	80,13	78,1	79,72	78,81	-0,71	6	4	2,107	-0,009	24	0	
29.11.2025	76,16	48,5	27,66	83,44	81,32	83,17	82,21	-0,89	6	4	2,211	-0,016	24	0	
30.11.2025	76,21	48,63	27,58	84,42	82,26	84,19	83,23	-0,97	6	4	2,224	-0,021	24	0	
01.12.2025	75,18	48,11	27,07	80,23	78,22	80,14	79,24	-1,02	6	4	2,07	-0,021	24	0	
02.12.2025	76,85	48,97	27,88	82,24	80,06	82,05	81,09	-1,03	6	4	2,186	-0,025	24	0	
03.12.2025	72,99	47,47	25,52	83,86	81,89	83,93	82,97	-1,08	6	4	2,042	-0,024	24	0	
04.12.2025	72,52	47,13	25,39	79,87	78	79,95	79,13	-1,13	6	4	1,928	-0,026	24	0	
05.12.2025	72,28	46,73	25,55	73,78	72,04	73,8	73,06	-1,02	6	4	1,793	-0,023	24	0	
06.12.2025	71,8	46,02	25,78	72,12	70,48	72,21	71,49	-1,01	6	4	1,769	-0,022	24	0	
07.12.2025	71,94	46,76	25,18	79,74	77,91	79,91	79,1	-1,19	6	4	1,907	-0,028	24	0	
08.12.2025	71,82	46,8	25,02	76,54	74,77	76,79	76,03	-1,26	6	4	1,814	-0,034	24	0	
09.12.2025	71,31	45,5	25,81	67,59	66,05	67,75	67,03	-0,98	6	4	1,662	-0,021	24	0	
10.12.2025	71,48	45,32	26,16	64,4	62,93	64,36	63,73	-0,8	6	4	1,609	-0,011	24	0	
11.12.2025	71,64	45,52	26,12	65,92	64,42	65,91	65,26	-0,84	6	4	1,645	-0,013	24	0	
12.12.2025	71,66	46,08	25,58	68,86	67,29	69,07	68,36	-1,07	6	4	1,672	-0,023	24	0	
13.12.2025	71,57	46,85	24,72	77,56	75,79	77,92	77,12	-1,33	6	4	1,813	-0,037	24	0	
14.12.2025	71,59	46,04	25,55	74,75	73,06	74,95	74,21	-1,15	6	4	1,815	-0,026	24	0	
15.12.2025	70,04	47,36	22,68	89,92	87,95	90,34	89,37	-1,42	6	4	1,928	-0,041	24	0	
16.12.2025	71,94	47,37	24,57	85,5	83,53	85,95	85,04	-1,51	6	4	1,98	-0,046	24	0	
17.12.2025	74,57	48,42	26,15	82,97	80,92	83,26	82,3	-1,38	6	4	2,052	-0,04	24	0	
18.12.2025	74,63	48,11	26,52	82,22	80,18	82,25	81,33	-1,15	6	4	2,072	-0,027	24	0	
19.12.2025	72,32	47,06	25,26	79,45	77,57	79,6	78,77	-1,2	6	4	1,906	-0,03	24	0	
20.12.2025	71,6	46,23	25,37	78,01	76,21	78,29	77,54	-1,33	6	4	1,877	-0,037	24	0	
21.12.2025	71,62	45,98	25,64	77,7	75,9	77,91	77,17	-1,27	6	4	1,888	-0,034	24	0	
22.12.2025	71,82	46,69	25,13	76,57	74,78	76,58	75,82	-1,04	6	4	1,832	-0,022	24	0	
23.12.2025	76,15	48,98	27,17	85,36	83,17	85,26	84,28	-1,11	6	4	2,208	-0,029	24	0	
Итого:				2433,3	2374,34	2426,9	2400,75	-26,41			61,343	-0,535	744	0	
Средние:	73,8	47,47	26,33						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/11/2524:00	37822,78	36996,14	37964,02	37543,86	-547,72	790,173	-18,273	15899	4
23/12/2524:00	40256,14	39370,48	40390,93	39944,61	-574,13	851,516	-18,808	16643	4
Итого:	2433,36	2374,34	2426,91	2400,75	-26,41	61,343	-0,535	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента

Для

Представитель теплоснабж. организации

