

#147610#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 171-177, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 22185605	Показания прибора, ГДж 23.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4739,121	4523,475	215.646	51.506

Подпись исполнителя _____



#147163#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 9844
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 22185605
Номер системы 1
Отчёт сформирован 08.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0,032	0	0,889	0,326	0	0,888	0,326	0	24	0	17,4	16,6	0	0
25.08.2025	-	0,037	0	0,938	0,223	0	0,937	0,223	0	24	0	17	16,3	0	0
26.08.2025	-	0,022	0	0,841	0,444	0	0,841	0,444	0	24	0	16,9	16,3	0	0
27.08.2025	-	6,764	0	34,775	7,201	0	34,22	7,159	0	24	0	58,7	36,2	0,24	0,24
28.08.2025	-	7,036	0	39,011	8,594	0	38,447	8,544	0	24	0	55,6	36,1	0,43	0,42
29.08.2025	-	8,136	0	44,546	13,913	0	43,817	13,827	0	24	0	59,6	37,7	0,47	0,47
30.08.2025	-	8,25	0	45,173	13,695	0	44,439	13,607	0	24	0	59,4	38	0,47	0,47
31.08.2025	-	8,163	0	44,599	13,543	0	43,872	13,458	0	24	0	59,4	37,7	0,46	0,46
01.09.2025	-	7,677	0	42,261	14,035	0	41,558	13,945	0	24	0	60,2	38	0,47	0,47
02.09.2025	-	7,862	0	43,156	14,278	0	42,432	14,182	0	24	0	60,5	38,6	0,45	0,45
03.09.2025	-	7,442	0	41,891	14,186	0	41,206	14,093	0	24	0	59,5	38,4	0,48	0,47
04.09.2025	-	7,044	0	40,678	14,218	0	40,031	14,129	0	24	0	58,3	37,5	0,48	0,48
05.09.2025	-	8,238	0	42,506	14,364	0	41,704	14,258	0	24	0	64,3	40,4	0,48	0,48
06.09.2025	-	7,676	0	40,006	14,408	0	39,243	14,302	0	24	0	64,7	40,6	0,48	0,48
07.09.2025	-	7,967	0	41,423	14,187	0	40,65	14,083	0	24	0	64	40,3	0,48	0,47
08.09.2025	-	7,358	0	38,778	14,243	0	38,05	14,142	0	24	0	64,1	39,9	0,48	0,48
09.09.2025	-	7,86	0	40,472	14,099	0	39,703	13,997	0	24	0	64,6	40,1	0,48	0,48
10.09.2025	-	5,721	0	30,761	8,259	0	30,259	8,204	0	24	0	58,8	38,2	0,41	0,4
11.09.2025	-	7,919	0	42,17	15,023	0	41,382	14,902	0	24	0	64	42,1	0,52	0,51
12.09.2025	-	8,353	0	46,611	19,539	0	45,732	19,379	0	24	0	64,4	42,3	0,53	0,53
13.09.2025	-	8,03	0	43,994	17,712	0	43,169	17,573	0	24	0	64,3	41,6	0,53	0,53
14.09.2025	-	8,417	0	45,697	17,222	0	44,857	17,089	0	24	0	63,6	41,2	0,52	0,52
15.09.2025	-	8,06	0	44,556	17,45	0	43,743	17,317	0	24	0	63,2	41	0,53	0,52
16.09.2025	-	7,979	0	43,686	17,379	0	42,872	17,247	0	24	0	63,9	41,1	0,53	0,52
17.09.2025	-	8,073	0	43,655	17,216	0	42,836	17,089	0	24	0	64,2	40,6	0,53	0,52
18.09.2025	-	6,899	0	37,417	14,755	0	36,719	14,647	0	24	0	64	40,6	0,48	0,47
19.09.2025	-	7,202	0	34,791	8,465	0	34,127	8,391	0	24	0	64,8	43,5	0,53	0,51
20.09.2025	-	7,983	0	43,052	16,593	0	42,228	16,452	0	24	0	64,9	43	0,53	0,52
21.09.2025	-	7,929	0	42,806	16,627	0	41,986	16,489	0	24	0	64,9	42,8	0,53	0,52
22.09.2025	-	8,047	0	43,695	17,242	0	42,856	17,097	0	24	0	65	43	0,53	0,53
23.09.2025	-	7,468	0	39,327	12,189	0	38,623	12,095	0	24	0	62,5	41,1	0,48	0,47
Итого:	-	215,644	0	1164,161	401,628	0	1143,427	398,69	0	744	0	57,96	37,77	0,44	0,43

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	4523,475	23628,506	6662,752	0	23220,774	6616,453	0	14633	376
23.09.2025	4739,121	24792,67	7064,378	0	24364,199	7015,142	0	15377	376

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения