

#129299#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 55, МАДОУ
Нарвская 117, г.Калининград
3356

Заводской номер счётчика 20111728	Показания прибора, ГДж 20.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1483,206	1364,025	119.181	28.466

Подпись исполнителя _____



#129298#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 3356
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСИП)
Заводской номер 20111728
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар.} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	3,078	0	44,405	0	0	43,493	0	0	24	0	67,3	50,4	0,39	0,31
22.04.2025	-	3,106	0	44,006	0	0	43,107	0	0	24	0	67,1	49,9	0,39	0,3
23.04.2025	-	3,072	0	44,028	0	0	43,127	0	0	24	0	67,1	50,1	0,39	0,3
24.04.2025	-	3,18	0	46,951	0	0	45,99	0	0	24	0	67,2	50,7	0,39	0,3
25.04.2025	-	3,217	0	46,528	0	0	45,574	0	0	24	0	67,2	50,4	0,4	0,3
26.04.2025	-	2,822	0	45,881	0	0	44,941	0	0	24	0	67,2	52,2	0,4	0,3
27.04.2025	-	2,366	0	38,989	0	0	38,2	0	0	24	0	66,7	52	0,39	0,3
28.04.2025	-	3,025	0	44,974	0	0	44,054	0	0	24	0	67,3	50,9	0,4	0,3
29.04.2025	-	2,91	0	42,569	0	0	41,703	0	0	24	0	67	50,3	0,4	0,31
30.04.2025	-	3,071	0	45,588	0	0	44,654	0	0	24	0	67,3	50,9	0,4	0,3
01.05.2025	-	2,635	0	42,309	0	0	41,445	0	0	24	0	67,1	51,9	0,4	0,3
02.05.2025	-	2,465	0	39,001	0	0	38,211	0	0	24	0	66,9	51,5	0,4	0,31
03.05.2025	-	2,249	0	36,324	0	0	35,594	0	0	24	0	66,4	51,3	0,4	0,3
04.05.2025	-	2,43	0	38,191	0	0	37,424	0	0	22	2	66,6	51,1	0,4	0,3
05.05.2025	-	3,16	0	45,074	0	0	44,148	0	0	24	0	67,4	50,3	0,4	0,3
06.05.2025	-	3,295	0	46,469	0	0	45,512	0	0	24	0	67,4	50,1	0,4	0,3
07.05.2025	-	3,437	0	51,016	0	0	49,961	0	0	24	0	67,5	51,1	0,39	0,3
08.05.2025	-	2,556	0	39,965	0	0	39,151	0	0	24	0	67,1	51,5	0,4	0,3
09.05.2025	-	2,412	0	37,693	0	0	36,931	0	0	24	0	66,8	51,2	0,4	0,3
10.05.2025	-	2,575	0	40,126	0	0	39,308	0	0	24	0	67	51,4	0,4	0,3
11.05.2025	-	2,628	0	41,335	0	0	40,494	0	0	24	0	66,9	51,5	0,4	0,31
12.05.2025	-	4,816	0	61,82	0	0,055	60,538	0	0,054	24	0	67,7	48,7	0,39	0,31
13.05.2025	-	7,112	0,009	78,991	0	0,185	77,311	0	0,183	24	0	68,5	46,7	0,39	0,31
14.05.2025	-	7,279	0,032	76,29	0	0,191	74,664	0	0,189	24	0	68,6	45,5	0,39	0,31
15.05.2025	-	8,273	0,032	90,285	0	0,219	88,361	0	0,217	24	0	68,7	46,5	0,39	0,31
16.05.2025	-	7,938	0,037	86,035	0	0,237	84,198	0	0,235	24	0	68,7	46,3	0,39	0,31
17.05.2025	-	6,723	0,04	74,65	0	0,246	73,064	0	0,244	24	0	68,5	46,7	0,39	0,31
18.05.2025	-	5,993	0,042	70,005	0	0,265	68,509	0	0,262	24	0	68,7	48	0,39	0,31
19.05.2025	-	5,911	0,047	66,046	0	0,335	64,649	0	0,332	24	0	68,4	46,8	0,39	0,3
20.05.2025	-	5,447	0,058	64,326	0	0,366	62,971	0	0,362	24	0	68,3	47,9	0,4	0,31
Итого:	-	119,181	0,297	1569,87	0	2,099	1537,287	0	2,078	718	2	67,49	49,79	0,4	0,3

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 718 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	1364,025	14987,791	0	0,068	14631,232	0	0,067	3755	216
20.05.2025	1483,206	16557,66	0	2,167	16168,519	0	2,145	4473	218

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения