

#132314#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 55, МАДОУ
Нарвская 117, г.Калининград
3356

Заводской номер счётчика 20111728	Показания прибора, ГДж 20.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1574,77	1483,206	91.564	21.87

Подпись исполнителя _____



#132313#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 3356
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20111728
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	4,716	0,065	57,757	0	0,365	56,55	0	0,361	24	0	67,9	48,3	0,4	0,31
22.05.2025	-	5,15	0,065	63,249	0	0,37	61,928	0	0,366	24	0	67,9	48,3	0,39	0,31
23.05.2025	-	5,561	0,066	68,741	0	0,376	67,305	0	0,372	24	0	68	48,5	0,39	0,31
24.05.2025	-	4,248	0,068	56,115	0	0,406	54,951	0	0,401	24	0	67,8	49,7	0,4	0,31
25.05.2025	-	3,67	0,075	52,069	0	0,435	50,996	0	0,43	24	0	67,4	50,6	0,4	0,31
26.05.2025	-	4,374	0,083	57,108	0	0,466	55,914	0	0,461	24	0	67,9	49,7	0,4	0,31
27.05.2025	-	4,326	0,086	56,116	0	0,48	54,949	0	0,475	24	0	67,8	49,4	0,4	0,31
28.05.2025	-	3,347	0,088	42,386	0	0,399	41,517	0	0,395	24	0	67,3	48,4	0,4	0,31
29.05.2025	-	2,691	0,071	37,216	0	0,356	36,464	0	0,352	24	0	66,7	49,5	0,4	0,31
30.05.2025	-	2,95	0,065	40,11	0	0,35	39,295	0	0,346	24	0	67	49,5	0,4	0,31
31.05.2025	-	2,351	0,064	33,616	0	0,349	32,945	0	0,345	24	0	66,3	49,7	0,4	0,31
01.06.2025	-	2,48	0,064	35,412	0	0,347	34,694	0	0,343	24	0	66,9	50,3	0,4	0,31
02.06.2025	-	2,581	0,064	35,899	0	0,343	35,175	0	0,339	24	0	66,6	49,6	0,4	0,31
03.06.2025	-	2,546	0,063	35,481	0	0,338	34,762	0	0,334	24	0	66,8	49,8	0,4	0,31
04.06.2025	-	2,572	0,062	36,583	0	0,339	35,848	0	0,335	24	0	66,5	49,8	0,4	0,31
05.06.2025	-	2,307	0,062	32,733	0	0,337	32,081	0	0,333	24	0	66,3	49,6	0,4	0,31
06.06.2025	-	2,458	0,062	35,264	0	0,338	34,553	0	0,334	24	0	66,6	50,1	0,4	0,31
07.06.2025	-	1,922	0,063	30,814	0	0,337	30,2	0	0,333	24	0	66,2	51,5	0,4	0,31
08.06.2025	-	1,777	0,064	28,875	0	0,335	28,307	0	0,331	24	0	65,9	51,5	0,4	0,31
09.06.2025	-	2,505	0,064	36,521	0	0,334	35,792	0	0,33	24	0	66,2	50	0,4	0,31
10.06.2025	-	2,539	0,062	36,679	0	0,331	35,943	0	0,327	24	0	66,5	50	0,4	0,31
11.06.2025	-	2,623	0,061	37,351	0	0,334	36,594	0	0,33	24	0	66,8	50,1	0,4	0,31
12.06.2025	-	3,172	0,062	41,447	0	0,335	40,61	0	0,331	24	0	66,6	48,4	0,4	0,31
13.06.2025	-	2,833	0,061	37,097	0	0,33	36,346	0	0,326	24	0	66,8	48,6	0,4	0,31
14.06.2025	-	1,835	0,06	29,665	0	0,329	29,079	0	0,325	24	0	65,9	51,3	0,4	0,31
15.06.2025	-	1,888	0,062	30,83	0	0,325	30,222	0	0,321	24	0	65,9	51,5	0,4	0,31
16.06.2025	-	2,48	0,062	36,463	0	0,324	35,734	0	0,32	24	0	66,4	50,2	0,4	0,31
17.06.2025	-	2,333	0,06	33,632	0	0,322	32,951	0	0,318	24	0	66,8	50,3	0,4	0,31
18.06.2025	-	2,401	0,06	35,33	0	0,32	34,622	0	0,316	24	0	66,4	50,3	0,4	0,31
19.06.2025	-	2,308	0,059	33,537	0	0,319	32,865	0	0,315	24	0	66,6	50,2	0,4	0,31
20.06.2025	-	2,62	0,059	36,994	0	0,314	36,241	0	0,31	24	0	66,9	50,1	0,4	0,31
Итого:	-	91,564	2,032	1261,09	0	10,983	1235,433	0	10,855	744	0	66,83	49,83	0,4	0,31

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	1483,206	16557,66	0	2,167	16168,519	0	2,145	4473	218
20.06.2025	1574,77	17818,751	0	13,15	17403,947	0	13,002	5217	218

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения