

#135010#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 55, МАДОУ
Нарвская 117, г.Калининград
3356

Заводской номер счётчика 20111728	Показания прибора, ГДж 20.07.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.06.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1641,784	1574,77	67.014	16.006

Подпись исполнителя _____



#135009#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента 3356
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20111728
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2025	-	2,468	0,058	36,39	0	0,314	35,656	0	0,31	24	0	66,7	50,6	0,4	0,31
22.06.2025	-	2,418	0,058	35,605	0	0,313	34,892	0	0,309	24	0	66,4	50,3	0,4	0,31
23.06.2025	-	2,516	0,058	35,675	0	0,317	34,953	0	0,313	24	0	66,8	50	0,4	0,31
24.06.2025	-	2,325	0,058	34,829	0	0,323	34,129	0	0,319	24	0	66,5	50,7	0,4	0,31
25.06.2025	-	1,374	0,061	21,901	0	0,214	21,465	0	0,211	24	0	66,2	51,4	0,39	0,29
26.06.2025	-	2,298	0,04	33,986	0	0,319	33,31	0	0,315	16	8	66,1	50,1	0,4	0,31
27.06.2025	-	2,469	0,059	36,396	0	0,317	35,662	0	0,313	24	0	66,7	50,6	0,4	0,31
28.06.2025	-	1,7	0,059	28,861	0	0,314	28,299	0	0,31	24	0	65,5	51,7	0,4	0,31
29.06.2025	-	1,76	0,06	28,871	0	0,31	28,296	0	0,306	24	0	66,2	51,9	0,4	0,31
30.06.2025	-	2,221	0,059	33,475	0	0,31	32,806	0	0,306	24	0	66,3	50,6	0,4	0,31
01.07.2025	-	2,333	0,058	35,254	0	0,304	34,547	0	0,3	24	0	66,5	50,8	0,4	0,31
02.07.2025	-	2,054	0,057	30,885	0	0,305	30,273	0	0,301	24	0	66,1	50,4	0,4	0,31
03.07.2025	-	2,118	0,057	30,69	0	0,309	30,081	0	0,305	24	0	66,1	49,7	0,4	0,31
04.07.2025	-	2,346	0,057	32,829	0	0,307	32,168	0	0,304	24	0	66,5	49,6	0,4	0,31
05.07.2025	-	2,006	0,056	29,135	0	0,305	28,546	0	0,301	24	0	66,6	50,3	0,4	0,31
06.07.2025	-	2,199	0,057	35,037	0	0,123	34,331	0	0,122	24	0	66,6	51,5	0,4	0,31
07.07.2025	-	2,425	0,023	37,6	0	0	36,84	0	0	24	0	66,8	51,1	0,4	0,31
08.07.2025	-	2,585	0	40,339	0	0	39,522	0	0	24	0	66,8	51,2	0,4	0,31
09.07.2025	-	2,446	0	38,559	0	0	37,769	0	0	24	0	67,3	51,8	0,4	0,31
10.07.2025	-	2,463	0	37,736	0	0	36,966	0	0	24	0	67,1	51,2	0,4	0,31
11.07.2025	-	2,44	0	36,9	0	0	36,15	0	0	24	0	67	50,9	0,4	0,31
12.07.2025	-	2,245	0	37,219	0	0	36,467	0	0	24	0	66,7	52	0,4	0,31
13.07.2025	-	2,075	0	33,654	0	0	32,978	0	0	24	0	66,5	51,5	0,4	0,31
14.07.2025	-	2,488	0	38,584	0	0	37,792	0	0	24	0	67,2	51,5	0,4	0,31
15.07.2025	-	2,391	0	37,471	0	0	36,714	0	0	24	0	66,8	51,3	0,4	0,31
16.07.2025	-	2,345	0	36,286	0	0,001	35,553	0	0,001	24	0	66,7	51	0,4	0,31
17.07.2025	-	2,346	0	36,149	0	0	35,42	0	0	24	0	66,6	50,8	0,4	0,31
18.07.2025	-	2,35	0	36,585	0	0	35,849	0	0	24	0	66,6	51	0,4	0,31
19.07.2025	-	1,991	0	32,099	0	0	31,46	0	0	24	0	66,2	51,1	0,4	0,31
20.07.2025	-	1,819	0	28,611	0	0	28,044	0	0	24	0	66	50,6	0,4	0,31
Итого:	-	67,014	0,935	1027,611	0	4,705	1006,938	0	4,646	712	8	66,54	50,91	0,4	0,31

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 712 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	1574,77	17818,751	0	13,15	17403,947	0	13,002	5217	218
20.07.2025	1641,784	18846,362	0	17,855	18410,884	0	17,652	5929	226

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения