

#146527#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 55, МАДОУ
Нарвская 117, г.Калининград
3356

Заводской номер счётчика 20111728	Показания прибора, ГДж 20.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1760,44	1694,448	65.992	15.762

Подпись исполнителя _____



#146526#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 3356
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20111728
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2025	-	2,989	0,064	42,221	0	0	41,357	0	0	24	0	67,2	49,9	0,39	0,32
22.08.2025	-	2,167	0	30,746	0	0	30,131	0	0	24	0	66,3	49,1	0,39	0,32
23.08.2025	-	2,236	0	35,05	0	0	34,345	0	0	24	0	66,7	51,2	0,39	0,32
24.08.2025	-	2,056	0	31,604	0	0	30,967	0	0	24	0	66,6	50,7	0,39	0,32
25.08.2025	-	2,51	0	37,369	0	0	36,618	0	0	24	0	66,6	50,2	0,39	0,31
26.08.2025	-	2,434	0	35,73	0	0	35,009	0	0	24	0	66,6	50	0,4	0,31
27.08.2025	-	2,344	0	35,432	0	0	34,717	0	0	24	0	66,6	50,5	0,4	0,31
28.08.2025	-	2,337	0	35,653	0	0	34,94	0	0	24	0	66,3	50,3	0,4	0,31
29.08.2025	-	2,254	0	32,919	0	0	32,25	0	0	24	0	67	50,3	0,4	0,31
30.08.2025	-	1,873	0	30,569	0	0	29,964	0	0	24	0	65,9	51	0,4	0,31
31.08.2025	-	1,82	0	30,406	0	0	29,813	0	0	24	0	65,5	50,9	0,4	0,31
01.09.2025	-	2,198	0	32,554	0	0	31,906	0	0	24	0	66,1	49,7	0,4	0,31
02.09.2025	-	2,225	0	32,475	0	0	31,828	0	0	24	0	66,2	49,5	0,4	0,31
03.09.2025	-	2,179	0	32,03	0	0	31,396	0	0	24	0	66	49,4	0,4	0,31
04.09.2025	-	2,165	0	31,955	0	0	31,323	0	0	24	0	65,9	49,5	0,4	0,31
05.09.2025	-	2,185	0	31,466	0	0	30,841	0	0	24	0	66,2	49,3	0,4	0,31
06.09.2025	-	1,804	0	29,52	0	0	28,94	0	0	24	0	65,8	51	0,4	0,31
07.09.2025	-	1,646	0	27,36	0	0	26,825	0	0	24	0	65,6	51	0,4	0,31
08.09.2025	-	2,26	0	33,939	0	0	33,258	0	0	24	0	66,5	50,3	0,4	0,31
09.09.2025	-	2,193	0	32,019	0	0	31,38	0	0	24	0	66,2	49,5	0,4	0,31
10.09.2025	-	2,345	0	34,432	0	0	33,747	0	0	24	0	66,2	49,6	0,4	0,31
11.09.2025	-	2,143	0	31,183	0	0	30,56	0	0	24	0	66,2	49,5	0,4	0,31
12.09.2025	-	2,154	0	35,143	0	0	34,437	0	0	24	0	66,5	51,6	0,4	0,31
13.09.2025	-	1,597	0	46,195	0	0	45,25	0	0	24	0	67,2	58,8	0,4	0,31
14.09.2025	-	1,568	0	53,961	0	0	52,847	0	0	24	0	67,5	60,4	0,4	0,31
15.09.2025	-	2,373	0	60,15	0	0	58,892	0	0	24	0	68	58,4	0,4	0,31
16.09.2025	-	2,412	0	60,396	0	0	59,135	0	0	24	0	68,1	58,3	0,4	0,31
17.09.2025	-	2,291	0	59,873	0	0	58,628	0	0	24	0	67,8	58,5	0,4	0,31
18.09.2025	-	1,995	0	40,126	0	0	39,315	0	0	24	0	66,7	54,6	0,4	0,31
19.09.2025	-	1,855	0	25,659	0	0	25,166	0	0	24	0	65,1	47,5	0,4	0,31
20.09.2025	-	1,385	0	22,09	0	0	21,672	0	0	24	0	64,4	49,2	0,4	0,31
Итого:	-	65,993	0,064	1130,225	0	0	1107,457	0	0	744	0	66,44	51,6	0,4	0,31

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	1694,448	19647,35	0	18,264	19196,035	0	18,058	6666	233
20.09.2025	1760,44	20777,574	0	18,264	20303,49	0	18,058	7410	233

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения