

#144739#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
А. Невского 23-27, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 22187504	Показания прибора, ГДж 23.08.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.07.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2591,429	2591,429	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	1224,988	1179,128	45.86	10.953

Подпись исполнителя



#144738#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 9853
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСПИ)
Заводской номер 22187504
Номер системы 2
Отчёт сформирован 28.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2025	-	2,178	0	68,854	65,852	0	67,533	64,742	0	24	0	65,3	60,4	0,95	0,25
25.07.2025	-	2,189	0	69,033	65,826	0	67,669	64,691	0	24	0	66,2	61,1	0,57	0,25
26.07.2025	-	1,934	0	67,715	65,491	0	66,407	64,396	0	24	0	65,1	60,1	0,39	0,25
27.07.2025	-	2,073	0	68,245	65,453	0	66,91	64,341	0	24	0	65,6	60,7	0,64	0,25
28.07.2025	-	2,045	0	68,321	65,384	0	67,011	64,299	0	24	0	64,7	59,9	0,28	0,25
29.07.2025	-	2,038	0	68,26	65,434	0	66,942	64,342	0	24	0	65	60,1	0,33	0,26
30.07.2025	-	2,137	0	68,543	65,266	0	67,228	64,188	0	24	0	64,7	59,8	0,22	0,25
31.07.2025	-	2,156	0	68,5	65,177	0	67,179	64,091	0	24	0	65	60	0,27	0,25
01.08.2025	-	2,037	0	67,951	65,081	0	66,645	64,003	0	24	0	64,8	59,8	0,19	0,26
02.08.2025	-	2,306	0	68,964	65,053	0	67,63	63,967	0	24	0	65,1	60,1	0,33	0,26
03.08.2025	-	2,337	0	68,805	64,749	0	67,498	63,686	0	24	0	64,3	59,5	0,22	0,25
04.08.2025	-	2,368	0	69,074	64,838	0	67,735	63,755	0	24	0	65,1	60,1	0,35	0,25
05.08.2025	-	2,206	0	68,3	64,95	0	66,976	63,863	0	24	0	65,2	60,2	0,41	0,25
06.08.2025	-	2,056	0	67,666	64,784	0	66,362	63,71	0	24	0	64,8	59,8	0,25	0,25
07.08.2025	-	2,315	0	68,508	64,555	0	67,199	63,5	0	24	0	64,4	59,4	0,07	0,25
08.08.2025	-	2,179	0	68,181	64,58	0	66,884	63,531	0	24	0	64,2	59,2	0,06	0,25
09.08.2025	-	2,473	0	69,074	64,456	0	67,757	63,404	0	24	0	64,4	59,5	0,16	0,25
10.08.2025	-	2,331	0	68,516	64,406	0	67,226	63,365	0	24	0	63,9	59	0,16	0,25
11.08.2025	-	2,657	0	69,648	64,116	0	68,33	63,079	0	24	0	64,1	59,1	0,04	0,25
12.08.2025	-	2,44	0	68,772	64,078	0	67,48	63,047	0	24	0	63,8	58,9	0,08	0,25
13.08.2025	-	0,878	0	35,927	32,534	0	35,491	32,169	0	24	0	50,1	48,5	0,06	0,21
14.08.2025	-	0,08	0	1,196	0,134	0	1,194	0,134	0	24	0	22,9	22,2	0	0,18
15.08.2025	-	0,074	0	1,095	0,128	0	1,094	0,128	0	24	0	23,1	21,7	0	0,18
16.08.2025	-	0,09	0	1,508	0,221	0	1,505	0,221	0	24	0	21,4	21,2	0	0,21
17.08.2025	-	0,086	0	1,429	0,17	0	1,427	0,17	0	24	0	21,2	20,6	0	0,22
18.08.2025	-	0,07	0	1,194	0,147	0	1,193	0,146	0	24	0	20,9	20,4	0	0,21
19.08.2025	-	0,047	0	0,815	0,108	0	0,814	0,108	0	24	0	20,6	20	0	0,19
20.08.2025	-	0,022	0	0,393	0,034	0	0,392	0,034	0	24	0	19,5	19,7	0	0,11
21.08.2025	-	0,026	0	0,47	0,031	0	0,469	0,03	0	24	0	19,1	19,5	0	0,11
22.08.2025	-	0,023	0	0,406	0,02	0	0,406	0,02	0	24	0	19,3	19,2	0	0,1
23.08.2025	-	0,007	0	0,123	0,089	0	0,122	0,088	0	24	0	18,8	18,6	0	0,1
Итого:	-	45,858	0	1415,486	1333,145	0	1388,708	1311,248	0	744	0	50,08	46,72	0,19	0,22

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	1179,128	40705,161	38749,861	0	39960,771	38122,915	0	0	0
23.08.2025	1224,988	42120,647	40083,005	0	41349,478	39434,163	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения