

#75294#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Н. Карамзина 50-56, Калининград

4113

9846

ТВ7 (АСЦП)

22178241

2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|----------|------------|----------|---------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.02.2024 | 3,251 | 0 | 85,09 | 84,224 | 0 | 84,059 | 83,555 | 0 | 24 | 0 | 51,1 | 41,8 | 0,4 | 0,4 | - |
| 25.02.2024 | 3,306 | 0 | 85,167 | 84,288 | 0 | 84,109 | 83,604 | 0 | 24 | 0 | 51,6 | 42,2 | 0,4 | 0,4 | - |
| 26.02.2024 | 3,143 | 0 | 85,036 | 84,163 | 0 | 84,029 | 83,504 | 0 | 24 | 0 | 50,5 | 41,5 | 0,4 | 0,4 | - |
| 27.02.2024 | 3,098 | 0 | 85,06 | 84,189 | 0 | 84,065 | 83,536 | 0 | 24 | 0 | 50,1 | 41,3 | 0,4 | 0,4 | - |
| 28.02.2024 | 3,154 | 0 | 85,028 | 84,145 | 0 | 84,027 | 83,489 | 0 | 24 | 0 | 50,4 | 41,4 | 0,4 | 0,4 | - |
| 29.02.2024 | 3,324 | 0 | 85,024 | 84,106 | 0 | 83,983 | 83,43 | 0 | 24 | 0 | 51,4 | 41,9 | 0,4 | 0,4 | - |
| 01.03.2024 | 3,094 | 0 | 85,247 | 84,385 | 0 | 84,261 | 83,735 | 0 | 24 | 0 | 49,9 | 41,1 | 0,4 | 0,4 | - |
| 02.03.2024 | 3,139 | 0 | 84,934 | 84,053 | 0 | 83,94 | 83,402 | 0 | 24 | 0 | 50,2 | 41,2 | 0,4 | 0,4 | - |
| 03.03.2024 | 3,172 | 0 | 85,187 | 84,288 | 0 | 84,179 | 83,637 | 0 | 24 | 0 | 50,4 | 41,4 | 0,4 | 0,4 | - |
| 04.03.2024 | 3,57 | 0 | 85,344 | 84,383 | 0 | 84,225 | 83,668 | 0 | 24 | 0 | 53,1 | 43 | 0,4 | 0,4 | - |
| 05.03.2024 | 3,605 | 0 | 85,307 | 84,345 | 0 | 84,166 | 83,622 | 0 | 24 | 0 | 53,6 | 43,4 | 0,4 | 0,4 | - |
| 06.03.2024 | 3,746 | 0 | 85,317 | 84,325 | 0 | 84,152 | 83,594 | 0 | 24 | 0 | 54,2 | 43,6 | 0,4 | 0,4 | - |
| 07.03.2024 | 3,998 | 0 | 85,492 | 84,415 | 0 | 84,242 | 83,636 | 0 | 24 | 0 | 56 | 44,7 | 0,4 | 0,4 | - |
| 08.03.2024 | 3,926 | 0 | 85,419 | 84,334 | 0 | 84,193 | 83,563 | 0 | 24 | 0 | 55,7 | 44,6 | 0,4 | 0,4 | - |
| 09.03.2024 | 4,187 | 0 | 85,315 | 84,207 | 0 | 84,013 | 83,399 | 0 | 24 | 0 | 57,5 | 45,6 | 0,4 | 0,4 | - |
| 10.03.2024 | 4,142 | 0 | 85,565 | 84,502 | 0 | 84,26 | 83,692 | 0 | 24 | 0 | 57,3 | 45,6 | 0,4 | 0,4 | - |
| 11.03.2024 | 3,889 | 0 | 85,634 | 84,612 | 0 | 84,418 | 83,843 | 0 | 24 | 0 | 55,3 | 44,3 | 0,4 | 0,4 | - |
| 12.03.2024 | 3,72 | 0 | 85,619 | 84,564 | 0 | 84,452 | 83,825 | 0 | 24 | 0 | 54,2 | 43,7 | 0,4 | 0,4 | - |
| 13.03.2024 | 3,355 | 0 | 85,812 | 84,789 | 0 | 84,755 | 84,107 | 0 | 24 | 0 | 51,5 | 42 | 0,41 | 0,4 | - |
| 14.03.2024 | 3,108 | 0 | 85,765 | 84,772 | 0 | 84,777 | 84,12 | 0 | 24 | 0 | 49,9 | 41,1 | 0,41 | 0,4 | - |
| 15.03.2024 | 3,002 | 0 | 85,636 | 84,647 | 0 | 84,667 | 84,007 | 0 | 24 | 0 | 49,4 | 40,9 | 0,41 | 0,4 | - |
| 16.03.2024 | 3,055 | 0 | 85,567 | 84,547 | 0 | 84,58 | 83,896 | 0 | 24 | 0 | 49,8 | 41,1 | 0,41 | 0,4 | - |
| 17.03.2024 | 3,772 | 0 | 85,478 | 84,325 | 0 | 84,288 | 83,569 | 0 | 24 | 0 | 54,8 | 44,1 | 0,4 | 0,4 | - |
| 18.03.2024 | 3,656 | 0 | 85,603 | 84,479 | 0 | 84,414 | 83,718 | 0 | 24 | 0 | 54,6 | 44,2 | 0,4 | 0,4 | - |
| 19.03.2024 | 3,587 | 0 | 85,739 | 84,614 | 0 | 84,603 | 83,884 | 0 | 24 | 0 | 53,4 | 43,3 | 0,4 | 0,4 | - |
| 20.03.2024 | 3,456 | 0 | 85,71 | 84,608 | 0 | 84,612 | 83,899 | 0 | 24 | 0 | 52,5 | 42,7 | 0,4 | 0,4 | - |
| 21.03.2024 | 3,251 | 0 | 85,805 | 84,718 | 0 | 84,777 | 84,049 | 0 | 24 | 0 | 50,8 | 41,6 | 0,41 | 0,4 | - |
| 22.03.2024 | 3,236 | 0 | 85,804 | 84,699 | 0 | 84,786 | 84,038 | 0 | 24 | 0 | 50,6 | 41,5 | 0,41 | 0,4 | - |
| 23.03.2024 | 3,194 | 0 | 85,768 | 84,657 | 0 | 84,762 | 83,999 | 0 | 24 | 0 | 50,3 | 41,3 | 0,4 | 0,4 | - |
| Итого: | 100,136 | 0 | 2477,472 | 2448,383 | 0 | 2445,794 | 2428,02 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 23,917 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|---------|--------|
| 23.02.2024 | 331,67 | 6898,059 | 6831,685 | 0 | 6493,053 | 6468,687 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.2024 | 431,807 | 9375,531 | 9280,07 | 0 | 8938,845 | 8896,707 | 0 | 0 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2024 12:44:32