

#144469#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
исполнительского искусства» «Балтийский»
Адрес потребителя
бассейном)
Абонентский номер

Филиал ФГБОУВО «Центральная музыкальная школа - Академия
Солнечный бульвар 27, к1, Калининград (Общеобразовательная школа с

Заводской номер счётчика 20111808	Показания прибора, ГДж 20.08.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.07.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	6925,196	6851,183	74.013	17.678

Подпись исполнителя _____



#144468#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

9372

ТВ7 (ASCII)

20111808

1

26.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, Т	dM2, Т	dM3, Т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2025	-	1,708	0	49,405	0	0	48,604	0	0	24	0	59,3	50,9	0,48	0,31
22.07.2025	-	1,639	0	40,49	0	0	39,817	0	0	24	0	60,2	50,4	0,49	0,31
23.07.2025	-	1,611	0	39,93	0	0	39,276	0	0	24	0	59,7	50	0,48	0,31
24.07.2025	-	1,518	0	38,185	0	0	37,558	0	0	24	0	59,8	50,2	0,48	0,31
25.07.2025	-	1,424	0	35,835	0	0	35,248	0	0	24	0	59,8	50,2	0,48	0,31
26.07.2025	-	1,202	0	31,465	0	0	30,952	0	0	24	0	59,5	50,3	0,47	0,31
27.07.2025	-	1,196	0	32,25	0	0	31,731	0	0	24	0	59,2	50,2	0,47	0,31
28.07.2025	-	1,346	0	34,845	0	0	34,28	0	0	24	0	59,4	50,1	0,46	0,31
29.07.2025	-	1,374	0	32,785	0	0	32,25	0	0	24	0	59,5	49,4	0,47	0,32
30.07.2025	-	1,29	0	32,195	0	0	31,67	0	0	24	0	59,6	49,9	0,46	0,31
31.07.2025	-	1,451	0	36,15	0	0	35,556	0	0	24	0	59,8	50	0,45	0,32
01.08.2025	-	1,224	0	32,345	0	0	31,822	0	0	24	0	59,3	50,2	0,45	0,31
02.08.2025	-	1,098	0	27,9	0	0	27,449	0	0	24	0	59,3	49,8	0,45	0,31
03.08.2025	-	1,148	0	31,66	0	0	31,146	0	0	24	0	59,4	50,7	0,46	0,32
04.08.2025	-	1,167	0	29,78	0	0	29,296	0	0	24	0	59,5	50	0,45	0,32
05.08.2025	-	1,15	0	31,27	0	0	30,765	0	0	24	0	59,2	50,3	0,45	0,32
06.08.2025	-	1,202	0	30,505	0	0	30,01	0	0	24	0	59,4	49,8	0,45	0,32
07.08.2025	-	1,201	0	31,005	0	0	30,498	0	0	24	0	59,6	50,2	0,45	0,32
08.08.2025	-	1,174	0	30,765	0	0	30,265	0	0	24	0	59,3	50,1	0,45	0,32
09.08.2025	-	1,128	0	29,75	0	0	29,268	0	0	24	0	59,3	50,1	0,45	0,31
10.08.2025	-	1,103	0	28,475	0	0	28,015	0	0	24	0	59,2	49,8	0,45	0,32
11.08.2025	-	1,208	0	32,015	0	0	31,493	0	0	24	0	59,5	50,3	0,46	0,32
12.08.2025	-	1,161	0	30,36	0	0	29,866	0	0	24	0	59,5	50,2	0,46	0,31
13.08.2025	-	1,193	0	30,97	0	0	30,465	0	0	24	0	59,6	50,3	0,46	0,31
14.08.2025	-	12,11	0	222,79	0	0	218,413	0	0	24	0	65,6	52,4	0,46	0,31
15.08.2025	-	5,035	0	99,415	0	0	97,495	0	0	24	0	65,1	52,8	0,47	0,31
16.08.2025	-	4,545	0	96,05	0	0	94,281	0	0	24	0	63,5	52	0,46	0,32
17.08.2025	-	4,217	0	89,07	0	0	87,415	0	0	24	0	63,9	52,4	0,46	0,32
18.08.2025	-	6,747	0	139,43	0	0	136,805	0	0	24	0	64,3	52,5	0,46	0,32
19.08.2025	-	4,282	0	87,535	0	0	85,897	0	0	24	0	64	52,1	0,46	0,32
20.08.2025	-	6,163	0	127,085	0	0	124,71	0	0	24	0	64,1	52,3	0,45	0,32
Итого:	-	74,015	0	1661,71	0	0	1632,316	0	0	744	0	60,59	50,64	0,46	0,31

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, Т	M2, Т	M3, Т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	6851,183	85020,43	0	3,437	82992,915	0	3,397	8124	355
20.08.2025	6925,196	86682,14	0	3,437	84625,233	0	3,397	8868	355

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения