

#147209#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
исполнительского искусства» «Балтийский»
Адрес потребителя
корпус)
Абонентский номер

Филиал ФГБОУВО «Центральная музыкальная школа - Академия
Солнечный бульвар 27, к4, Калининград (Музыкальная школа, Учебный

Заводской номер счётчика 20112412	Показания прибора, ГДж 20.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4268,092	4254,809	13.283	3.173

Подпись исполнителя



#146571#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента
 Порядковый номер 9375
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 20112412
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNар, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2025	-	0,421	0	9,938	0	0	9,758	0	0	24	0	62,8	52,5	0,47	0,28
22.08.2025	-	0,421	0	9,774	0	0	9,597	0	0	24	0	62,8	52,4	0,47	0,28
23.08.2025	-	0,412	0	9,651	0	0	9,479	0	0	24	0	62,6	52,2	0,46	0,28
24.08.2025	-	0,413	0	9,585	0	0	9,414	0	0	24	0	62,5	52,1	0,46	0,28
25.08.2025	-	0,441	0	10,108	0	0	9,924	0	0	24	0	63	52,4	0,45	0,28
26.08.2025	-	0,438	0	8,661	0	0	8,498	0	0	24	0	64,4	52,1	0,46	0,28
27.08.2025	-	0,439	0	9,215	0	0	9,044	0	0	24	0	63,8	52,3	0,46	0,28
28.08.2025	-	0,452	0	9,453	0	0	9,278	0	0	24	0	63,7	52,1	0,46	0,28
29.08.2025	-	0,437	0	9,658	0	0	9,481	0	0	24	0	63,3	52,3	0,46	0,28
30.08.2025	-	0,42	0	9,071	0	0	8,904	0	0	24	0	63,4	52,2	0,46	0,28
31.08.2025	-	0,422	0	9,389	0	0	9,217	0	0	24	0	63,4	52,4	0,46	0,28
01.09.2025	-	0,466	0	9,797	0	0	9,615	0	0	24	0	63,7	52,2	0,46	0,28
02.09.2025	-	0,461	0	10,076	0	0	9,891	0	0	24	0	63,4	52,4	0,45	0,28
03.09.2025	-	0,451	0	10,099	0	0	9,915	0	0	24	0	63,2	52,4	0,45	0,28
04.09.2025	-	0,452	0	9,859	0	0	9,678	0	0	24	0	63,4	52,3	0,45	0,28
05.09.2025	-	0,395	0	21,528	0	0	21,109	0	0	24	0	65,2	60,8	0,41	0,26
06.09.2025	-	0,429	0	9,627	0	0	9,452	0	0	24	0	63,1	52,3	0,45	0,29
07.09.2025	-	0,426	0	9,475	0	0	9,302	0	0	24	0	63,2	52,3	0,45	0,29
08.09.2025	-	0,46	0	9,814	0	0	9,633	0	0	24	0	63,5	52,1	0,45	0,28
09.09.2025	-	0,295	0	5,986	0	0	5,875	0	0	24	0	63,9	51,9	0,29	0,18
10.09.2025	-	0,24	0	6,029	0	0	5,919	0	0	24	0	63,2	53,5	0,27	0,18
11.09.2025	-	0,458	0	11,075	0	0	10,877	0	0	24	0	62,6	52,6	0,46	0,28
12.09.2025	-	0,442	0	9,26	0	0	9,087	0	0	24	0	63,9	52,3	0,46	0,28
13.09.2025	-	0,432	0	9,325	0	0	9,152	0	0	24	0	63,8	52,5	0,46	0,28
14.09.2025	-	0,425	0	9,395	0	0	9,222	0	0	24	0	63,5	52,6	0,45	0,28
15.09.2025	-	0,45	0	9,474	0	0	9,297	0	0	24	0	63,9	52,3	0,45	0,28
16.09.2025	-	0,471	0	9,818	0	0	9,635	0	0	24	0	63,9	52,2	0,45	0,28
17.09.2025	-	0,463	0	9,675	0	0	9,495	0	0	24	0	63,9	52,3	0,46	0,28
18.09.2025	-	0,459	0	9,531	0	0	9,353	0	0	24	0	64	52,3	0,45	0,28
19.09.2025	-	0,454	0	9,676	0	0	9,497	0	0	24	0	63,8	52,4	0,45	0,28
20.09.2025	-	0,437	0	9,337	0	0	9,165	0	0	24	0	63,8	52,4	0,46	0,28
Итого:	-	13,282	0	303,359	0	0	297,763	0	0	744	0	63,5	52,62	0,44	0,27

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNар, ч	Ttn, ч
20.08.2025	4254,809	60671,55	0	2,021	59175,913	0	1,994	8869	336
20.09.2025	4268,092	60974,907	0	2,021	59473,674	0	1,994	9613	336

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения