

#165107#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель  
исполнительского искусства» «Балтийский»  
Адрес потребителя  
корпус)  
Абонентский номер

Филиал ФГБОУВО «Центральная музыкальная школа - Академия  
Солнечный бульвар 27, к4, Калининград (Музыкальная школа, Учебный

Заводской номер счётчика 20112412	Показания прибора, ГДж 20.11.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.10.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	5118,445	4616,39	502.055	119.914

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#165106#

Отчёт за период с 20.10.2025 по 20.11.2025.

Номер абонента  
 Порядковый номер  
 Тип теплосчётчика  
 Заводской номер  
 Номер системы  
 Отчёт сформирован

9375  
 TB7 (ASCII)  
 20112412  
 1  
 24.11.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.10.2025	-	17,697	0	306,769	0	0	299,742	0	0	24	0	71,6	57,5	0,49	0,32
22.10.2025	-	15,025	0	160,054	0	0,012	156,431	0	0,012	24	0	71,1	48,2	0,5	0,32
23.10.2025	-	12,352	0,002	113,291	0	0	110,759	0	0	24	0	70,7	44,1	0,51	0,32
24.10.2025	-	12,549	0	119,026	0	0	116,365	0	0	24	0	70,6	44,9	0,5	0,31
25.10.2025	-	14,037	0	142,227	0	0	139,004	0	0	24	0	71,1	47	0,5	0,32
26.10.2025	-	15,001	0	161,244	0	0,007	157,59	0	0,007	24	0	71,2	48,5	0,5	0,32
27.10.2025	-	16,682	0,001	193,725	0	0	189,318	0	0	24	0	71,2	50,2	0,49	0,32
28.10.2025	-	15,211	0	163,881	0	0	160,186	0	0	24	0	71,1	48,4	0,5	0,32
29.10.2025	-	15,014	0	159,841	0	0	156,23	0	0	24	0	71,1	48,1	0,49	0,32
30.10.2025	-	14,311	0	147,633	0	0,003	144,297	0	0,003	24	0	71,1	47,4	0,49	0,32
31.10.2025	-	14,651	0,001	153,367	0	0	149,914	0	0	24	0	70,9	47,6	0,49	0,32
01.11.2025	-	15,886	0	201,321	0	0	196,789	0	0	24	0	70,8	51,5	0,48	0,32
02.11.2025	-	13,491	0	148,254	0	0	144,947	0	0	24	0	70,6	48,4	0,51	0,33
03.11.2025	-	12,234	0	118,887	0	0,012	116,229	0	0,012	24	0	70,7	45,6	0,5	0,32
04.11.2025	-	14,508	0,002	149,829	0	0	146,414	0	0	24	0	71,4	47,7	0,49	0,32
05.11.2025	-	11,625	0	107,34	0	0	104,918	0	0	24	0	71,1	44,7	0,52	0,33
06.11.2025	-	12,035	0	116,958	0	0	114,302	0	0	24	0	71,4	46,3	0,56	0,33
07.11.2025	-	15,256	0	173,227	0	0	169,241	0	0	24	0	71,8	50,4	0,56	0,34
08.11.2025	-	17,827	0	240,803	0	0,029	235,232	0	0,029	24	0	72	53,9	0,55	0,34
09.11.2025	-	18,251	0,006	236,981	0	0,025	231,492	0	0,025	24	0	72,1	53,3	0,54	0,33
10.11.2025	-	17,724	0,005	203,261	0	0	198,575	0	0	24	0	71,9	50,7	0,55	0,33
11.11.2025	-	17,182	0	178,598	0	0,055	174,487	0	0,054	24	0	71,8	48,4	0,56	0,34
12.11.2025	-	17,124	0,01	178,393	0	0	174,298	0	0	24	0	71,7	48,3	0,55	0,34
13.11.2025	-	13,919	0	135,105	0	0,019	132,024	0	0,019	24	0	71,5	46,3	0,56	0,34
14.11.2025	-	14,009	0,003	137,544	0	0	134,428	0	0	24	0	71,2	46,4	0,57	0,34
15.11.2025	-	19,111	0	293,462	0	0	286,684	0	0	24	0	72	56,1	0,54	0,34
16.11.2025	-	23,486	0	539,83	0	0,014	526,272	0	0,014	24	0	75,4	64,8	0,51	0,34
17.11.2025	-	20,59	0,003	266,321	0	0	259,85	0	0	24	0	74	55,1	0,52	0,33
18.11.2025	-	21,513	0	377,359	0	0	368,581	0	0	24	0	72,1	58,2	0,5	0,34
19.11.2025	-	20,757	0	284,004	0	0	277,286	0	0	24	0	72,9	55	0,51	0,33
20.11.2025	-	22,994	0	503,249	0	0	490,832	0	0	24	0	74,6	63,4	0,48	0,33
Итого:	-	502,052	0,033	6411,784	0	0,176	6262,717	0	0,175	744	0	71,7	50,53	0,52	0,33

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	4616,39	64875,412	0	2,14	63287,157	0	2,112	10333	336
20.11.2025	5118,445	71287,196	0	2,316	69549,869	0	2,286	11077	336

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения