

#149889#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 14.10.2025

Потребитель Уютный Квартал, ООО, УК 5774
Адрес потребителя Разина 35-37, Калининград
Абонентский номер 5774

Заводской номер счётчика 20118269	Показания прибора, ГДж 14.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.09.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3323,27	3260,775	62.495	14.927

Подпись исполнителя



оу 15.10.25 поб.



#14988#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 14.10.2025.

Номер абонента 5774
Порядковый номер 9503
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20118269
Номер системы 1
Отчёт сформирован 16.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,7	16,3	0,01	0,36
25.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,3	15,8	0,01	0,36
26.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	15,9	15,5	0,01	0,36
27.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	15,7	15,3	0,01	0,36
28.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	15,7	15,3	0,01	0,36
29.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	15,3	15	0,01	0,36
30.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	14,9	14,6	0,01	0,36
01.10.2025	-	0,495	0	22,489	0	0	22,027	0	0	24	0	67,1	61,7	0,04	0,25
02.10.2025	-	4,134	0	146,462	0	0	143,29	0	0	24	0	69,2	62,3	0,24	0,16
03.10.2025	-	4,593	0	129,85	0	0	126,995	0	0	24	0	69,8	61,1	0,29	0,23
04.10.2025	-	4,634	0	122,672	0	0	119,997	0	0	24	0	69,5	60,3	0,29	0,25
05.10.2025	-	4,424	0	122,568	0	0	119,914	0	0	24	0	69,2	60,4	0,3	0,25
06.10.2025	-	4,697	0	117,889	0	0	115,333	0	0	24	0	69,3	59,6	0,29	0,25
07.10.2025	-	4,789	0	108,673	0	0	106,286	0	0	24	0	69,6	58,9	0,28	0,24
08.10.2025	-	4,67	0	104,724	0	0	102,451	0	0	24	0	69,3	58,4	0,27	0,23
09.10.2025	-	4,658	0	108,35	0	0	106,011	0	0	24	0	69,1	58,6	0,27	0,23
10.10.2025	-	4,693	0	106,193	0	0	103,929	0	0	24	0	68,6	57,8	0,26	0,23
11.10.2025	-	5,104	0	110,204	0	0	107,791	0	0	24	0	69,7	58,4	0,27	0,23
12.10.2025	-	5,167	0	109,992	0	0	107,596	0	0	24	0	69,3	57,8	0,27	0,23
13.10.2025	-	5,191	0	108,635	0	0	106,279	0	0	24	0	69,2	57,6	0,27	0,23
14.10.2025	-	5,246	0	112,094	0	0	109,679	0	0	24	0	69	57,6	0,28	0,24
Итого:	-	62,495	0	1530,795	0	0	1497,578	0	0	504	0	51,35	44,68	0,18	0,27

Общее время работы системы

504 час.

Период нормальной работы системы

504 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	3260,775	39640,36	0	0	38699,599	0	0	29850	39
14.10.2025	3323,27	41171,154	0	0	40197,179	0	0	30354	39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
