

#141839#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Ульяны Громовой 129, Калининград
7086

Заводской номер счётчика 476866	Показания прибора, МВт×ч 23.07.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.06.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1374,502	1361,172	13.33	11.464

Подпись исполнителя



#141838#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 7086
Порядковый номер 8779
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 476866
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2025	-	0,438	34,145	34,48	33,352	33,898	24	24	0	0	0	0	0	72	61	0,9	0,9
25.06.2025	-	0,472	34,707	35,105	33,906	34,523	24	24	0	0	0	0	0	72	60	0,9	0,9
26.06.2025	-	0,475	35,883	36,34	35,047	35,73	24	24	0	0	0	0	0	72	61	0,9	0,9
27.06.2025	-	0,435	35,516	35,965	34,695	35,344	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
28.06.2025	-	0,441	34,371	34,742	33,57	34,152	24	24	0	0	0	0	0	72	61	0,9	0,9
29.06.2025	-	0,444	34,148	34,457	33,355	33,871	24	24	0	0	0	0	0	72	61	0,9	0,9
30.06.2025	-	0,421	34,137	34,477	33,344	33,883	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
01.07.2025	-	0,421	34,543	34,914	33,738	34,309	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
02.07.2025	-	0,429	33,91	34,227	33,125	33,645	24	24	0	0	0	0	0	72	61	0,9	0,9
03.07.2025	-	0,405	32,504	32,805	31,75	32,242	24	24	0	0	0	0	0	72	61	0,9	0,9
04.07.2025	-	0,425	31,906	32,16	31,168	31,625	24	24	0	0	0	0	0	72	61	0,9	0,9
05.07.2025	-	0,424	31,762	32	31,027	31,461	24	24	0	0	0	0	0	72	61	0,9	0,9
06.07.2025	-	0,405	32,746	33,047	31,988	32,484	24	24	0	0	0	0	0	72	61	0,9	0,9
07.07.2025	-	0,42	32,551	32,844	31,797	32,285	24	24	0	0	0	0	0	72	61	0,9	0,9
08.07.2025	-	0,396	32,258	32,562	31,512	32,004	24	24	0	0	0	0	0	72	61	0,9	0,9
09.07.2025	-	0,421	35,332	35,75	34,512	35,129	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
10.07.2025	-	0,403	33,441	33,816	32,672	33,23	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
11.07.2025	-	0,396	34,93	35,41	34,117	34,789	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
12.07.2025	-	0,485	39,176	39,793	38,27	39,102	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
13.07.2025	-	0,514	39,25	39,863	38,336	39,191	24	24	0	0	0	0	0	72	61	0,9	0,9
14.07.2025	-	0,473	39,145	39,797	38,23	39,105	24	24	0	0	0	0	0	73	62	0,9	0,9
15.07.2025	-	0,491	39,031	39,676	38,125	38,992	24	24	0	0	0	0	0	73	61	0,9	0,9
16.07.2025	-	0,491	38,535	39,16	37,641	38,492	24	24	0	0	0	0	0	72	61	0,9	0,9
17.07.2025	-	0,477	39,355	40,059	38,438	39,363	24	24	0	0	0	0	0	73	62	0,9	0,9
18.07.2025	-	0,432	39,379	40,129	38,461	39,406	24	24	0	0	0	0	0	73	63	0,9	0,9
19.07.2025	-	0,443	39,055	39,789	38,148	39,086	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
20.07.2025	-	0,477	38,852	39,551	37,949	38,871	24	24	0	0	0	0	0	73	62	0,9	0,9
21.07.2025	-	0,476	39,441	40,188	38,516	39,48	24	24	0	0	0	0	0	73	62	0,9	0,9
22.07.2025	-	0,463	39,715	40,5	38,785	39,781	24	24	0	0	0	0	0	73	62	0,9	0,9
23.07.2025	-	0,437	38,742	39,492	37,84	38,789	24	24	0	0	0	0	0	73	63	0,9	0,9
Итого:	-	13,33	1078,466	1093,098	1053,414	1074,262	720	720	0	0	0	0	-	72,27	61,53	0,9	0,9

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
23.06.2025	1361,172	45950,137	45355,051	44809,594	44856,988	23785,34	0
23.07.2025	1374,502	47028,602	46448,148	45863,008	45931,254	24505,34	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения