

#144658#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Ульяны Громовой 129, Калининград
7086

Заводской номер счётчика 476866	Показания прибора, МВт×ч 23.08.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.07.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1388,938	1374,502	14.436	12.415

Подпись исполнителя



#144657#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 7086
Порядковый номер 8779
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 476866
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	T _{Nar} , ч	T _{min} ,	T _{max} ,	T _{dt} ,	T _{tn} , ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2025	-	0,455	39,172	39,926	38,262	39,223	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
25.07.2025	-	0,443	38,77	39,527	37,867	38,832	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
26.07.2025	-	0,457	39,012	39,777	38,102	39,074	24	24	0	0	0	0	0	73	62	0,9	0,9
27.07.2025	-	0,435	36,723	37,371	35,871	36,719	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
28.07.2025	-	0,45	37,594	38,273	36,711	37,602	24	24	0	0	0	0	0	73	62	0,9	0,9
29.07.2025	-	0,449	36,816	37,457	35,961	36,809	24	24	0	0	0	0	0	73	62	0,9	0,9
30.07.2025	-	0,447	38,109	38,84	37,219	38,152	24	24	0	0	0	0	0	73	62	0,9	0,9
31.07.2025	-	0,454	39,211	40,004	38,297	39,297	24	24	0	0	0	0	0	73	62	0,9	0,9
01.08.2025	-	0,475	37,852	38,555	36,969	37,887	24	24	0	0	0	0	0	73	62	0,9	0,9
02.08.2025	-	0,488	38,664	39,398	37,766	38,727	24	24	0	0	0	0	0	72	61	0,9	0,9
03.08.2025	-	0,483	39,074	39,848	38,164	39,16	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
04.08.2025	-	0,465	38,086	38,828	37,199	38,152	24	24	0	0	0	0	0	73	62	0,9	0,9
05.08.2025	-	0,446	37,785	38,523	36,91	37,852	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
06.08.2025	-	0,442	38,281	39,051	37,395	38,367	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
07.08.2025	-	0,444	38,363	39,152	37,473	38,465	24	24	0	0	0	0	0	73	62	0,9	0,9
08.08.2025	-	0,441	38,594	39,414	37,595	38,715	24	24	0	0	0	0	0	73	62	0,9	0,9
09.08.2025	-	0,442	38,652	39,461	37,754	38,766	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
10.08.2025	-	0,497	38,75	39,52	37,852	38,844	24	24	0	0	0	0	0	72	61	0,9	0,9
11.08.2025	-	0,461	38,426	39,227	37,535	38,547	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
12.08.2025	-	0,462	37,637	38,387	36,758	37,723	24	24	0	0	0	0	0	73	62	0,9	0,9
13.08.2025	-	0,491	37,648	38,332	36,766	37,676	24	24	0	0	0	0	0	73	61	0,9	0,9
14.08.2025	-	0,5	39,855	40,629	38,934	39,93	24	24	0	0	0	0	0	72	61	0,9	0,9
15.08.2025	-	0,458	38,801	39,562	37,902	38,875	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
16.08.2025	-	0,448	39,168	39,953	38,27	39,254	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
17.08.2025	-	0,498	39,371	40,137	38,457	39,453	24	24	0	0	0	0	0	72	61	0,9	0,9
18.08.2025	-	0,479	38,945	39,715	38,047	39,035	24	24	0	0	0	0	0	72	61	0,9	0,9
19.08.2025	-	0,467	38,648	39,418	37,758	38,738	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
20.08.2025	-	0,45	38,992	39,801	38,09	39,102	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
21.08.2025	-	0,482	39,574	40,406	38,656	39,707	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
22.08.2025	-	0,493	38,953	39,727	38,055	39,051	24	24	0	0	0	0	0	72	61	0,9	0,9
23.08.2025	-	0,534	38,449	39,164	37,562	38,523	24	24	0	0	0	0	0	72	60	0,9	0,9
Итого:	-	14,436	1193,975	1217,383	1166,257	1196,257	744	744	0	0	0	0	-	72,35	61,71	0,9	0,9

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	T _{Nar} , ч	T _{tn} , ч
23.07.2025	1374,502	47028,602	46448,148	45863,008	45931,254	24505,34	0
23.08.2025	1388,938	48222,578	47665,531	47029,262	47127,508	25249,34	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения