

#147521#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Ульяны Громовой 129, Калининград
7086

Заводской номер счётчика 476866	Показания прибора, МВт×ч 23.09.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.08.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1402,104	1388,938	13.166	11.323

Подпись исполнителя



#147520#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 7086
Порядковый номер 8779
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 476866
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0,542	37,758	38,422	36,91	37,82	24	24	0	0	0	0	0	71	58	0,9	0,9
25.08.2025	-	0,118	12,586	12,715	12,41	12,586	24	24	0	0	0	0	0	55	47	0,9	0,9
26.08.2025	-	0	0,008	0,148	0,008	0,148	24	24	0	0	0	0	19	26	25	0,9	0,9
27.08.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	20	24	0,9	0,9
28.08.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	20	22	0,9	0,9
29.08.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	20	22	0,9	0,9
30.08.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	20	21	0,9	0,9
31.08.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	21	26	0,9	0,9
01.09.2025	-	0,435	29,133	28,133	28,457	28,422	24	24	0	0	0	0	19	72	59	0,9	0,9
02.09.2025	-	0,558	44,59	44,551	43,559	43,789	24	24	0	0	0	0	0	72	61	0,9	0,9
03.09.2025	-	0,536	41,672	41,898	40,707	41,188	24	24	0	0	0	0	0	72	61	0,9	0,9
04.09.2025	-	0,533	44,023	44,445	43,008	43,68	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
05.09.2025	-	0,537	44,883	45,414	43,84	44,625	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
06.09.2025	-	0,504	43,602	44,199	42,598	43,43	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
07.09.2025	-	0,561	44,469	45,098	43,445	44,336	24	24	0	0	0	0	0	72	61	0,9	0,9
08.09.2025	-	0,499	42,988	43,641	41,996	42,875	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
09.09.2025	-	0,529	46,578	47,332	45,492	46,492	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
10.09.2025	-	0,571	49,301	50,145	48,148	49,258	24	24	0	0	0	0	0	73	62	0,9	0,9
11.09.2025	-	0,564	50,773	51,766	49,594	50,844	24	24	0	0	0	0	0	72	63	0,9	0,9
12.09.2025	-	0,532	51,199	52,199	50,016	51,254	24	24	0	0	0	0	0	72	63	0,9	0,9
13.09.2025	-	0,557	50,602	51,59	49,426	50,668	24	24	0	0	0	0	0	72	63	0,9	0,9
14.09.2025	-	0,572	49,254	50,16	48,113	49,281	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
15.09.2025	-	0,572	50,496	51,484	49,32	50,566	24	24	0	0	0	0	0	73	63	0,9	0,9
16.09.2025	-	0,545	50,641	51,707	49,457	50,777	24	24	0	0	0	0	0	73	63	0,9	0,9
17.09.2025	-	0,561	50,051	51,102	48,898	50,195	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
18.09.2025	-	0,56	49,832	50,895	48,688	50,008	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
19.09.2025	-	0,556	50,57	51,699	49,414	50,793	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
20.09.2025	-	0,573	50,777	51,918	49,621	51,016	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,9
21.09.2025	-	0,566	51,199	52,375	50,039	51,473	24	24	0	0	0	0	0	71	62	0,9	0,9
22.09.2025	-	0,548	51,355	52,602	50,203	51,691	24	24	0	0	0	0	0	71	62	0,9	0,9
23.09.2025	-	0,537	50,852	52,086	49,699	51,168	24	24	0	0	0	0	0	71	62	0,9	0,9
Итого:	-	13,166	1139,192	1157,724	1113,066	1138,383	744	744	0	0	0	0	-	61,58	53,87	0,9	0,9

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
23.08.2025	1388,938	48222,578	47665,531	47029,262	47127,508	25249,34	0
23.09.2025	1402,104	49361,77	48823,254	48142,328	48265,891	25993,34	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения