

#163522#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2025 по 17.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


БалтДомСервис, ООО, УК
Челнокова 42, Калининград
5670

Заводской номер счётчика 33603	Показания прибора, МВт×ч 17.11.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.10.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	25588,74	25438,61	150.13	129.111

Подпись исполнителя _____



от 18.11.25 по 17.11.25



#163450#

Отчёт за период с 23.10.2025 по 17.11.2025.

Номер абонента 5670
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33603
Номер системы 1
Отчёт сформирован 19.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
24.10.2025	-	6,24	305,1	305,4	23,48	192	55,8	49,7
25.10.2025	-	5,81	281,7	280,9	23,47	192	55,7	49,5
26.10.2025	-	5,3	268,4	270,2	23,5	192	55,3	48,8
27.10.2025	-	5,98	273,8	270,6	23,52	192	55,7	48,9
28.10.2025	-	6,02	274,7	271,1	23,51	192	55,9	49
29.10.2025	-	5,8	266,3	266,3	23,52	192	55,9	48,6
30.10.2025	-	5,69	265,6	265,3	23,5	192	55,4	48,8
31.10.2025	-	6	256,8	261	23,5	192	56	48,6
01.11.2025	-	5,23	233,9	232,8	23,43	192	54,9	48,1
02.11.2025	-	4,48	224,1	227,8	23,45	192	56,3	48,1
03.11.2025	-	5,27	227,3	229,2	23,52	192	55,2	48,1
04.11.2025	-	4,99	234,5	232,7	23,53	192	55,6	48,2
05.11.2025	-	5,37	224,1	224,4	23,52	192	55,3	48
06.11.2025	-	5,25	232,8	229,6	23,52	192	55,7	48,6
07.11.2025	-	5,52	257,7	258,8	23,46	192	55,7	49,2
08.11.2025	-	6,09	278,4	281,9	23,51	192	55,5	49,4
09.11.2025	-	6,06	281,1	282,9	23,46	192	55,5	49,1
10.11.2025	-	6,25	277,4	278,9	23,53	192	56	49
11.11.2025	-	6,62	322,8	324,2	23,47	192	56,1	50
12.11.2025	-	6,71	350,2	352	23,48	192	56,5	50,8
13.11.2025	-	6,66	347,5	348,1	23,49	192	56	50,9
14.11.2025	-	6,21	339,4	337,5	23,46	192	56,2	50,8
15.11.2025	-	7,25	327,9	324,8	23,51	192	56,9	50,4
16.11.2025	-	7,67	278,8	275,6	23,48	192	61,6	50,9
17.11.2025	-	7,66	243	246,7	23,52	192	59,4	48,6
Итого:	-	150,13	6873,3	6878,7	587,34	-	56,16	49,2

Общее время работы системы

600 час.

Период нормальной работы системы

587,34 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
23.10.2025	25438,61	824580	825782,5	143897,87
17.11.2025	25588,74	831453,3	832661,2	144485,19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения