

#142114#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Розовый фламинго, ООО

Пугачева 13, Калининград (гост. Чайка)

8714

SKM-01

34883

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.06.2025 | 0,406     | 16,13  | 16,22  | 24       | 0      | 69,2   | 46,8   | -           |
| 22.06.2025 | 0,363     | 12,63  | 12,72  | 24       | 0      | 69     | 45,3   | -           |
| 23.06.2025 | 0,314     | 11,75  | 11,85  | 24       | 0      | 68,7   | 46,5   | -           |
| 24.06.2025 | 0,326     | 12,1   | 12,19  | 24       | 0      | 68,8   | 46,5   | -           |
| 25.06.2025 | 0,367     | 17,52  | 17,6   | 23,99    | 128    | 68,7   | 48,5   | -           |
| 26.06.2025 | 0,348     | 12,63  | 12,72  | 24       | 0      | 68,8   | 46,1   | -           |
| 27.06.2025 | 0,335     | 12,26  | 12,34  | 23,99    | 128    | 68,8   | 46,3   | -           |
| 28.06.2025 | 0,351     | 15,08  | 15,16  | 24       | 0      | 68,9   | 48,3   | -           |
| 29.06.2025 | 0,302     | 11,42  | 11,51  | 24       | 0      | 68,7   | 46,7   | -           |
| 30.06.2025 | 0,302     | 11,33  | 11,44  | 24       | 0      | 68,7   | 46,4   | -           |
| 01.07.2025 | 0,301     | 11,41  | 11,49  | 24       | 0      | 68,5   | 46,5   | -           |
| 02.07.2025 | 0,328     | 14,21  | 14,29  | 24       | 0      | 69     | 48,2   | -           |
| 03.07.2025 | 0,36      | 12,67  | 12,75  | 24       | 0      | 69     | 45,8   | -           |
| 04.07.2025 | 0,373     | 12,96  | 13,03  | 24       | 0      | 69     | 45,3   | -           |
| 05.07.2025 | 0,347     | 14,62  | 14,69  | 24       | 0      | 69     | 47,7   | -           |
| 06.07.2025 | 0,339     | 12,1   | 12,18  | 24       | 0      | 68,9   | 45,9   | -           |
| 07.07.2025 | 0,354     | 12,56  | 12,63  | 24       | 0      | 69     | 45,9   | -           |
| 08.07.2025 | 0,34      | 12,09  | 12,16  | 24       | 0      | 69     | 46     | -           |
| 09.07.2025 | 0,324     | 13,89  | 13,94  | 24       | 0      | 69,1   | 48,1   | -           |
| 10.07.2025 | 0,332     | 11,9   | 11,97  | 24       | 0      | 68,9   | 45,7   | -           |
| 11.07.2025 | 0,339     | 12,16  | 12,23  | 24       | 0      | 68,8   | 45,7   | -           |
| 12.07.2025 | 0,4       | 16,07  | 16,13  | 24       | 0      | 69,2   | 47,3   | -           |
| 13.07.2025 | 0,348     | 12,31  | 12,37  | 24       | 0      | 69     | 45,9   | -           |
| 14.07.2025 | 0,336     | 12,16  | 12,23  | 24       | 0      | 68,9   | 46     | -           |
| 15.07.2025 | 0,336     | 12,25  | 12,31  | 24       | 0      | 68,9   | 46,2   | -           |
| 16.07.2025 | 0,362     | 15,6   | 15,66  | 24       | 0      | 69     | 47,8   | -           |
| 17.07.2025 | 0,384     | 13,27  | 13,35  | 24       | 0      | 68,9   | 45,3   | -           |
| 18.07.2025 | 0,359     | 12,96  | 13     | 23,99    | 128    | 68,7   | 45,8   | -           |
| 19.07.2025 | 0,409     | 17,16  | 17,19  | 24       | 0      | 69     | 47,5   | -           |
| 20.07.2025 | 0,338     | 12,41  | 12,43  | 24       | 0      | 68,9   | 46,3   | -           |
| Итого:     | 10,423    | 397,61 | 399,78 | 719,97   | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 8,964     |        |        |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719,97

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т    | dM2, т    | dTNar, ч  |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20.06.2025 | 5031,21   | 172801,61 | 173175,74 | 144568,45 |
| 20.07.2025 | 5041,633  | 173199,22 | 173575,52 | 145288,43 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 7:33:46